LEGENDA SVÍTIDEL

- A1 – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x49W
- A1O – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO DALI ZMĚŠENÉ
- A1O1 – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO DALI PŘÍSAZENÉ
- A2 – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x35W
- A3 – KULATÉ SVÍTIDLO ZMĚŠENÉ
- A3D – KULATÉ SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ
- A4 – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x80W
- B1 – KULATÉ SVÍTIDLO LED 14W
- C1 – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 80W
- C1A – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 80W
- C2 – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 54W
- C2A – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, ZAMĚŘENÁ
- D1 – SVÍTIDLO LED 35W
- D2 – SVÍTIDLO LED 51W
- E1 – PŘÍSADNÉ LED PANEL 42W
- E2 – PŘÍSADNÉ LED PANEL 42W
- F1 – DESIGNOVÉ SVÍTIDLO RESPIRIUM
- F3 – DESIGNOVÉ AKUSTICKÉ SVÍTIDLO
- F5 – VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO 67W
- F6 – DESIGNOVÉ SVÍTIDLO NAD KAARIKONKÉ STOLKY V MENZE
- VENKOVNÍ SVÍTIDLO NA FASÁDĚ HORNÍ HRANY OKEN V 1.NP
- N1 – VESTAVNÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO
- N2 – PŘÍSADNÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO
- N3 – VESTAVNÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO ALU
- N4 – NÁSTĚNNÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO
- N5 – ČELNÍ NOUZ.SVÍTIDLO ZAMĚŘENÉ SH=3,45m n.ž.p.
- N2D – N.SVÍTIDLO (vestavné do podhledu + kit špika dolů)
- N2P – N.SVÍTIDLO (vestavné do podhledu + kit špika doprava)
- N2.1P – N.SVÍTIDLO (vědětlené špika doprava)
- N2.1L – N.SVÍTIDLO (vědětlené špika doleva)
- N2.1D – N.SVÍTIDLO (vědětlené špika dolů)
- N2.2P – N.SVÍTIDLO (otropní přisazené + kit špika doprava)
- N2.2P – N.SVÍTIDLO (otropní přisazené + kit špika doprava)

NEJISTÝ NÁVRH — PODSVĚTLENÁ TABULKA S NÁPISEM "NEJISTÝ NÁVRH"

LEGENDA ZNAČEK

- ZÁLUZIOVÝ OVLADAČ
- OSTŘEDNA PRO 1 PRVEK NAD PODHLEDEM
- OSTŘEDNA PRO 2 PRVKY NAD PODHLEDEM
- OSTŘEDNA PRO 4 PRVKY NAD PODHLEDEM
- CENTRÁLNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA ROLET A ŽALUZIÍ
- NAPOJENÍ MOTORU ŽALUZIE
- VÝVOD 230V
- VYPÍNAČE, PŘEPÍNAČE
- VYPÍNAČE, PŘEPÍNAČE IP65
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ SE SIGNALIZACÍ
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ TOUCH DIM PRO STMÍVÁNÍ OSVĚTLENÍ
- POHYBOVÉ ČIDLO 90°
- ČIDLO PŘÍTOMNOSTI
- POHYBOVÉ ČIDLO 360° NA CHODBY
- ROZVADĚČ
- EVAKUTECHNICKÁ PŘÍPOJNICE
- OCHRANNÉ POSPOJENÍ

EL. SOUSTAVA : 3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41, EDICE 2 :
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (JISTIČ/POJISTKAMI)
OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PRODLOUŽENÁ OCHRANA.

- KABELOVÉ ŽLABY/KOVOVÉ STĚNKY PŘÍVAZNÝ V KABELOVÝCH ŽLABECH BUDOU VODIVĚ POSPOJOVÁNY A PŘIPOJENY VODIČ CYA 1,5. K EVAKUTECHNALNÍ PŘÍPOJNICI.
- VĚTRACÍ KOVOVÉ PRVKY, OCELOVÉ KONSTRUKCE OKEN A ZÁBRADLÍ NUTNO VODIVĚ NAPOJIT
- ROZVODY VODIVÝ PŘÍVAZNÉ V KABELOVÝCH ŽLABECH VE ZDVOJENÉ POZLASE, NEBO POD OMÍTKOU, V ŽLEBOVÝCH V DOHRANIČNÝCH PVC CHEMPOVÝCH TRUBKÁCH, V PODHLEDECH NA PŘÍCHYTKÁCH 080~089.
- ROZVODY V CHÓC VEDENY MIN.10mm POD OMÍTKOU, V PODLAZE V PVC PANCÉŘOVÝCH TRUBKÁCH PEPM VE STROPĚ V DOHRANIČNÝCH PVC TRUBKÁCH, V KRYTÍM TRUBKY MIN 10mm SE ZDVOJ. VOLNÉ VEDENÉ KABELY V CHÓC MUSÍ SPLŇOVAT VYHLÁŠKU 23/2008Sb. A VYHLÁŠKU 268/2011 Sb.
- ROZVODY V PARKINGU VEDENY NA POVRCHU V KABELOVÝCH ŽLABECH A V POVRCH PVC TRUBKÁCH, OSAZENÝCH V PŘÍCHYTKÁCH NA ZÁVITOVÝCH TYČCH.
- KABELAŽ K PRVKŮM, KTERÉ BUDOU UMÍSTĚNY NA STROPECH V MÍSTNOSTECH BEZ PODHLEDŮ BUDE VEDENA VEDENÉ, AŽ STROPU KOTVENA POMOCÍ KOVOVÝCH SPONEK, KABELY BUDOU VEDENY V ÚHLEDNÝCH ŠACHTÁCH, BUDOU VEDENY POUZE V ORTOGONÁLNÍCH SMĚRECH. VYJIMKU TVOŘÍ RESPIRA V KUCHYŇSKÝCH CHODBÁCH 2.~6.NP, KDE BUDOU ROZVODY VEDENY VE ZDVOJENÉ PODLAZE VÝŠEKU PATRA A KE KAŽDÉMU SVÍTIDLU BUDE PROVEDEN PŘÍVOD STROPNÍ DESKOU.
- VEŠKERÁ KABELÁŽ K PRVKŮM UMÍSTĚNÝCH NA STROPĚ V MENZE, VSTUPNÍCH PROSTORECH A POSLUCHÁRNÁCH V 1.NP BUDE VEDENA VE ZDVOJENÉ PODLAZE VE 2.NP, KE KAŽDÉMU PRVKU NA STROPĚ BUDE PROVEDEN PŘÍVOD STROPNÍ DESKOU.
- SVÍTIDLA V MÍSTNOSTECH S TECHNOLOGIEMI NUTNO OSAZOVAT AŽ PO OSAZENÍ TECHNOLOGIE (VZT, ÚT, ZT).
- KABELY PRO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (PBSR) VODIVÝ V KABELOVÝCH ŽLABECH S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU PO DOBU 30MINUT, TÝŽ A OSTATNÍ OCHYTNÝ MATERIÁL PRO KABELOVÉ ŽLABY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO KABELY PRO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (PBSR) VEDENY min.30cm OD OSTATNÍCH ROZVODŮ.
- ZÁSUVKY POD VYPÍNAČ BUDOU UMÍSTĚNY NA SPOLEČNÉ SVISLÉ OSE SE SPRÁVČÍM.
- KAMEROVÝ INSTALAČNÍCH PŘESTUPCŮ NA CHODBÁCH, V KANCELÁŘÍCH, V UČEBNÁCH, V POSLUCHÁRNÁCH, V MENZE A V LABORATOŘÍCH BUDOU PROVEDENY V ŠEDÉ BARVĚ.
- KAMEROVÝ INSTALAČNÍCH PŘESTUPCŮ NA WC, SKLADECH A TECH. MÍSTNOSTECH BUDOU PROVEDENY V BÍLÉ BARVĚ.
- BAREVNÉ ODLIŠENÍ ZÁSUVKY PRO VÝPOČETNÍ TECHNIKU BUDOU PROVEDENY V ŠEDÉ BARVĚ V ODSTÍNU "KOUŘOVÁ ŠEŘ".
- VÝŠKY OSAZENÍ VYPÍNAČŮ, PŘEPÍNAČŮ A TLAČÍTKOVÝCH OVLADAČŮ (K OSE VYPÍNAČE):
  VÝŠKY OSAZENÍ PŘÍPNAČŮ 1,1m, SOC.ZÁSUVEK 1,1m,
  VÝŠKY OSAZENÍ PŘÍPNAČŮ V SUTERÉNU 1,1m.
- VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVEK (K OSE ZÁSUVKY):
  VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVEK V KANCELÁŘÍCH 0,2m NAD PODLAHOU
  ZAMĚSLENÍ ZÁSUVEK V KUCHYNCÍCH JE POUZE ORIENČNÍ, ZÁSUVKY BUDOU REALIZOVÁNY DLE SKUTEČNÉHO VYMĚSLU KUCHYNĚ. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VČ VYMĚSLOVÉ ČÁSTI PO 0,2.1.4.
- VEŠKERÉ INSTALAČNÍ PRVKY NA ŽELEZOBETONOVÝCH STĚNÁCH JSOU PŘISAZENÉ.
- TYPY SVÍTIDEL-VELIČENSKÁ SVÍTIDEL
  VÝŠKA ZAVĚŠENÍ SVÍTIDEL (SPODNÍ HRANA) NAD PODL. JE MAVŘENA TAKTO:
  – KANCELÁŘE, ZASEDACÍCH A KUCHYŇKY: ZAVĚŠENÁ 2,4m NAD PODL. (SPODNÍ HRANA)
  – UČEBNY A LABORATOŘE V 1.PP A 6-8.NP (S.V. 3,0m): ZAVĚŠENÁ 2,7m NAD PODL. (SH)
  – UČEBNY A LABORATOŘE V 2.~5.NP (S.V. 3,4m): ZAVĚŠENÁ 2,9m NAD PODL. (SPODNÍ HRANA)
  – V HLAVNÍCH PROSTORÁCH 1.NP (MMO PROVOZNÍ ZÁZEMÍ): ZAVĚŠENÁ 3,41m NAD PODL. (SH)
  – V MÍSTNOSTI 1.10: SVÍTIDLA ZAVĚŠENÁ V ZÁVISLÉHO PODHLEDU
  – V MÍSTNOSTI 1.02: ZAVĚŠENÁ 2,9m NAD PODL. (SPODNÍ HRANA)
  – V MÍSTNOSTI 1.05: SVÍTIDLA ZAVĚŠENÁ A ČÁSTEČNÉ PŘISAZENÁ K PODHLEDU, VE STELNÉ VÝŠCE
  – V MÍSTNOSTI ~1.39 V ČÁSTI BEZ PODHLEDU BUDOU ZAVĚŠENÁ, SPODNÍ HRANA VE VÝŠCE 2,5m
  – SVÍTIDLA V PROSTORU VOLEJBALOVÉ OMNOVÉHO SCHODIŠTĚ BUDOU PŘISAZENÁ
  – HLAVNÍ PODESTA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ – 1.NP: ZAVĚŠENÁ 3,6m NAD PODL. (SPODNÍ HRANA)
  – HLAVNÍ PODESTA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ – 1.PP A 2.~8.NP: ZAVĚŠENÁ 2,6m NAD PODL. (SH)
  – MEZIPODESTA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ – SVÍTIDLA PŘISAZENÁ
  – V MÍSTNOSTECH ČESTÝCH CHODEB A NA KONCÍCH CHODEB BEZ PODHLEDU VČ 2.~8.NP ZAVĚŠENÁ 2,3m NAD PODL. (HORNÍ HRANA)
- VÝŠKA OSAZENÍ SVÍTIDEL S PIKTOGRAMY SPODNÍ HRANA 2,0m NAD PODLAHOU
- ROZVODY V KOUPELNÁCH DLE ČSN 33 2000-7-701, EDICE 2

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2NP

	Č.	KOD	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA(m2)	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
KATEDRA FYZIKY								
	2.01	KFY	1 KANCELÁŘ - VEDOUCÍ KATEDRY	26,7	E.2 Zdroj. rozeb. - záslaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.02	KFY	2 KANCELÁŘ - VEDOUCÍ ODDĚLENÍ	23,4	E.2 Zdroj. rozeb. - záslaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.03	KFY	3 KANCELÁŘ - VEDOUCÍ ODDĚLENÍ	22,9	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.04	KFY	4 KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT	17,3	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.05	KFY	5 KANCELÁŘ - ADMINISTRATIVA KATEDRY	17,3	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.06	KFY	6 KANCELÁŘ - ADMINISTRATIVA VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ	17,2	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.07	KFY	7 KANCELÁŘ - PROFESOR	17,2	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.08	KFY	8 KANCELÁŘ - PROFESOR	17,5	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.09	KFY	9 KANCELÁŘ - PROFESOR	17,3	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.10	KFY	10 KANCELÁŘ - PROFESOR	17,5	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.11	KFY	11 KANCELÁŘ - PROFESOR	17,5	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.12	KFY	12 KANCELÁŘ - DOCENTI	27,5	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.13	KFY	13 KANCELÁŘ - DOCENTI	28,5	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.14	KFY	14 KANCELÁŘ - DOCENTI	28,5	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.15	KFY	15 KANCELÁŘ - DOCENTI	25,4	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.16	KFY	16 KANCELÁŘ - DOCENTI	28,5	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.17	KFY	17 KANCELÁŘ - DOCENTI	27,8	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.18	KFY	18 KANCELÁŘ	28,6	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.19	KFY	19 KANCELÁŘ	17,5	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.20	KFY	20 KANCELÁŘ	17,5	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.21	KFY	21 KANCELÁŘ	17,5	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.22	KFY	22 KANCELÁŘ	16,7	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.23	KFY	23 KANCELÁŘ	17,5	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.24	KFY	24 KANCELÁŘ - TECHNIK	17,5	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.25	KFY	25 KANCELÁŘ - TECHNIK	17,5	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.26	KFY	26 KANCELÁŘ - HOSTUJÍCÍ PROFESOR	16,9	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.27	KFY	27 KANCELÁŘ - DOKTORANDI	17,4	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.28	KFY	28 KANCELÁŘ - DOKTORANDI	17,5	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.29	KFY	29 KANCELÁŘ - DOKTORANDI	16,5	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.30	KFY	30 KANCELÁŘ - MÍSTNOST PRO ZKOUŠENÍ	17,1	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.31	KFY	31 KANCELÁŘ - MÍSTNOST PRO ZKOUŠENÍ	17,7	E.2 Zdroj. rozeb. - zásaž. koberec	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.32	KFY	32 ZASEDACÍ MÍSTNOST	48,9	D.40 Zdroj. rozeb. - linoleum	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.33	KFY	33 LABORATOŘ MECHANIKY A TERMIKY	50,0	D.50c Zdroj. nerozeb. F+M - vinyl. antist.	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.34	KFY	34 LABORATOŘ ELEKTŘINY A MAGNETISMU	49,4	D.50c Zdroj. nerozeb. F+M - vinyl. antist.	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.35	KFY	35 LABORATOŘ OPTIKY S TEMNÝMI KOMORAMI	60,9	D.50c Zdroj. nerozeb. F+M - vinyl. antist.	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.36	KFY	36 LABORATOŘ ATOMOVÉ A JAD. FYZIKY S TEMNÝMI KOM.	46,8	D.50c Zdroj. nerozeb. F+M - vinyl. antist.	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.37	KFY	37 LABORATOŘ ELEKTRONIKY	49,6	D.50c Zdroj. nerozeb. F+M - vinyl. antist.	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.38	KFY	38 LABORATOŘ DIDAKTIKY FYZIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD	70,0	D.50c Zdroj. nerozeb. F+M - vinyl. antist.	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.39	KFY	42 LABORATOŘ POVRCHOVÝCH ANALÝZ	26,0	D.50c Zdroj. nerozeb. F+M - vinyl. antist.	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.40	KFY	45 LABORATOŘ RENTGENOVÉ DIFRAKCE	61,1	D.50c Zdroj. nerozeb. F+M - vinyl. antist.	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.41	KFY	46 LABORATOŘ PRO FYZIKU PLAZMOVÝCH PROCESU	50,3	D.50c Zdroj. nerozeb. F+M - vinyl. antist.	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.42	KFY	47 LABORATOŘ PŘÍPRAVY NANO A MIKRO STRUKTUR	24,7	D.50c Zdroj. nerozeb. F+M - vinyl. antist.	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.43	KFY	48 LABORATOŘ NANOTECHNOLOGIE	48,4	D.50c Zdroj. nerozeb. F+M - vinyl. antist.	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.44	KFY	49 LABORATOŘ KOMPOZITNÍCH, INTENSIVCI PEVNITÝCH LÁTEK	63,6	D.50c Zdroj. nerozeb. F+M - vinyl. antist.	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.45	KFY	50 LABORATOŘ ZKOUMÁNÍ MECHAN. VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ	23,3	D.50c Zdroj. nerozeb. F+M - vinyl. antist.	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.46	KFY	51 LABORATOŘ APLIKOVANÉHO VÝZKUMU	24,7	D.50c Zdroj. nerozeb. F+M - vinyl. antist.	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.47	KFY	52 LABORATOŘ - PŘÍPRAVNA VZORKŮ	16,2	D.50c Zdroj. nerozeb. F+M - vinyl. antist.	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.48	KFY	53 SÁLA PRO PŘÍPR. MECHAN.ČÁSTÍ EXPERIMENT.APARAT	23,7	D.7 Zdroj. rozeb. - PVC	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.49	KFY	54 SKLAD - PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ	35,5	D.50c Zdroj. nerozeb. F+M - vinyl. antist.	Interiérový nátěr	protipož. sádrová omítka	sokl plast 60mm
	2.50	KFY	55 SKLAD - LABORATORNÍ SKLO, MATERIÁL	22,7	D.50c Zdroj. nerozeb. F+M - vinyl. antist.	Interiérový nátěr	protipož. sádrová omítka	sokl plast 60mm
	2.51	KFY	56 SKLAD - DIDAKTICKÉ POMOCKY	45,9	D.50c Zdroj. nerozeb. F+M - vinyl. antist.	Interiérový nátěr	protipož. sádrová omítka	sokl plast 60mm
	2.52a	KFY	57 SPRCHY ZAMĚSTNANCI - MUŽI	5,4	B.38 Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr	potřebovaný beton	Keram. sokl 100mm
	2.52b	KFY	57 SPRCHY ZAMĚSTNANCI - ŽENY	5,2	B.38 Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr	potřebovaný beton	Keram. sokl 100mm
	2.53	KFY	58 ČAJOVÁ KUCHYŇKA	16,3	D.6 Zdroj. rozeb. - linoleum	Interiérový nátěr	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.54	KFY	SATNÁ STUDENTI	16,2	D.7 Zdroj. rozeb. - PVC	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
KOMUNIKACE_ZÁZEMÍ								
	2.55	KOM	SCHODIŠTĚ-HLAVNÍ	48,5	A.1b, A.3 Terasa	Ker. mozaika	sádr. omítka	
	2.56	KOM	CHODBA	111,9	D.6 Zdroj. rozeb. - linoleum	Interiérový nátěr,potřeb.beton	na čistý pov. minerál. podhled	sokl plast 60mm + MDF
	2.57	KOM	CHODBA	169,5	D.6, D.7 ; 40,4m2 z toho PVC	Interiérový nátěr	SDK pod. dělicí s.v.2300mm. SDK hladký	sokl plast 60mm
	2.58	KOM	CHODBA	199,1	D.6 Zdroj. rozeb. - linoleum	Interiérový nátěr	Minerální podhled s.v.2300mm	sokl plast 60mm
	2.59	KOM	SCHODIŠTĚ-VEDLEJŠÍ	28,5	D.4, C.3 Linoleum (plov.), beton	Interiérový nátěr,potřeb.beton	potřebovaný beton	sokl plast 60mm + MDF
	2.60	KOM	CHODBA	6,0	D.6 Zdroj. rozeb. - linoleum	Interiérový nátěr	Minerální podhled s.v.2300mm	sokl plast 60mm
	2.61	KOM	WC - ŽTP	4,0	B.2 Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr	SDK podh. hladký s.v.2300mm	Keram. sokl 100mm
	2.62	KOM	WC - ŽENY	12,2	B.2 Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr	SDK podh. hladký s.v.2300mm	Keram. sokl 100mm
	2.63	KOM	WC - MUŽI	14,1	B.2 Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr	SDK podh. hladký s.v.2300mm	Keram. sokl 100mm
	2.64	KOM	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,0	B.2 Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr	SDK podh. hladký s.v.2300mm	Keram. sokl 100mm
	2.65	KOM	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	6,5	D.7 s. Zdroj. rozeb. - vinyl antistat.	Interiérový nátěr	sádr. omítka	sokl plast 60mm
	2.66	KOM	CHODBA	5,3	D.6 Zdroj. rozeb. - linoleum	Interiérový nátěr	SDK podh. hladký s.v.2300mm	sokl plast 60mm
	2.67	KOM	WC - MUŽI	7,5	B.3 Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr	SDK podh. hladký s.v.2300mm	Keram. sokl 100mm
	2.68	KOM	WC - ŽENY	4,0	B.3 Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr	SDK podh. hladký s.v.2300mm	Keram. sokl 100mm
	2.69	KOM	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,2	B.3 Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr	SDK podh. hladký s.v.2300mm	Keram. sokl 100mm
				2 127,8 m²				





±0,000 = 175,800
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

KOOPERACE VE SPEC. PROFESI		EL-PROJEKT s.r.o.	
D.1.4.6 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD		Nemanická 1444/0	
ZODP. INŽENÝR PROJEKTU:	VEDOUCÍ PROJEKTU:	ZPRACOVAL:	KONTROLA:
Jitka Marková	Jitka Marková	Michal Adriaans, DiS.	tel.: 387 018 150
			info@el-projekt.cz

EL-PROJEKT
projektce a inženýrská činnost ekologie
Nemanická 1444/0
370 10 České Budějovice
tel.: 387 018 150

Pelčák a partner, s.r.o., autor návrhu, projektu. Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazených jsou majetkem autora, spoluautorů. Pelčák a partner, s.r.o. Tento výkres nesmí být, výjma případů stanovených zákonem, bez náležité písemné autorizace kopírován nebo jakýmkoliv jiným způsobem rozmnožován, upravován a dále používán bez předchozí písemné autorizace.

AUTOR:	VEDOUCÍ PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:
prof. Ing. arch. Petr Pelčák	Ing. arch. Dr.Hdr Vahdat		

PELČÁK + PARTNER ARCHITEKTI
Pelčák a partner, s.r.o., Nemanická 26, Brno 17, Brno 602 00 CZ
tel.+420 541 210 720, http://www.pelcak.cz, info@pelcak.cz

STAVEBNÍK:	MÍSTO STAVBY:
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM	Pasteurova 1, 2644 Ústí nad Labem, Česká republika
	400 96 Ústí nad Labem

NÁZEV ZAKÁZKY:	ČÍSLO ZAKÁZKY: 116
CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO)	DATUM: prosinec 2016
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	MĚŘÍTKO: 1:100
OBJEKT: SOUBOR OBJEKTŮ	FÁZE:
ČÁST - PROFESE: D.1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD	
DOKUMENT - VÝKRES: PŮDORYS 2.NP - OSVĚTLENÍ	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.6.b.04a / REVIZE: