LEGENDA SVÍTIDEL

- A1 – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x49W
- A1D – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO DALI ZAVŘENÉ
- A1DI – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO DVAINR DALI PŘÍSAZNÉ
- A2 – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x35W
- A3 – KULATÉ SVÍTIDLO ZAVŘENÉ
- A3D – KULATÉ SVÍTIDLO PŘÍSAZNÉ
- A4 – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x80W
- B1 – KULATÉ SVÍTIDLO LED 14W
- C1 – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 80W
- C1A – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 80W
- C2 – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 54W
- C2A – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, ZAVŘENÁ
- D1 – SVÍTIDLO LED 30W
- D2 – SVÍTIDLO LED 51W
- E1 – PŘÍSADNÝ LED PANEL 42W
- E2 – PŘÍSADNÝ LED PANEL 42W
- F1 – DESIGNOVÉ SVÍTIDLO RECEPNÍCH
- F3 – DESIGNOVÉ MOSTOVÉ SVÍTIDLO
- F5 – VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO 67W
- F6 – DESIGNOVÉ SVÍTIDLO NAD KAVÁRENSKÉ STOLKY V MÍNCE
- VENKOVNÍ SVÍTIDLO NA FASÁDĚ HORNÍ HRANY OKEN V 1.NP
- N1 – VESTAVNÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO
- N2 – PŘÍSADNÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO
- N3 – VESTAVNÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO ALU
- N4 – MOŽNÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO
- N5 – ČIDLO NOUZ.SVÍTIDLO ZAVŘENÉ 5H=3,45m n.p.p.
- N2D – N.SVÍTIDLO (vestavné do podhledu + kit špka dole)
- N2P – N.SVÍTIDLO (vestavné do podhledu + kit špka doprava)
- N2.1P – N.SVÍTIDLO (dotažné špka doprava)
- N2.1L – N.SVÍTIDLO (dotažné špka doleva)
- N2.1D – N.SVÍTIDLO (dotažné špka dole)
- N2.2D – N.SVÍTIDLO (otropní přisazené + kit špka dole)
- N2.2P – N.SVÍTIDLO (otropní přisazené + kit špka doprava)

NOUZOVÁ SVÍTIDLA POSVÍCENÍM TABULKA S NÁVRHEM "NOUZOVÁ SVÍTIDLA"

LEGENDA ZNAČEK

- ŽALUZIOVÝ OVLADAČ
- OSTŘEDNÍK PRO 1 PRVEK NAD PODHLEDEM
- OSTŘEDNÍK PRO 2 PRVKY NAD PODHLEDEM
- OSTŘEDNÍK PRO 4 PRVKY NAD PODHLEDEM
- CENTRÁLNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA ROLET A ŽALUZIÍ
- NAPOJENÍ MOTORU ŽALUZIE
- VÝVOD ZDUCH
- VYFUKOVÁ, PŘÍVODNÍ ZDUCH
- VYFUKOVÁ, PŘÍVODNÍ DRÁHA
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ SE SIGNALIXOU
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ TOUCH DIM PRO STMÍVÁNÍ OSVĚTLENÍ
- POHYBOVÉ ČIDLO 90°
- ČIDLO PŘÍTOMNOSTI
- POHYBOVÉ ČIDLO 360° NA CHODBY
- ZÁSUVKY
- EXKPOTENCIONÁLNÍ PŘÍPOJNICE
- ODHRANNÉ POSPOJENÍ

EL. SOUSTAVA : 3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-S
ODHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41, EDICE 2 :
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (JISTIČ,POJISTKAMI)
- ODHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
- PROUDOVÝMI CHRÁNIČ

* KABELOVÉ ŽLABY,KOVOVÉ STRUNY PŘÍVODY K KABELOVÝCH ŽLABECH BUDOU VEDENÉ POSPOJOVÁNÍM A PŘÍVODEM VODIČŮ CYS 2,5. K EXKPOTENCIÁLNÍM PŘÍPOJNICÍM.
* VĚTRACÍCH KOVOVÝCH PRVKY, OCELOVÉ KONSTRUKCE OKEN A ZÁRUBNÍ NUTNO VODIVĚ NAPOJIT
* KOVOVÝCH VEDENÝCH PŘÍVODNÉ K KABELOVÝCH ŽLABECH VE ZDVOJENÉ PODLAZE, NEBO POD OMÍTKOU, V ZELEZOBETONOVÝCH V ODHRANNÝCH PVC CHRÁNIČÍCH TRUBKÁCH. V PODHLEDECH NA PŘÍCHYTKÁCH CBG=GRIP.
* KOVOVÝCH V CHÚC VEDENÍ MIN.10mm POD OMÍTKOU, V PODLAZE V PVC PANCÉŘOVÝCH TRUBKÁCH FIXNI VE STROPĚ V ODHRANNÝCH PVC TRUBKÁCH, S KRYTÍM TEUBKY MIN 10mm BETONU. VOLNĚ VEDENÉ KABELY V CHÚC MUSÍ SPLŇOVAT VYHLÁŠKU 23/2008Sb. A VYHLÁŠKU 268/2011 Sb.
* ROZVODY V PARAPETU VEDENY NA POVRCHU V KABELOVÝCH ŽLABECH A V PEVNÝCH PVC TRUBKÁCH, OSAZENÝCH V PŘÍCHYTKÁCH NA ZÁRUBNÍCH TRUBKÁCH.
* KABELAŽ K PRVKŮM, KTERÉ BUDOU UMÍSTĚNY NA STROPECH V MEZINÁRODNÍCH BEZ PODHLEDŮ BUDE VEDENA VEDOUCÍ VE STROPU KOTVENÁ POMOCÍ KOVOVÝCH SPONEK, KABELY BUDOU VEDENY V VALOVÝCH SNAZDOU, BUDOU VEDENY POUZE V OPTOGONÁLNÍCH SMĚROCH, VÝJIMKU TVOŘÍ ROZPĚRNÁ V KUCŘEDNÍCH CHODBÁCH 2.-4.NP, KDE BUDOU ROZVODY VEDENY VE ZDVOJENÉ PODLAZE VYŠŠÍHO PATRA A EC KAŽDÉMU SVÍTIDLU BUDE PROVEDEN PRÍMÝ STROPNÍ SESKOU.
* SVÍTIDLA V MÍSTNOSTECH S TECHNOLOGICKÝM NUTNO OSAZOVAT AŽ PO OSAZENÍ TECHNOLOGIE (KOT, OT, ZT).
* KABELY PRO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (PBSP) VEDENY V KABELOVÉM ŽLABECH S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU PBSP, ZAVŘENÉ, TVOŘ A OSTATNÍ OCHYTNÉ MATERIÁL PRO KABELOVÉ ŽLABY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU PBSP, KABELY PRO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (PBSP) VEDENY MIN.30cm OD OSTATNÍCH ROZVODŮ.
* ZÁSUVKY POD VYPNAČ BUDOU UMÍSTĚNY NA SPOLEČNÉ SVISLÉ OSE SE SPÍNAČEM.
* KAMEČKY INSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ NA CHODBÁCH V KANCELÁŘÍCH, V UČEBNÁCH, V POSLUCHÁRNÁCH, V MÍNCE A V LABORATOŘÍCH BUDOU PROVEDENY V ČERNÉ BARVĚ.
* KAMEČKY INSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ NA WC, SKLADECH A TECH. MÍSTNOSTECH BUDOU PROVEDENY V BÍLÉ BARVĚ.
* BAREVNÉ ODLIŠENÉ ZÁSUVKY PRO VÝPOČETNÍ TECHNIKU BUDOU PROVEDENY V ŠEDÉ BARVĚ V OSOBNÍ "KUCHYŇCE ŠEF".
* VÝŠKY OSAZENÍ VYPNAČŮ, PŘÍPOJNÁŮ A TLAČÍTKOVÝCH OVLADAČŮ (K OSE VYPNAČŮ): VÝŠKY OSAZENÍ PŘÍSPNAČŮ 1,1m, SOCLZÁŘIZENÍ 1,1m, VÝŠKY OSAZENÍ PŘÍPOJNÁŮ V SYSTÉMU 1,1m.
* VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVEK (K OSE ZÁSUVKY): VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVEK V KANCELÁŘÍCH 0,2m NAD PODLAHOU ZAVŘESLENÍ ZÁSUVEK V KUCHYŇCH JE POUZE ORIENTAČNÍ, ZÁSUVKY BUDOU REALIZOVÁNY DLE SKUTEČNÉHO VÝMĚRU KUCHYŇĚ, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KE VYMĚŘENÍ ČÁSTI PD 0.2.14.
* VĚTRACÍCH INSTALACÍCH PRVKY NA ZELLOZBETONOVÝCH STĚNÁCH JSOU PŘÍSADNÉ.
* TYPY SVÍTIDEL-VIZ LEGENDA SVÍTIDEL
  VÝŠKA ZAVĚŠENÍ SVÍTIDEL (SPODNÍ HRANA) NAD PODL. JE NAVRŽENA TAKTO:
  - KANCELÁŘE, ZASEDACÍCH A KUCHYŇKÁCH: ZAVĚŠENÍ 2,4m NAD PODL. (SPODNÍ HRANA)
  - UČEBNÁCH A LABORATOŘÍCH V 1.PP A 6.-8.NP (S.V. 3,0m): ZAVĚŠENÍ 2,7m NAD PODL. (SH)
  - UČEBNÁCH A LABORATOŘÍCH V 2.-5.NP (S.V. 3,4m): ZAVĚŠENÍ 2,8m NAD PODL. (SPODNÍ HRANA)
  - V HLAVNÍCH PROSTORÁCH 1.NP ŠIRNÉ PROVOZEM ZAZNAČ. ZAVĚŠENÍ 3,41m NAD PODL. (SH)
  - V MÍSTNOSTI 1.10 SVÍTIDLA ZAVĚŠENÍM V ÚROVNI PODHLEDU
  - V MÍSTNOSTI 1.02: ZAVĚŠENÍM 2,9m NAD PODL. (SPODNÍ HRANA)
  - V MÍSTNOSTI 1.05 SVÍTIDLA ZAVĚŠENÁ A ČELEDNÉ PŘÍSADNÁ K PODHLEDU, VE STELAE VÝŠE
  - V MÍSTNOSTI -1.39 V ČÁSTI BEZ PODHLEDU BUDOU ZAVĚŠENÁ, SPODNÍ HRANA VE VÝŠCE 2,5m
  - SVÍTIDLA V PROSTORU VESTIBULU OMNIVÝCH SCHODIŠŤ BUDOU PŘÍSADNÁ.
  - HLAVNÍ PODESTA HLAVNÍHO SCHODIŠŤĚ – 1.NP: ZAVĚŠENÁ 3,6m NAD PODL. (SPODNÍ HRANA)
  - HLAVNÍ PODESTA HLAVNÍHO SCHODIŠŤĚ – 1.PP A 2.–8.NP: ZAVĚŠENÁ 2,6m NAD PODL. (SH)
  - MEZIPODESTA HLAVNÍHO SCHODIŠŤĚ – SVÍTIDLA PŘÍSADNÁ.
  - V ROZŠÍŘENÝCH ČÁSTECH CHODEB A NA KONCÍCH CHODEB BEZ PODHLEDŮ VE 2.–8.NP ZAVĚŠENÁ 2,3m NAD PODL. (HORNÍ HRANA)
* VÝŠKA OSAZENÍ SVÍTIDEL S PIKTOGRAM SPODNÍ HRANA 2,2m NAD PODLAHOU
* ROZVODY V KOUPELNÁCH DLE ČSN 33 2000-7-701, EDICE 2

TABULKA MÍSTNOSTÍ 4NP

	Č.	KÓD	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA(m2)		PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
KATEDRA BIOLOGIE									
	4.01	KBI	1 KANCELÁŘ - VEDOUCÍ KATEDRY	28,0	E.2	Zdrsn. rozsek. - zatěž. koberec	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.02	KBI	2 KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT	16,3	E.2	Zdrsn. rozsek. - zatěž. koberec	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.03	KBI	3 KANCELÁŘ	16,1	E.2	Zdrsn. rozsek. - zatěž. koberec	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.04	KBI	4 KANCELÁŘ	17,6	E.2	Zdrsn. rozsek. - zatěž. koberec	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.05	KBI	6 KANCELÁŘ	16,4	E.2	Zdrsn. rozsek. - zatěž. koberec	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.06	KBI	7 KANCELÁŘ TECHNIKŮ	16,4	E.2	Zdrsn. rozsek. - zatěž. koberec	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.07	KBI	8 KANCELÁŘ - DOKTORANDI	18,0	E.2	Zdrsn. rozsek. - zatěž. koberec	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.08	KBI	9 KANCELÁŘ - SEKRETÁŘKA	16,1	E.2	Zdrsn. rozsek. - zatěž. koberec	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.09	KBI	10 KANCELÁŘ - HOSTUJÍCÍ PROFESOŘI	16,4	E.2	Zdrsn. rozsek. - zatěž. koberec	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.10	KBI	11 LABORATOŘ	89,6	D.5	Zdrsn. nanozatěr. FHM - PVC	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.11	KBI	12 LABORATOŘ FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPIE	40,2	D.5	Zdrsn. nanozatěr. FHM - PVC	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.12	KBI	13 LABORATOŘ - OČKOVÁNÍ/ALTIVACÍ MĚSTNOST	48,5	D.5	Zdrsn. nanozatěr. FHM - PVC	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl PVC+folion 100mm
	4.13	KBI	15 LABORATOŘ MIKROFLUIDNÍCH SYSTÉMŮ	100,2	D.5	Zdrsn. nanozatěr. FHM - PVC	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl PVC+folion 100mm
	4.14	KBI	16 LABORATOŘ - PŘÍPRAVNÁ VZORKŮ	56,6	D.5	Zdrsn. nanozatěr. FHM - PVC	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.15	KBI	17 LABORATOŘ NANOBIOTECHNOLOGIE	66,9	D.5	Zdrsn. nanozatěr. FHM - PVC	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.16	KBI	18 SKLAD LABORATORNÍHO SKLA A MATERIÁLU	16,8	D.5	Zdrsn. nanozatěr. FHM - PVC	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.17	KBI	19 SATNA, SPRCHA ZAMĚSTNANCI	15,8	B.3B	Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr	podhled SDK, s.v. 2,3m	Keram. sokl 100mm
	4.18	KBI	20 ČAJOVÁ KUCHYŇKA	15,1	D.8	Zdrsn. rozsek. - linoleum	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.19	KBI	21 ZASEDACÍ MÍSTNOST	54,2	D.5	Zdrsn. rozsek. - linoleum	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.20	KBI	SKLAD - CENTRÁLNÍ LIKVIDACE ODPADU	20,5	D.5	Zdrsn. nanozatěr. FHM - PVC	Interiérový nátěr	podhledový beton	sokl plast 60mm
	4.21	KBI	SKLAD - CHLAZENÁ MĚSTNOST	15,3	D.5	Zdrsn. nanozatěr. FHM - PVC	Interiérový nátěr	podhledový beton	sokl plast 60mm
	4.22	KBI	SKLAD - KULTIVAČNÍ MĚSTNOST	17,1	D.5	Zdrsn. nanozatěr. FHM - PVC	Interiérový nátěr	podhledový beton	sokl plast 60mm DF
	4.23	KBI	SKLAD MATERIÁLU	11,2	D.5	Zdrsn. nanozatěr. FHM - PVC	Interiérový nátěr	podhledový beton	sokl plast 60mm
	4.24	KBI	ŠATNA STUDENTI - MUŽI	9,3	B.3	Keramická dlažba	Interiérový nátěr	podhledový beton	Keram. sokl 100mm
	4.25	KBI	ŠATNA STUDENTI - ŽENY	9,5	B.3	Keramická dlažba	Interiérový nátěr	podhledový beton	Keram. sokl 100mm
KATEDRA GEOGRAFIE									
	4.26	KGEO	5 KANCELÁŘ - PROFESOŘI, DOCENTI	26,5	E.2	Zdrsn. rozsek. - zatěž. koberec	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.27	KGEO	6 KANCELÁŘ - PROFESOŘI, DOCENTI	26,7	E.2	Zdrsn. rozsek. - zatěž. koberec	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.28	KGEO	7 KANCELÁŘ - PROFESOŘI, DOCENTI	26,5	E.2	Zdrsn. rozsek. - zatěž. koberec	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.29	KGEO	8 KANCELÁŘ	27,8	E.2	Zdrsn. rozsek. - zatěž. koberec	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.30	KGEO	9 KANCELÁŘ	27,8	E.2	Zdrsn. rozsek. - zatěž. koberec	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.31	KGEO	10 KANCELÁŘ	26,5	E.2	Zdrsn. rozsek. - zatěž. koberec	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.32	KGEO	11 KANCELÁŘ	25,4	E.2	Zdrsn. rozsek. - zatěž. koberec	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.33	KGEO	12 KANCELÁŘ - EXTERNISTÉ	26,5	E.2	Zdrsn. rozsek. - zatěž. koberec	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.34	KGEO	13 KANCELÁŘ - TECHNICI	23,7	E.2	Zdrsn. rozsek. - zatěž. koberec	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.35	KGEO	15 ZASEDACÍ MĚSTNOST	48,9	D.8	Zdrsn. rozsek. - linoleum	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.36	KGEO	16 LABORATOŘ EG	51,5	D.5	Zdrsn. nanozatěr. FHM - PVC	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.37	KGEO	17 LABORATOŘ SG	51,1	E.2	Zdrsn. rozsek. - zatěž. koberec	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.38	KGEO	18 LABORATOŘ GIS	58,7	E.2	Zdrsn. rozsek. - zatěž. koberec	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.39	KGEO	19 LABORATOŘ KARTOGRAFIE	51,5	E.2	Zdrsn. rozsek. - zatěž. koberec	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.40	KGEO	20 LABORATOŘ KRAJINNÝCH SYNTÉZ	53,9	E.2	Zdrsn. rozsek. - zatěž. koberec	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.41	KGEO	24 LABORATOŘ - KABINET DR	53,6	E.2	Zdrsn. rozsek. - zatěž. koberec	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.42	KGEO	25 MÍSTNOST PRO VIDEOKONFERENCE SE ZATEMNĚNÍM	35,2	E.2	Zdrsn. rozsek. - zatěž. koberec	Interiérový nátěr, polit.beton, akust. obklad	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.43	KGEO	26 SKLAD	17,2	D.7	Zdrsn. rozsek. - PVC	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.44	KGEO	27 SKLAD DPZ	17,2	D.7	Zdrsn. rozsek. - PVC	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.45	KGEO	28 SKLAD FYS	16,9	D.7	Zdrsn. rozsek. - PVC	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.46	KGEO	30 ČAJOVÁ KUCHYŇKA	16,3	D.8	Zdrsn. rozsek. - linoleum	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.47	KGEO	31 SKLAD	15,2	D.7.b	Zdrsn. rozsek. - vinyl antistat.	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.48	KGEO	33 ZASEDACÍ MÍSTNOST	23,0	D.8	Zdrsn. rozsek. - zatěž. koberec	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
	4.49	KGEO	34 LABORATOŘ - GEOLOGICKÉ SBÍRKY	21,4	D.7	Zdrsn. rozsek. - PVC	Interiérový nátěr, polit.beton	podhledový beton	sokl plast 60mm + MDF
KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ									
	4.50	KOM	SCHODIŠTĚ-HLAVNÍ	46,6	A.1b, A.3	Terazo	Stěrka	sádr. omítka	
	4.51	KOM	CHODBA	111,9	D.8	Zdrsn. rozsek. - linoleum	Interiérový nátěr,polit.beton	na GKB,pod. minerál. podhled	sokl plast 60mm + MDF
	4.52	KOM	CHODBA	169,3	D.8, D.9 - plochy 40,4m2 a 20,9	Zdrsn. rozsek. - linoleum	Interiérový nátěr	SDK pod. dělící s.v.2300mm, SDK Hladký	sokl plast 60mm
	4.53	KOM	CHODBA	200,7	D.6	Zdrsn. rozsek. - linoleum	Interiérový nátěr	Minerální podhled s.v.2300mm	sokl plast 60mm + MDF
	4.54	KOM	SCHODIŠTĚ-VEDLEJŠÍ	28,5	D.4, C.3	Linoleum (pás.), beton	Interiérový nátěr,polit.beton		
	4.55	KOM	CHODBA	6,0	D.6	Zdrsn. rozsek. - linoleum	Interiérový nátěr	Minerální podhled s.v.2300mm	sokl plast 60mm
	4.56	KOM	WC - ZTP	4,0	B.2	Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr	SDK podh. hladký s.v.2300mm	Keram. sokl 100mm
	4.57	KOM	WC - ŽENY	12,2	B.2	Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr	SDK podh. hladký s.v.2300mm	Keram. sokl 100mm
	4.58	KOM	WC - MUŽI	14,1	B.2	Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr	SDK podh. hladký s.v.2300mm	Keram. sokl 100mm
	4.59	KOM	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,0	B.2	Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr	SDK podh. hladký s.v.2300mm	Keram. sokl 100mm
	4.60	KOM	ROZVODNA SLP	6,5	D.7.b	Zdrsn. rozsek. - vinyl antistat.	Interiérový nátěr	podhledový beton	sokl plast 60mm
	4.61	KOM	CHODBA	5,3	D.6	Zdrsn. rozsek. - linoleum	Interiérový nátěr	SDK podh. hladký s.v.2300mm	sokl plast 60mm
	4.62	KOM	WC - MUŽI	7,0	B.3	Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr	SDK podh. hladký s.v.2300mm	Keram. sokl 100mm
	4.63	KOM	WC - ŽENY	4,0	B.3	Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr	SDK podh. hladký s.v.2300mm	Keram. sokl 100mm
	4.64	KOM	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,2	B.3	Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr	SDK podh. hladký s.v.2300mm	Keram. sokl 100mm
				2 129,7 m2					





UMÍSTĚNÍ OVLADAČŮ A ZÁSUVEK
(PLAST POKUD VE VÝKRESE NENÍ UVEDENO JINAK)



±0,000 =	175,800
Souřadný systém:	JTSK
Výškový systém:	Bpv

KOOPERACE VE SPEC. PROFESI
D.1.4.6 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD

ZODP. INŽENÝR PROJEKTU	VEDOUCÍ PROJEKTU	ZPRACOVAL	KONTROLA
Jitka Marková	Jitka Marková	Michal Adriaans, DiS.	tel.: 387 018 150

EL-PROJEKT s.r.o.
Nemanická 1344/60
370 10 České Budějovice
tel.: 387 018 150
info@el-projekt.cz

EL-PROJEKT
projekce a elektrizace širokosti elektro
Nemanická 1344/60
370 10 České Budějovice
tel.: 387 018 150

Pelčák a partner, s.r.o., autor návrhu, projektu. Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb., Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazených jsou majetkem autora, spoluautorství. Pelčák a partner, s.r.o. Tento výkres nesmí být, výjma případů výslovného souhlasu autora, kopírován nebo jakýmkoliv jiným způsobem rozmnožován, pokud se jedná o činnosti jinak upravované zákonem č. 121/2000 Sb. Toto zahrnuje zejména a autora poskytnuté části řešení.

AUTOR:	VEDOUCÍ PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:
prof. Ing. arch. Petr Pelčák	Ing. arch. Daniel Vohalík		

PELČÁK + PARTNER
ARCHITEKTI
Pelčák a partner, s.r.o., Nemanická 26, Bloc 17, Brno 602 00 CZ
tel.:+420 545 215 124, www.pelcak.cz, info@pelcak.cz

STAVEBNÍKA:
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
Pasteurova 3, Ústí nad Labem 400 96 Česká republika

MÍSTO STAVBY:
Klášterní 1,UJEP
Pasteurova 3
400 96 Ústí nad Labem

NÁZEV ZAKÁZKY:
CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO)
id.-č. EDS: 1330321/1900/2020

ČÍSLO ZAKÁZKY: 116
DATUM: prosinec 2016
MĚŘÍTKO: 1:100
FORMÁT:

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA PRO PROVEDENÉ STAVBY

OBJEKT, SOUBOR OBJEKTŮ:

ČÁST - PROFESE:
D.1.4.6 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD

DOKUMENT - VÝKRES:
PŮDORYS 4.NP - OSVĚTLENÍ

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.6.b.06a
REVIZE: