

Zadavatel:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
se sídlem: Pasteurova 1, Ústí nad Labem, PSČ: 400 96
IČO: 44555601

Název veřejné zakázky:

**„UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů
v Kampusu UJEP“**

**zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VIII.

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, jako zástupce výše uvedeného zadavatele ve veřejné zakázce „**UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP**“ poskytuje dle ustanovení § 98 a § 99 zákona níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 (obdržena dne 15. 08. 2017):

Dotaz č. 1

U dveří 226 a 226B je ve výkazu výměr uvedena výška 1970mm, ve výpisu dveří 2100mm. Který rozměr platí?

Informace zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že platí výška 2100mm dle výpisu prvků. Zadavatel tímto přistoupil k úpravě p.č. 511, 512 výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2

U dveří 227 je ve výkazu výměr uvedena výška 1970mm, ve výpisu dveří 2100mm. Který rozměr platí?

Informace zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že platí výška 2100mm dle výpisu prvků. Zadavatel tímto přistoupil k úpravě p.č. 513 výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 3

U dveří 234, 235 je ve výkazu výměr uvedena výška 1970mm, ve výpisu dveří 2100mm. Který rozměr platí?

Informace zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že platí výška 2100mm dle výpisu prvků. Zadavatel tímto přistoupil k úpravě p.č. 514, 515 výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 4

U dveří 249 je ve výkazu výměr uveden rozměr 1900/1970mm, ve výpise dveří je rozměr 1600/1970mm. Který údaj platí?

Informace zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že dveře mají světlý průchod Š. 1650 dle půdorysu 1.pp (čili 1650/1970). Zadavatel tímto přistoupil k úpravě p.č. 520 výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení a výpisu výrobků, který tvoří přílohu č. 2 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 5

U dveří 250 je ve výkazu výměr uvedena požární odolnost EI 30DP3-SC. Ve výpisu dveří požární odolnost uvedena není. Mají být dveře požárně odolné?

Informace zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že platí výpis dveří, dveře dle pbř nejsou požadovány požárně odolné. Zadavatel tímto přistoupil k úpravě p.č. 521 výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 6

U dveří 431 je ve výkazu výměr uveden rozměr 990/2100mm. Ve výpise dveří je rozměr 1000/2100mm. Který údaj platí?

Informace zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že platí šířka 1000mm dle výpisu prvků. Zadavatel tímto přistoupil k úpravě p.č. 547 výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 7

U dveří 210 je ve výkazu výměr 7ks, ve výpisu dveří pouze 6ks.

Informace zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že platí výpis dveří, tj. 6 ks. Zadavatel tímto přistoupil k úpravě p.č. 554 výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 8

U dveří 243 jsou ve výkazu výměr 3ks, ve výpisu dveří pouze 2ks.

Informace zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že platí výpis dveří, tj. 2 ks. Zadavatel tímto přistoupil k úpravě p.č. 575 výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 9

U dveří 244 jsou ve výkazu výměr 3ks, ve výpisu dveří 4ks.

Informace zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že platí výpis dveří, tj. 4 ks. Zadavatel tímto přistoupil k úpravě p.č. 576 výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 10

U vnitřního okna 310 je ve výkaze výměr rozměr 1750/2000mm, ve výpise oken interiéru je rozměr 1000/1600mm. Který údaj platí?

Informace zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že platí výpis prvků, a to rozměr 1000/1600. Zadavatel tímto přistoupil k úpravě p.č. 589 výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 11

U dveří 407 je ve výkazu výměr uvedena požární odolnost EW 30DP3-C, ve výpise výrobků požárních EI 30DP1 – C. Který údaj platí?

Informace zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že platí p.b. EI 30DP1-C, tedy výpis výrobků. Zadavatel tímto přistoupil k úpravě p.č. 670 výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 12

U dveří 415 je ve výkazu výměr uvedena požární odolnost EW 90DP1-C, ve výpise výrobků požárních EI 30DP1-S. Který údaj platí?

Informace zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že platí pbř EI 30DP1-S, tedy výpis výrobků. Zadavatel tímto přistoupil k úpravě p.č. 678 výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 13

Prosíme o vysvětlení položky 777.04 Podlaha epoxidová stěrková tl. 3mm, protiskluzová, podklad cementový potěr samonivelační. Jedná se o sokly? Pokud ano, proč je v popisu uvedená protiskluzová stěrka tl. 3mm?

Informace zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o podlahu několika místností a žlábek podél schodišťové stěny hlavního obloukového schodiště, který nahrazuje klasický sokl (viz výpočet ve výkazu výměr a půdorysy).

Dotaz č. 14

V dodatečných informacích z 10.8., v odpovědi na dotaz č. 1 je uvedeno, že zadavatel požaduje provedení obkladu schodiště jako L profil. Prosíme o úpravu výkazu výměr tak, aby neobsahoval zvlášť stupnici a podstupnici, ale dodávku a montáž L profilu. Nyní nelze cenu rozdělit do stupnice a podstupnice.

Informace zadavatele:

Zadavatel tímto přistoupil k úpravě p.č. 786 a zrušení p.č. 787 ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 15

Dodatečné informace z 10.8., dotaz č.6. Rozumíme, že pokládka PVC na stupně je v projektové dokumentaci popsána, ale to nic nemění na skutečnosti, že: „Pro pokládání PVC na stupně není ve výkazu výměr samostatná položka. Předpokládáme, že příslušná výměra je zahrnuta do výměry pokládky PVC v ostatních místnostech. Žádáme o vyčlenění pokládky na stupně do zvláštních položek, cena pokládky na stupně bude odlišná od pokládky na rovnou plochu (mimo jiné rovněž vlivem schodových lišt).“ Pokládku na stupně nelze ocenit do stejné položky jako pokládku na rovnou plochu místnosti.

Informace zadavatele:

Zadavatel tímto přistoupil k úpravě p.č. 796, 808, 812 a doplnění p.č. 796b ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 16

Dotaz k předloženému návrhu smlouvy o dílo:

V čl. 11.5. je stanovena lhůta pro odstranění ostatních vad díla na 5 pracovních dnů od reklamace. S ohledem na charakter vady, její rozsah a nevhodné klimatické podmínky považuje uchazeč tuto lhůtu za velmi krátkou. Uchazeč si dovoluje požádat zadavatele

o úpravu tohoto ujednání v tom smyslu, že 5ti denní lhůta k odstranění bude platit jen za podmínky, že se strany nedohodnou jinak anebo jestliže je tato lhůta odpovídající povaze, rozsahu vady, technologickým postupům na její odstranění a vhodným klimatickým podmínkám, jinak tedy bez zbytečného odkladu po reklamaci.

Informace zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že podle ustanovení čl. 11 odst. 11.5. věta třetí Smlouvy o dílo je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Dotčené ustanovení tak upravuje možnost smluvních stran uvedenou lhůtu pro odstranění vady prodloužit, pokud nebude objektivně možné vadu odstranit např. s ohledem na její povahu či rozsah.

Zadavatel ponechává ustanovení čl. 11 odst. 11.5. Smlouvy o dílo beze změny.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 (obdržena dne 17. 08. 2017):

Dotaz č. 1

1) Ve výkaze výměr SO.2000 D.1.4.3 Pol pro chlazení je uvedena položka č. 2:

2	41102	D+M Suchý chladič - poz. 2.1 a 2.2	ks	2,00000		0,00
---	-------	------------------------------------	----	---------	--	------

D+M Suchý chladič - poz. 2.1 a 2.2

Poznámka k položce:

Vypočtený výkon 840 kW; Vypočtený výkon 840 kW, s povrchovou úpravou lamel výměníku epoxidovým nástřikem pro vyšší odolnost při použití dešťové vody, včetně sprchovacích tyčí s tryskami. ; Solenoidové ventilypřívodní aprchovací vody a mechanické vypouštěcí ventily jsou součástí ZTI!; Délka 10955 mm; Šířka 2290 mm; Výška 900 mm; Váha 1955 kg; Tepelné parametry; Teplota okolního vzduchu; 25,7 °C / 46,1 °C; Eth.glycol 30,0 %; Vstup/výstup teplota kapaliny; 48 °C / 42 °C; Průtok kapaliny; 37,5 m3/h; 38,7 kPa; Bod tuhnutí; -15,8 °C; Number of Fans/Fan Motors 10; Celkový příkon 7400 W; Phase 3ph; Celkový jmenovitý proud 14,0 A; Včetně pryžového uložení.; Přistavení jeřábu na místo; Osazení jednotky na plošinu pomocí auto jeřábu ; nosnost do max 35 t, max. dosah 30 m

Ke správnému ocenění potřebujeme hlukový údaj suchých chladičů. Akustický tlak nebo akustický výkon v dB. Bez těchto údajů nelze chladiče adekvátně ocenit.

Bohužel se nám nepodařilo tyto parametry v předané projektové dokumentaci nikde dohledat. Prosíme o doplnění.

Informace zadavatele:

Akustický tlak ve vzdálenosti 10m od stroje max. 45dB(A)

Akustický výkon max. 78dB(A)

Zadavatel výše uvedené informace doplnil do výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Změna a doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu zadavatele:

Zadavatel dále přistoupil ke změně a doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu. Změna a doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu se konkrétně týká přílohy č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. VII. s názvem „Upravený Soupis prací – Výkaz výměr.

Zadavatel k tomuto uvádí, že soupis prací uveřejněný v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. VII. je v souladu se ZZVZ podkladem pro předpokládanou hodnou veřejné zakázky uvedenou v odst. 2.2. zadávací dokumentace. Oceněný soupis prací byl zpracován dle příslušných právních předpisů, běžně dostupných cenových soustav a průměrných cen požadovaného plnění na relevantním trhu. Oceněný soupis prací je jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky zpřístupněn všem dodavatelům. Nevyplněnou verzi výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. VII., zadavatel pro informaci poskytuje jako přílohu č. 3 tohoto vysvětlení.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a s ní související oceněný soupis prací nemá jakýkoliv dopad na hodnocení nabídek.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro účely zpracování nabídky je aktuálně závazným podkladem **upravený výkaz výměr tvořící přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.**

Přílohy:

- 1 - Upravený Soupis prací – Výkaz výměr
- 2 – Výpis dveří interiéru
- 3 - Upravený Soupis prací – Výkaz výměr – nevyplněná verze přílohy č. 1 Vysvětlení č. VII.

Zadavatel současně sděluje, že v důsledku poskytnutého vysvětlení (úprav) zadávacích podmínek přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Lhůta pro podání nabídek končí nově dne 9. 10. 2017, 10:00 hod.**

V Ústí nad Labem, dne 18. 8. 2017



Ing. Leoš Nergl
kvestor