

Zadavatel:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
se sídlem: Pasteurova 1, Ústí nad Labem, PSČ: 400 96
IČO: 44555601

Název veřejné zakázky:

**„UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů
v Kampusu UJEP“**

**zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE X.

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, jako zástupce výše uvedeného zadavatele ve veřejné zakázce „**UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP**“ poskytuje dle ustanovení § 98 a § 99 zákona níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 (obdržena dne 29. 08. 2017):

Dotaz č. 1

Dle předané PD je požadovaná konstrukce ocelových zárubní pro interiérové dveře oboustranně v líci se stěnou s přiznanou stínovou drážkou. Tento typ zárubní se standardně používá pro bezfalcové dveře, ale dle PD mají být použity dveře s polodrážkou. Požaduje i přesto zadavatel tento typ zárubní, které jsou dražší a náročnější na osazení?

Informace zadavatele:

Zadavatel připouští dodavatelem uvedené řešení při dodržení ostatních zadávacích podmínek, zejm. požadavku na hranatém tvaru zárubně (bez oblých rohů). Zadavatel zároveň upozorňuje dodavatele, že závěr, zda uvedené řešení vyhovuje zadávacím podmínkám, bude možné učinit až v rámci posouzení nabídek.

V Ústí nad Labem dne 31. 8. 2017



Ing. Leoš Nergl

kvestor