

**Zadavatel:**

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  
se sídlem: Pasteurova 1, Ústí nad Labem, PSČ: 400 96  
IČO: 44555601

Název veřejné zakázky:

**„UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů  
v Kampusu UJEP“**

**zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  
veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)**

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE XI.**

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, jako zástupce výše uvedeného zadavatele ve veřejné zakázce „**UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP**“ poskytuje dle ustanovení § 98 a § 99 zákona níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 17 (obdržena dne 06. 09. 2017):**

**Dotaz č. 1**

Na základě dodatečných informací VI. Dotaz/odpověď č.5: trvá zadavatel u obkladu z cihelných pásků na rozměru 290/65/25. U cihelných pásku je v PD uvedena barva světle béžová. Formát 290 jde pouze v červené. V případě jiných barev nemůže být formát 290.

**Informace zadavatele:**

Možnost dodání béžových cihel daného formátu byla v době zpracování PD ověřena u dodavatele. Podstatné jsou pohledové skladebné rozměry pásků a cihel, především délka 290 mm, která je nutná pro dodržení spárořezu (odpovídá šířce části meziokenního pilíře lícující s římsami). Výšku cihly 65 mm je možno mírně upravit (z hlediska spárořezu není tak podstatná), hloubka cihly min. 90 mm (pásek do 25mm).

**Dotaz č. 2**

Žádáme o uvedení, u kterých dveří má být uvažováno s přípravou pro elektromechanické zámky.

**Informace zadavatele:**

Elektromechanické zámky jsou dodávkou profese slaboproudu, viz část D.1.4.7 SLABOPROUD – D.1.4.7.b.36 BLOKOVÉ SCHÉMA ACS.

**Dotaz č. 3**

Žádáme o upřesnění svítidel (výkon, LED či zářivky, stmívání ano/ne):

59	0205	A3 - zavěšené svítidlo černé látkové <b>Specifikace nad rámec knihy svítidel je libovolná, je nutné dodržet vzhled.</b>	ks	3,0
60	0206	A3D - přisazené svítidlo černé látkové ... není v knize svítidel <b>Byl upraven Soupis prací (položka zrušena).</b>	ks	6,0
74	0220	F1 - Designové svítidlo respirium <b>Specifikace nad rámec knihy svítidel je libovolná, je nutné dodržet vzhled.</b>	ks	15,0
75	0221	F2 - Designové svítidlo akustické ... není v knize svítidel <b>Jedná se o svítidlo značené v knize svítidel jako F3</b>	ks	16,0
77	0223	F6 - Designové svítidlo nad kavárenskými stoly <b>Specifikace nad rámec knihy svítidel je libovolná, je nutné dodržet vzhled.</b>	ks	6,0
82	0228	N4 - nástěnné nouzové svítidlo, tělo z ALU, kryt z polykarbonátu, 230V/50Hz, IP20 ... není v knize svítidel <b>Popis je dostatečný, bude vzorkováno.</b>	ks	9,0
88	0234	Svítidlo pro osvětlení instalační šachty IP65, nástěnné ... není v knize svítidel <b>Nemáme zvláštní požadavky krom bezp. mřížky.</b>	ks	2,0
89	0235	Posdvětená tabulka s nápisem nevstupovat pro temné komory ... není v knize svítidel <b>Podsvětlený nápis, čitelnost z min. 10m. Např. LED svítidlo z červených diod z pohledové strany opatřeno neprůhledným zákrytem s vyvedeným perforovaným nápisem NEVSTUPOVAT.</b>	ks	5,0

**Informace zadavatele:**

Zadavatel uvedl požadovaná vysvětlení k parametrům svítidel přímo k jednotlivým položkám v tabulce výše (zvýrazněno červeným písmem).

**Přílohy:**

1 - Upravený Soupis prací – Výkaz výměr

Zadavatel současně sděluje, že v důsledku poskytnutého vysvětlení (úprav) zadávacích podmínek přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Lhůta pro podání nabídek končí nově dne 19. 10. 2017, 10:00 hod.**

V Ústí nad Labem dne 11. 9. 2017



---

**Ing. Leoš Nergl**

kvestor