

Zadavatel:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
se sídlem: Pasteurova 1, Ústí nad Labem, PSČ: 400 96
IČO: 44555601

Název veřejné zakázky:

**„UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů
v Kampusu UJEP“**

**zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE XV.

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, jako zástupce výše uvedeného zadavatele ve veřejné zakázce „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP“ poskytuje dle ustanovení § 98 a § 99 zákona níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 23 (obdržena dne 22. 09. 2017):**Dotaz č. 1**

- 1) Ve výkaze výměr SO.2000 D.1.4.2 Pol pro vytápění jsou položky pro otopná trubková tělesa viz:

41445	Otopné trubk. těleso-1800/300-128-počet profilů 16 (Qnom=1127W)	ks	15,00000		
-------	---	----	----------	--	--

Otopné trubk. těleso-1800/300-128-počet profilů 16 (Qnom=1127W)

Poznámka k položce:

Vertikální ocelová tělesa s ocelovými profily; ocelové trubky pr. 28mm, ocelové profily 50x10mm; pro teplovodní vytápění voda max. 110°; a max. provozní tlak 0.5 MPa pro středové trubkové; připojení spodem, rozteč 50mm, včetně 2x připojovacího šroubení pro trubku Pe-Xa/AL/Pe; včetně odvzdušňovacího ventilu; zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího; a závěsného materiálu, **nalakované RAL 9016**; zatavené ve fólii, dodat a montovat.

41446	Otopné trubk. těleso-1800/480-128-počet profilů 26 (Qnom=1793W)	ks	2,00000		
-------	---	----	---------	--	--

Otopné trubk. těleso-1800/480-128-počet profilů 26 (Qnom=1793W)

Poznámka k položce:

Vertikální ocelová tělesa s ocelovými profily; ocelové trubky pr. 28mm, ocelové profily 50x10mm; pro teplovodní vytápění voda max. 110°; a max. provozní tlak 0.5 MPa pro středové trubkové; připojení spodem, rozteč 50mm, včetně 2x připojovacího šroubení pro trubku Pe-Xa/AL/Pe; včetně odvzdušňovacího ventilu; zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího; a závěsného materiálu, **nalakované RAL 9016**; zatavené ve fólii, dodat a montovat.

U těchto těles je v popisu položky uvedeno, že budou nalakovány v RAL 9016. V technické zprávě se ovšem píše, že tělesa budou nalakována v barvě černé RAL 9005. Co platí?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že platné jsou údaje uvedené v technické zprávě, tj. barva černá RAL 9005. Zadavatel v této souvislosti přistoupil k úpravě výkazu výměr, položka SO2000 D.1.4.2.

Zadavatel současně sděluje, že v důsledku poskytnutého vysvětlení (úprav) zadávacích podmínek přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Lhůta pro podání nabídek končí nově dne 25. 10. 2017, 10:00 hod.**

Přílohy:

1 - Upravený Soupis prací – Výkaz výměr

V Ústí nad Labem dne 27. 9. 2017



Ing. Leoš Nergl
kvestor