

**Zadavatel:**

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  
se sídlem: Pasteurova 1, Ústí nad Labem, PSČ: 400 96  
IČO: 44555601

Název veřejné zakázky:

**„UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů  
v Kampusu UJEP“**

**zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  
veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)**

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE XX.**

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, jako zástupce výše uvedeného zadavatele ve veřejné zakázce „**UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP**“ poskytuje dle ustanovení § 98 a § 99 zákona níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 29 (obdržena dne 13. 10. 2017):**

**Dotaz č. 1**

Žádáme o vysvětlení položky Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby 1294,56m<sup>2</sup> v oddíle 776 Povlakové podlahy. Jedná se o penetraci pod povlakové podlahy? Nebo se jedná o stěrkování a penetraci pod povlakové podlahy? Pokud se jedná o úpravu povrchu pod povlakové podlahy, měla by být výměra 8005,15m<sup>2</sup>.

**Informace zadavatele:**

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o penetraci pod povlakové podlahy, jde-li o podlahy lepené na samonivelační hmotu na betonové mazanině. Ostatní podlahy povlakových krytin jsou na zdvojenou podlahu a penetrace betonu pod krytinu tak odpadá.

Stanovená výměra je stanovena správně.

**Dotaz č. 2**

Žádáme o bližší specifikaci položky Deska interiérová obkladová tl. 15 mm, designová v oddílu 776 konstrukce truhlářské.

### **Informace zadavatele:**

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o obklady stěn v místnostech 1.01, 1.03, 1.04, viz Technické specifikace – 11.I.

#### **Dotaz č. 3**

Žádáme o kontrolu položek ve výkazu výměr vybavení laboratoří. V 5NP jsou ve výkazu uvedeny tři digestoře pod sebou viz. následující položky. Domníváme se, že místo těchto položek by měly být uvedeny položky, které jsou dopsané vpravo vedle položek.

5.43	1a	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvná, bezpečnostní sklo	1500	930	2500	1	119 315,00	21	119 315,00	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvná, bezpečnostní sklo
5.43	1a	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvná, bezpečnostní sklo	0	0	0	1	119 315,00	21	119 315,00	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka s displejem pro manuální ovládání okna s jednotkou kontinuálního měření průtoku vzduchu - typ B1 bez funkcí el. okna (včetně alarmu, kontrola okna na 500)
5.43	1a	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvná, bezpečnostní sklo	1500	0	0	1	119 315,00	21	119 315,00	Deska pracovní digestoře, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + polypropylenová vanička

### **Informace zadavatele:**

Zadavatel přistoupil k úpravě přílohy výkazu výměr „CPTO UJEP VV Příloha č. 2 PS 7080 Vybavení laboratoří“ u položky digestoř D2 v 5.43.

#### **Dotaz č. 4**

Ve výkazu výměr vybavení laboratoří chybí ve výkazu pro 5NP v místnosti 5.32 u prvku P4 Stůl mobilní následující položka

5.32	16	Lokální odsávání - rameno FX 75 je vyrobeno z lehkých hliníkových částí, spojených plastovými spojkami, univerzální dymník (380x460). Odsávací kapacita 70-175 m3/hod	0	0	0	1	4 350,00	21	4 350,00	
------	----	---	---	---	---	---	----------	----	----------	--

### **Informace zadavatele:**

Zadavatel uvádí, že tato položka je v příloze výkazu výměr „CPTO UJEP VV Příloha č. 2 PS 7080 Vybavení laboratoří“ obsažena.

#### **Dotaz č. 5**

U dveří ozn. 401, 402, 427, 429, 433 je v tabulkách dveří uvedeno, že jsou dřevěné. Ve výkazu výměr jsou uvedené jako ocelové. Která informace platí?

### **Informace zadavatele:**

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o dřevěná křídla v ocelové zárubni – viz Výpis výrobků požárních (v popisu je uvedeno, že další specifikace je totožná s prvkem 201, resp. 205).

Zadavatel současně sděluje, že v důsledku poskytnutého vysvětlení (úprav) zadávacích podmínek přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Lhůta pro podání nabídek končí nově dne 6. 11. 2017, 10:00 hod.**

Přílohy:

1 – Upravená příloha výkazu výměr „CPTO UJEP VV Příloha č. 2 PS 7080 Vybavení laboratoří“

V Ústí nad Labem dne 17. 10. 2017



---

**Ing. Leoš Nergl**

kvestor