

Zadavatel:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
se sídlem: Pasteurova 1, Ústí nad Labem, PSČ: 400 96
IČO: 44555601

Název veřejné zakázky:

**„UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů
v Kampusu UJEP“**

**zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE XXI.

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, jako zástupce výše uvedeného zadavatele ve veřejné zakázce „**UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP**“ poskytuje dle ustanovení § 98 a § 99 zákona níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 30 (obdržena dne 17. 10. 2017):

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje vyplnit Přílohu č. 5 – Časový a finanční harmonogram, kde je Předpokládaný finanční harmonogram na jednotlivé měsíce udělán pro každý milník zvlášť. Je možné udělat finanční (platební) harmonogram do jednoho harmonogramu pro celou stavbu, tak jak je obvyklé?

Informace zadavatele:

Zadavatel setrvává na svém požadavku na vyplnění přílohy č. 5 v té podobě, v jaké je uveřejněna na profilu zadavatele.

Dotaz č. 2

V dodatečných informacích „UJEP_Novostavba budovy CPTO_Vysvetleni ZD XVI“, dotaz č.3, - zadavatel požaduje vyplnit VRN pro každý objekt zvlášť. Když si ale naimportujeme obdrženy VV přes stránku www.xc4.cz, tyto krycí a rekapitulační zde nejsou. Není tedy kam vyplňovat požadované.

Informace zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že VRN budou doplňovány ve Výkazu výměr u objektu SO8000.

Dotaz č. 3

V předaném výkazu výměr je položka:

Zaberanění ocelových zápor hmotnost do 70 kg/m, délky do 9 m	m	497,00
--	---	--------

Dle našeho názoru je tato položka nadbytečná, protože osazení zápor již v položkách:

Vrtání otvoru pro zápor průměr vrtu do 380 mm, hloubky do 5 m, v hornině 3	m	497,00
--	---	--------

Osazení zápor délky 8 m	m	344,00
-------------------------	---	--------

Osazení zápor délky 14 m	m	153,00
--------------------------	---	--------

Informace zadavatele:


Zadavatel uvádí, že přistoupil k úpravě Výkazu výměr SO 1020 (zrušeno vrtání a osazení). Zadavatel zároveň upřesňuje, že záporů budou beraněné.

Zadavatel současně sděluje, že v důsledku poskytnutého vysvětlení (úprav) zadávacích podmínek přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Lhůta pro podání nabídek končí nově dne 8. 11. 2017, 10:00 hod.**

Přílohy:

1 – Upravený výkaz výměr

V Ústí nad Labem dne 20. 10. 2017



Ing. Leoš Nergl
kvestor