

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.2 : ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
HOP

POZNÁMKA: FÁZE MUSÍ BÝT ROVNOMĚRNĚ ZATÍŽENY

PROJEKTY KRIŽAN STRÁŽKY 21, ÚSTÍ N.L. TEL. 472 743 567	DATUM	05/2016	CENTRUM BIOLOGICKÝCH A ENVIRONMENTÁLNÍCH OBORŮ elektroinstalace	ROZVÁDĚČ R1 1.NP	Zak. č.:72/2016
	NAVRHL	V.KRIŽAN			E-03.3