


SCHEMA STROJOVNY ÚT



LEGENDA :

- 1

STABILIZÁTOR KVALITY OTOPNÉ SOUSTAVY
S HYDRAULICKOU VYHYBKOU
MH 40
DN 40
- 2

SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ
RS MODUL 80
- 3

TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
VRG 131
DN 20 - kv= 4,0
- 4

ELEKTRONICKÝ REGULOVANÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO
STRATOS PICO 25/1-6
NAPĚTÍ 230 V
- 5

ELEKTRONICKÝ REGULOVANÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO
STRATOS PICO 25/1-4
NAPĚTÍ 230 V
- 6

KOMBINOVANÝ ZÁSOBNÍK TV VČETNĚ EL. TOPNÉ TYČE
SMART LINE SLE 300
CELKOVÝ OBJEM 293 l
OBJEM TV 200 l
ŠPIČKOVÝ PRŮTOK PŘI 40°C 800 l/10min
EL. TOPNÁ SPIRÁLA 3 kW
NAPĚTÍ 230 V
MAX. PŘÍKON ÚT 68 kW
- 7

REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY
– SOUČÁSTI DODÁVKY VZT
- 8

TEPLOVODNÍ OHŘÍVAČ VZT JEDNOTKY
– SOUČÁSTI DODÁVKY VZT

PROJEKTANT :	ING.VLASTIMIL KRIŽAN
INVESTOR :	UEP, HOŘENÍ 3, ÚSTÍ NAD LABEM
MĚSTSKÝ ÚŘAD :	ÚSTÍ NAD LABEM
KRAJ :	ÚSTECKÝ
AKCE :	CENTRUM BIOLOGICKÝCH A ENVIRONMENTÁLNÍCH OBORŮ
OBSAH :	TECHNOLOGICKÉ SCHEMA M+R
ING.VLASTIMIL KRIŽAN STRÁŽKY 21 403 40 ÚSTÍ NAD LABEM TEL: 603 709 577	
FORMAT:	05/2016
STUPEŇ:	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY:	72/2016
MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: MR-06