



- 1

KOMBINOVANÝ ZÁSOBNÍK TV VČETNĚ EL. TOPNÉ TYČE
SMART LINE SLE 300
CELKOVÝ OBJEM 293 l
OBJEM TV 200 l
ŠPIČKOVÝ PRŮTOK PŘI 40°C 800 l/10min
EL. TOPNÁ SPIRÁLA 3 kW
NAPĚTÍ 230 V
MAX. PŘÍKON 68 kW
- 2

CIRKULAČNÍ BRONZOVÉ ČERPADLO
STRATOS ECO Z 29/1-5
Napětí 230V
- 3

EXPANZNÍ NÁDOBA S VAKEM
REFIX DD 12/10
objem 12l
- 4

TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
VTA 322
DN25 30-60°C
- 5

BEZTLAKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRNIVAC VODY
POD UMYVADLO VČETNĚ TEMPERAČNÍ ARMATURY
SNU 5 SH + WST -W
OBJEM 9l
PŘÍKON 2 kW
NAPĚTÍ 230 V

VED. PROJEKTANT			VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN			
ING. D. FLORIÁN			ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPENÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DIEBŮ Z TEL. : 723 373 167 E - MAIL: daniel.florian @ volny.cz			
INVESTOR			Univerzita Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta Hrabství 13, 400 88 Ústí nad Labem			DATUM 05/2016	MĚŘÍTKO 1 : 100	STUPEŇ DP
AKCE			Centrum biologických a environmentálních oborů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem			ZAK. ČÍSLO P 1357-14	FORMÁT 6A4	PŘÍLOHA
PROJESE			D. 1, 4, - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			ČÍSLO VÝKRESU		
NÁZEV			PŮDORYS 1.NP - VODOVOD			P1357 010 - 14		