


Strojený základový zemič



LEGENDA :

- SZ Svorka zkušební
- DU Ochranný úhelník
- ZZ Základový zemič
- SD Svorka okapová
- SS Svorka spojovací
- Jímač
- Hromosvodový jímač
- 1 Označovací ?tek hromosvodového svodu

K jímacímu vedení hromosvodu budou připojeny ve řetě kovové předněty osazené na stře?

Provedení hromosvodu bude provedeno dle ČSN EN 62305 a uzemnění dle ČSN 33 20 00 – 5 – 54.

PÁSEK FeZn 30x4mm – VLOŽEN DO ZÁKLADŮ DOMU
V MÍSTECH PŘIPOJENÍ HROMOSVODU A HOP JE NUTNÉ VYVÉST PRAPORCE PRO NÁPOJENÍ

PROJEKTANT :	ING.VLASTIMIL KRIŽAN	ING.VLASTIMIL KRIŽAN
INVESTOR :	UJEP, HOŘENÍ 3, ÚSTÍ NAD LABEM	STRAŽKY 21
MĚSTSKÝ ÚŘAD :	ÚSTÍ NAD LABEM	403 40 ÚSTÍ NAD LABEM
KRAJ :	ÚSTECKÝ	TEL: 603 709 577
AKCE :		FORMÁT:
		DATUM :
		STUPEŇ:
		ČÍSLO ZAKÁZKY:
OBSAH :	HROMOSVOD	MĚŘÍTKO:
		1 : 100
		ČÍSLO VÝKRESU:
		E–04.4