


SCHEMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV

NAPOJIT NA ROZVOD STV,  
TV A CÍRKULACE



LEGENDA :

- 1 KOMBINOVANÝ ZÁSObNÍK TV VČETNĚ EL. TOPNÉ TYČE  
SMART LINE SLE 300  
CELKOVÝ OBJEM 293 l  
OBJEM TV 200 l  
ŠPIČKOVÝ PRŮTOK PŘI 40°C 800 l/10min  
EL. TOPNÁ SPIRÁLA 3 kW  
NAPĚTÍ 230 V  
MAX. PŘÍKON ŮT 68 kW
- 2 CÍRKULAČNÍ BRONZOVÉ ČERPADLO  
STRATOS ECO Z 25/1-5  
Napětí 230V
- 3 EXPA NZNÍ NÁDOBA S VAKEM  
REFIX DD 12/10  
objem 12l
- 4 TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL  
VTA 322  
DN25 30-60°C

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<b>ING. DANIEL FLORIÁN</b> PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz		
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN				
INVESTOR	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.L. - Přírodovědecká fakulta Hořetín 13, 400 96 Ústí nad Labem		DATUM 05/2016	MĚŘÍTKO -	STUPEŇ DP
AKCE	Centrum biologických a environmentálních oborů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem		ZAK. ČÍSLO P1357-14	FORMÁT 2A4	PARÉ
PROFESE	D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU P1357 013- 14		
NÁZEV	SCHEMA ZAPOJENÍ ZÁSObNÍKU tv				