V Ý P O Č E T D E N N Í H O O S V Ě T L E N Í D L E ČSN 73 0580

Day Lighting System V3.1l 21.9.2000
Copyright © 1997,98,99,2000 Staněk, ASTRA 92 a.s. Zlín

Datum: 28.4.2016 Čas: 11:46

Vstupní data

Název: 1.07

Délka místnosti	35362	mm
Šířka místnosti	14750	mm
Výška místnosti	3500	mm
Čistota interieru	1	-
Čistota exterieru	2	-
Druh terénu (1-tmavý,2-sníh)	1	-
Odraznost stropu	0.70	-
Odraznost stěn 1,2,3,4	0.50 0.50 0.50 0.50	
Odraznost podlahy	0.30	-
Průměrná odraznost terénu	0.10	-

Soustava bočních otvorů 1 - Boční soustava 1

Souřadnice rohu 1. otvoru x,y,z	6095	14750	0	mm
Vektor délky x,y,z	880	0	0	mm
Vektor výšky x,y,z	0	0	3500	mm
Vektor ostění x,y,z	0	600	0	mm
Vektor rozteče x,y,z	0	0	0	mm
Počet otvorů podle rozteče	1	-		
Druh zasklení	1	-		
Počet skel okna	1	-		
Koeficient prostupu 1 skla	0.74	-		
Koeficient konstrukce okna	0.93	-		
Koeficient regulačních zařízení	1.00	-		
Koeficient stínění budovou	1.00	-		
Koeficient znečištění okna	0.855	-		
Průměrná odraznost otvoru	0.70	-		

Soustava bočních otvorů 2 - Boční soustava 2

Souřadnice rohu 1. otvoru x,y,z	7187	14750	0	mm
Vektor délky x,y,z	655	0	0	mm
Vektor výšky x,y,z	0	0	3500	mm
Vektor ostění x,y,z	0	600	0	mm
Vektor rozteče x,y,z	0	0	0	mm
Počet otvorů podle rozteče	1	-		
Druh zasklení	1	-		
Počet skel okna	1	-		
Koeficient prostupu 1 skla	0.74	-		
Koeficient konstrukce okna	0.93	-		
Koeficient regulačních zařízení	1.00	-		
Koeficient stínění budovou	1.00	-		
Koeficient znečištění okna	0.855	-		
Průměrná odraznost otvoru	0.70	-		

Soustava bočních otvorů 3 - Boční soustava 3

Souřadnice rohu 1. otvoru x,y,z	9037	14750	0	mm
Vektor délky x,y,z	7830	0	0	mm
Vektor výšky x,y,z	0	0	3500	mm
Vektor ostění x,y,z	0	600	0	mm
Vektor rozteče x,y,z	9000	0	0	mm

Počet otvorů podle rozteče	3	-
Druh zasklení	1	-
Počet skel okna	1	-
Koeficient prostupu 1 skla	0.74	-
Koeficient konstrukce okna	0.93	-
Koeficient regulačních zařízení	1.00	-
Koeficient stínění budovou	1.00	-
Koeficient znečištění okna	0.855	-
Průměrná odraznost otvoru	0.70	-

Soustava bočních otvorů 4 - Boční soustava 4

Souřadnice rohu 1. otvoru x,y,z	85	0	0	mm
Vektor délky x,y,z	7830	0	0	mm
Vektor výšky x,y,z	0	0	3500	mm
Vektor ostění x,y,z	0	-600	0	mm
Vektor rozteče x,y,z	9000	0	0	mm
Počet otvorů podle rozteče	4	-		
Druh zasklení	1	-		
Počet skel okna	1	-		
Koeficient prostupu 1 skla	0.67	-		
Koeficient konstrukce okna	0.93	-		
Koeficient regulačních zařízení	1.00	-		
Koeficient stínění budovou	1.00	-		
Koeficient znečištění okna	0.855	-		
Průměrná odraznost otvoru	0.70	-		

Soustava vnitřních překážek 1 - sloupy

Souřadnice rohu 1. překážky x,y,z	13400	5520	0	mm
Počet překážek ve směru x,y,z	3	2	1	-
Rozteč překážek ve směru x,y,z	7500	3100	0	mm
Vektor délky překážky x,y,z	600	0	0	mm
Vektor šířky překážky x,y,z	0	600	0	mm
Vektor výšky překážky x,y,z	0	0	3500	mm
Odraznost překážky	0.500	-		

Soustava vnitřních překážek 2 - vestavba1

Souřadnice rohu 1. překážky x,y,z	0	14750	0	mm
Počet překážek ve směru x,y,z	1	1	1	-
Rozteč překážek ve směru x,y,z	7500	3100	0	mm
Vektor délky překážky x,y,z	5250	0	0	mm
Vektor šířky překážky x,y,z	0	-6125	0	mm
Vektor výšky překážky x,y,z	0	0	3500	mm
Odraznost překážky	0.500	-		

Soustava vnitřních překážek 3 - vestavba2

Souřadnice rohu 1. překážky x,y,z	5250	8625	0	mm
Počet překážek ve směru x,y,z	1	1	1	-
Rozteč překážek ve směru x,y,z	7500	3100	0	mm
Vektor délky překážky x,y,z	2000	0	0	mm
Vektor šířky překážky x,y,z	0	5000	0	mm
Vektor výšky překážky x,y,z	0	0	3500	mm
Odraznost překážky	0.500	-		

Soustava vnitřních překážek 4 - vestavba3

Souřadnice rohu 1. překážky x,y,z	0	2898	0	mm
Počet překážek ve směru x,y,z	1	1	1	-
Rozteč překážek ve směru x,y,z	7500	3100	0	mm

Vektor délky překážky x,y,z	8150	0	0	mm
Vektor šířky překážky x,y,z	0	5000	0	mm
Vektor výšky překážky x,y,z	0	0	3500	mm
Odraznost překážky	0.500	-		

Soustava vnějších překážek 2 - objekt 514

Souřadnice rohu 1. překážky x,y,z	41870	57270	0	mm
Počet překážek ve směru x,y,z	1	1	1	-
Rozteč překážek ve směru x,y,z	0	0	0	mm
Vektor délky překážky x,y,z	-30000	0	0	mm
Vektor šířky překážky x,y,z	0	24000	0	mm
Vektor výšky překážky x,y,z	0	0	18200	mm
Odraznost překážky	0.300	-		
Poměr jasů překážky a oblohy	0.200	-		

Soustava vnějších překážek 3 - objekt 506

Souřadnice rohu 1. překážky x,y,z	-2485	57270	0	mm
Počet překážek ve směru x,y,z	1	1	1	-
Rozteč překážek ve směru x,y,z	0	0	0	mm
Vektor délky překážky x,y,z	-23400	0	0	mm
Vektor šířky překážky x,y,z	0	24000	0	mm
Vektor výšky překážky x,y,z	0	0	18200	mm
Odraznost překážky	0.300	-		
Poměr jasů překážky a oblohy	0.200	-		

Soustava vnějších překážek 4 - objekt UJEP

Souřadnice rohu 1. překážky x,y,z	43900	0	0	mm
Počet překážek ve směru x,y,z	1	1	1	-
Rozteč překážek ve směru x,y,z	0	0	0	mm
Vektor délky překážky x,y,z	19220	0	0	mm
Vektor šířky překážky x,y,z	0	49000	0	mm
Vektor výšky překážky x,y,z	0	0	32000	mm
Odraznost překážky	0.300	-		
Poměr jasů překážky a oblohy	0.200	-		

Metoda výpočtu vnitřních odrazů Mnohonás.odrazy

Činitel denní osvětlenosti [%] celkový

Souřadnice z: 850

Y,X-->	431	931	1431	1931	2431	2931	3431	3931	4431
375	15.4	16.5	16.3	17.6	17.8	17.8	18.0	17.8	18.1
875	11.6	13.3	14.1	14.6	15.5	14.5	15.2	15.2	15.2
1375	9.18	10.1	11.1	11.5	12.3	12.8	13.0	13.0	13.0
1875	9.24	10.1	9.23	9.70	10.1	10.4	10.9	10.9	11.0
2375	8.53	9.26	9.97	10.5	10.9	11.2	9.99	10.1	10.1
2875	7.10	8.33	8.28	9.14	9.81	9.62	10.1	10.3	11.1
3375	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4375	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5375	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6375	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7375	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8375	0.004	0.004	0.005	0.006	0.008	0.010	0.014	0.019	0.028
8875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9375	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10375	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11375	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12375	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13375	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14375	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Y,X-->	4931	5431	5931	6431	6931	7431	7931	8431	8931
375	17.8	17.8	17.6	16.4	14.0	15.1	10.0	5.58	8.19
875	14.8	15.6	15.0	13.6	13.2	11.3	9.46	7.85	8.67
1375	12.9	12.5	11.7	11.5	10.8	9.76	8.88	9.44	9.59
1875	10.6	10.4	10.1	9.81	10.9	10.1	9.27	8.57	8.43
2375	11.3	11.3	11.1	10.8	10.4	9.80	8.83	7.68	7.25
2875	10.7	10.9	11.2	10.8	10.5	10.4	9.52	6.25	6.06
3375	-	-	-	-	-	-	-	4.60	5.12
3875	-	-	-	-	-	-	-	4.00	4.21
4375	-	-	-	-	-	-	-	3.24	3.48
4875	-	-	-	-	-	-	-	2.94	3.06
5375	-	-	-	-	-	-	-	2.67	2.72
5875	-	-	-	-	-	-	-	2.44	2.28
6375	-	-	-	-	-	-	-	2.26	2.09
6875	-	-	-	-	-	-	-	2.21	1.98
7375	-	-	-	-	-	-	-	2.07	1.87
7875	-	-	-	-	-	-	-	1.79	1.70
8375	0.044	0.074	0.134	0.268	0.552	1.18	1.50	1.58	1.62
8875	-	-	-	-	-	1.53	1.61	1.63	1.61
9375	-	-	-	-	-	1.89	1.93	1.89	2.06
9875	-	-	-	-	-	2.08	2.13	2.10	2.14
10375	-	-	-	-	-	2.42	2.28	2.34	2.60
10875	-	-	-	-	-	2.68	2.61	2.66	2.86
11375	-	-	-	-	-	2.73	2.92	3.22	3.16
11875	-	-	-	-	-	3.07	3.62	3.91	4.23
12375	-	-	-	-	-	3.42	3.86	4.60	4.71
12875	-	-	-	-	-	3.88	4.52	4.93	4.96
13375	-	-	-	-	-	5.81	5.83	4.92	6.12
13875	-	1.68	4.29	7.03	7.55	6.34	4.65	4.02	5.94
14375	-	1.07	3.89	8.57	9.09	6.75	5.63	2.26	6.68

Y,X-->	9431	9931	10431	10931	11431	11931	12431	12931	13431
375	13.9	15.4	15.4	16.8	17.0	17.0	17.2	17.1	17.3
875	10.6	12.1	13.1	13.6	14.5	13.5	14.2	14.2	14.2
1375	8.79	9.42	10.2	10.2	11.0	11.4	11.6	11.6	11.6
1875	8.66	9.12	7.93	8.12	8.33	8.56	8.92	8.86	8.93
2375	7.28	7.45	7.76	7.93	8.12	8.25	6.91	6.93	6.94
2875	6.08	6.23	6.38	6.57	6.71	6.81	6.88	6.79	6.96
3375	5.15	5.26	5.37	5.50	5.64	5.82	5.98	6.13	6.18
3875	4.32	4.49	4.61	4.74	4.91	5.05	5.29	5.56	5.75

4375	3.64	3.83	3.95	4.09	4.22	4.49	4.85	5.45	6.09
4875	3.04	3.29	3.37	3.55	3.69	3.96	4.51	5.72	7.94
5375	2.71	2.82	2.96	3.04	3.21	3.40	3.90	5.09	13.8
5875	2.43	2.52	2.57	2.70	2.87	3.03	3.41	4.51	-
6375	2.21	2.30	2.36	2.41	2.60	2.74	3.00	3.55	4.52
6875	2.04	2.15	2.22	2.31	2.40	2.45	2.60	2.81	2.99
7375	1.85	2.05	2.14	2.18	2.28	2.22	2.41	2.30	2.34
7875	1.72	1.84	2.04	2.19	2.13	2.12	2.22	2.06	2.11
8375	1.75	1.88	2.02	2.12	2.10	2.16	2.18	1.97	1.79
8875	1.80	1.93	2.03	2.22	2.14	2.29	2.27	1.93	-
9375	2.25	2.38	2.52	2.66	2.74	2.78	2.69	2.51	2.17
9875	2.46	2.65	2.68	2.87	2.91	2.91	2.93	2.91	2.66
10375	2.73	2.82	3.14	3.15	3.13	3.27	3.27	3.22	3.25
10875	3.13	3.36	3.62	3.61	3.69	3.70	4.09	4.07	4.14
11375	3.82	3.91	4.27	4.49	4.67	4.69	4.82	4.90	4.91
11875	4.61	5.10	5.17	5.51	5.41	5.38	5.50	5.59	5.78
12375	5.45	5.91	6.25	6.83	7.07	7.05	5.68	5.81	6.03
12875	6.50	7.55	6.41	6.65	7.46	7.79	7.74	8.01	8.13
13375	6.87	7.70	8.13	9.39	10.6	10.6	10.6	11.1	10.9
13875	9.18	11.5	11.6	12.5	14.1	12.6	13.2	13.2	13.2
14375	13.7	16.0	15.9	15.3	16.8	16.8	17.0	16.8	16.8

Y,X-->	13931	14431	14931	15431	15931	16431	16931	17431	17931
375	16.9	16.9	16.7	15.5	13.3	14.4	9.46	5.21	7.97
875	13.8	14.5	13.9	12.6	12.3	10.4	8.79	7.33	8.28
1375	11.4	11.0	10.3	10.1	9.62	8.68	8.01	8.79	9.09
1875	8.62	8.40	8.12	7.91	9.11	8.51	8.05	7.75	7.88
2375	8.12	8.21	8.03	7.81	7.46	7.13	6.86	6.70	6.73
2875	6.93	6.88	6.75	6.52	6.30	6.04	5.84	5.75	5.73
3375	6.05	5.96	5.80	5.59	5.38	5.18	5.01	4.94	4.89
3875	5.70	5.50	5.25	4.96	4.69	4.51	4.38	4.28	4.24
4375	6.03	5.44	4.89	4.46	4.16	3.99	3.87	3.79	3.74
4875	8.05	5.93	4.62	4.04	3.74	3.52	3.43	3.36	3.31
5375	15.3	5.58	4.11	3.59	3.32	3.08	3.04	3.01	2.97
5875	-	5.16	3.73	3.22	3.01	2.83	2.77	2.75	2.73
6375	4.18	3.65	3.20	2.93	2.75	2.67	2.50	2.54	2.50
6875	2.86	2.92	2.71	2.61	2.57	2.49	2.44	2.43	2.36
7375	2.29	2.48	2.40	2.41	2.41	2.41	2.31	2.28	2.27
7875	2.06	2.19	2.27	2.36	2.36	2.28	2.22	2.26	2.22
8375	1.59	2.02	2.17	2.32	2.28	2.29	2.39	2.22	2.27
8875	-	2.08	2.25	2.40	2.25	2.38	2.47	2.32	2.28
9375	2.05	2.60	2.78	2.83	2.80	2.71	2.85	2.77	2.80
9875	2.66	2.76	2.83	2.96	3.10	3.11	3.10	3.04	3.04
10375	3.13	3.17	3.22	3.35	3.36	3.36	3.47	3.48	3.35
10875	3.74	3.76	3.67	3.67	3.84	3.71	3.78	3.84	3.63
11375	4.90	4.84	4.72	4.28	4.28	4.34	4.20	4.26	3.93
11875	5.63	5.98	5.76	5.54	5.56	5.55	5.19	4.98	4.96
12375	7.66	7.78	7.56	6.89	6.27	6.17	6.41	5.77	6.19
12875	8.24	8.22	7.61	7.30	8.74	7.81	7.67	6.69	7.21
13375	10.9	11.0	10.3	9.31	8.96	7.91	8.50	8.06	7.66
13875	12.7	14.5	14.0	12.0	13.0	10.4	8.05	6.20	7.70
14375	16.7	17.5	15.1	16.3	15.6	12.5	8.55	3.46	8.67

Y,X-->	18431	18931	19431	19931	20431	20931	21431	21931	22431
375	13.7	15.1	15.0	16.3	16.5	16.5	16.7	16.6	16.9
875	10.2	11.8	12.7	13.2	14.1	13.0	13.7	13.8	13.8
1375	8.42	9.09	9.78	9.79	10.6	11.0	11.2	11.2	11.2

1875	8.28	8.80	7.54	7.72	7.92	8.13	8.48	8.42	8.47
2375	6.93	7.17	7.38	7.54	7.70	7.79	6.42	6.41	6.39
2875	5.82	5.93	6.06	6.17	6.26	6.30	6.29	6.14	6.30
3375	4.92	4.97	5.04	5.07	5.14	5.23	5.26	5.26	5.28
3875	4.23	4.26	4.28	4.32	4.36	4.40	4.37	4.37	4.36
4375	3.69	3.66	3.69	3.70	3.66	3.70	3.68	3.67	3.67
4875	3.25	3.20	3.17	3.19	3.10	3.12	3.08	3.15	3.13
5375	2.95	2.84	2.81	2.77	2.70	2.54	2.42	2.66	2.79
5875	2.70	2.59	2.49	2.43	2.35	-	-	2.18	2.45
6375	2.43	2.36	2.29	2.16	2.07	1.54	1.38	1.94	2.21
6875	2.21	2.19	2.15	1.97	1.89	1.68	1.73	1.81	2.02
7375	2.12	2.11	2.08	1.96	1.85	1.66	1.66	1.75	1.93
7875	2.11	2.00	1.93	1.98	1.80	1.69	1.73	1.80	1.81
8375	2.18	2.04	2.05	1.96	1.89	1.56	1.38	1.80	1.96
8875	2.16	2.15	2.07	2.05	1.89	-	-	1.77	2.21
9375	2.75	2.75	2.67	2.60	2.49	2.31	2.08	2.32	2.67
9875	2.92	3.00	2.94	2.95	2.68	2.70	2.74	2.90	2.75
10375	3.33	3.25	3.20	3.29	3.19	3.25	3.29	3.28	3.28
10875	3.50	3.64	3.80	3.71	3.85	3.74	3.93	4.07	4.09
11375	4.14	4.17	4.21	4.57	4.69	4.86	4.84	4.60	4.84
11875	5.32	5.24	5.33	5.71	5.67	5.23	5.41	5.48	5.67
12375	6.35	6.23	6.31	7.10	7.25	6.90	5.66	5.71	5.78
12875	7.56	8.25	6.76	7.09	7.57	7.75	7.45	7.49	7.52
13375	7.75	8.57	8.72	9.07	10.2	10.3	10.2	10.5	10.4
13875	9.58	11.9	11.3	12.0	13.9	11.9	12.5	12.6	12.9
14375	11.3	14.4	15.7	15.2	17.0	15.4	16.5	16.1	16.0

Y,X-->	22931	23431	23931	24431	24931	25431	25931	26431	26931
375	16.6	16.5	16.4	15.2	12.9	14.2	9.27	5.00	7.67
875	13.4	14.1	13.6	12.3	11.9	10.2	8.55	7.10	8.02
1375	11.1	10.7	9.95	9.79	9.31	8.42	7.75	8.55	8.89
1875	8.19	7.98	7.73	7.50	8.75	8.23	7.78	7.51	7.63
2375	7.61	7.71	7.57	7.36	7.06	6.83	6.57	6.44	6.47
2875	6.30	6.27	6.18	6.03	5.86	5.66	5.50	5.48	5.45
3375	5.14	5.13	5.09	5.02	4.88	4.76	4.68	4.65	4.63
3875	4.32	4.39	4.35	4.25	4.15	4.06	4.06	3.98	3.96
4375	3.67	3.70	3.73	3.67	3.55	3.49	3.51	3.48	3.47
4875	3.17	3.25	3.23	3.21	3.09	3.05	3.09	3.07	3.01
5375	2.82	2.83	2.85	2.81	2.72	2.71	2.73	2.72	2.66
5875	2.50	2.51	2.52	2.54	2.56	2.49	2.46	2.47	2.39
6375	2.27	2.25	2.24	2.37	2.34	2.24	2.26	2.23	2.12
6875	2.09	2.10	2.18	2.24	2.23	2.08	2.15	2.14	2.00
7375	1.93	2.00	2.08	2.18	2.15	1.99	2.03	2.02	1.91
7875	2.00	2.01	2.02	2.18	2.12	2.00	1.97	2.00	1.85
8375	2.08	2.03	1.98	2.10	2.11	2.08	2.04	1.92	1.94
8875	2.08	2.16	2.04	2.13	2.19	2.15	2.09	2.02	2.01
9375	2.63	2.76	2.68	2.58	2.54	2.63	2.54	2.39	2.49
9875	2.96	2.89	2.84	2.70	2.80	2.86	2.82	2.64	2.81
10375	3.30	3.30	3.22	3.07	3.01	2.94	3.18	2.93	3.13
10875	3.65	3.85	3.78	3.54	3.42	3.24	3.55	3.26	3.58
11375	4.80	4.62	4.66	4.10	4.06	3.69	3.99	3.76	3.85
11875	5.26	5.61	5.73	5.45	5.45	4.97	4.53	4.95	4.29
12375	7.13	7.16	7.01	6.85	6.30	6.08	5.37	5.75	5.24
12875	7.89	7.73	7.23	7.23	8.63	7.66	6.27	5.95	6.04
13375	10.2	10.5	9.58	8.64	8.78	7.69	7.33	6.59	6.98
13875	12.0	13.9	13.0	12.6	12.8	9.99	8.00	4.98	7.31
14375	15.5	16.0	14.6	15.4	15.3	12.0	8.06	3.01	4.70

Y,X-->	27431	27931	28431	28931	29431	29931	30431	30931	31431
375	13.3	14.7	14.8	16.3	16.6	16.6	16.7	16.4	16.7
875	9.95	11.6	12.5	13.1	14.1	13.0	13.6	13.6	13.6
1375	8.17	8.85	9.63	9.70	10.5	11.0	11.1	11.1	11.0
1875	8.03	8.56	7.37	7.62	7.82	8.04	8.34	8.30	8.22
2375	6.68	6.93	7.25	7.43	7.57	7.63	6.23	6.21	6.16
2875	5.56	5.71	5.91	6.06	6.13	6.10	6.10	5.93	6.02
3375	4.64	4.74	4.90	4.97	4.95	5.02	5.04	5.04	4.99
3875	3.95	4.00	4.09	4.19	4.15	4.15	4.14	4.15	4.11
4375	3.39	3.40	3.46	3.49	3.44	3.47	3.47	3.50	3.45
4875	2.93	2.89	2.90	2.91	2.92	2.93	2.95	2.97	2.95
5375	2.56	2.54	2.37	2.23	2.47	2.56	2.55	2.54	2.55
5875	2.28	2.19	-	-	2.04	2.25	2.28	2.22	2.24
6375	2.06	1.80	1.30	1.12	1.70	1.98	2.05	2.01	2.04
6875	1.85	1.67	1.39	1.43	1.61	1.73	1.87	1.89	1.88
7375	1.71	1.60	1.47	1.64	1.62	1.59	1.73	1.85	1.75
7875	1.70	1.59	1.41	1.45	1.54	1.54	1.66	1.82	1.74
8375	1.78	1.71	1.29	1.20	1.54	1.68	1.72	1.84	1.86
8875	1.91	1.78	-	-	1.50	1.87	1.91	1.76	1.94
9375	2.36	2.33	1.99	1.81	2.11	2.31	2.30	2.21	2.32
9875	2.56	2.58	2.31	2.29	2.19	2.57	2.45	2.60	2.48
10375	2.86	2.88	2.70	2.86	2.81	2.84	3.04	2.79	2.99
10875	3.14	3.28	3.11	3.19	3.43	3.25	3.53	3.73	3.49
11375	3.55	3.78	3.60	4.06	4.19	4.01	4.41	4.12	4.29
11875	4.55	5.01	4.54	4.75	5.00	4.67	4.90	4.92	4.68
12375	5.65	5.74	6.13	6.48	6.52	6.21	5.08	5.13	4.78
12875	7.09	7.71	6.54	6.62	6.80	6.98	6.57	6.52	6.53
13375	6.92	7.23	8.15	7.96	9.26	9.22	9.09	9.31	9.19
13875	8.00	10.1	10.2	10.8	12.3	10.6	11.0	11.4	11.0
14375	9.61	13.3	13.9	13.9	14.6	14.7	14.4	14.6	14.6

Y,X-->	31931	32431	32931	33431	33931	34431	34931
375	16.3	16.4	16.3	15.2	12.8	14.2	9.22
875	13.2	13.9	13.4	12.2	11.8	10.2	8.01
1375	10.9	10.4	9.73	9.29	8.62	7.44	6.43
1875	7.88	7.61	7.24	6.89	7.94	7.14	6.48
2375	7.27	7.28	7.02	6.69	6.21	5.75	5.38
2875	5.93	5.79	5.60	5.31	4.99	4.68	4.50
3375	4.78	4.67	4.52	4.30	4.07	3.87	3.82
3875	3.99	3.92	3.78	3.58	3.41	3.26	3.31
4375	3.35	3.29	3.17	3.01	2.89	2.81	2.90
4875	2.93	2.81	2.69	2.58	2.48	2.49	2.57
5375	2.55	2.44	2.33	2.24	2.20	2.22	2.29
5875	2.26	2.12	2.06	2.05	1.97	2.02	2.11
6375	2.01	1.97	1.88	1.88	1.82	1.84	2.02
6875	1.88	1.88	1.83	1.77	1.71	1.75	1.92
7375	1.75	1.82	1.76	1.70	1.66	1.75	1.84
7875	1.77	1.82	1.69	1.64	1.67	1.70	1.79
8375	1.74	1.79	1.80	1.69	1.64	1.66	1.80
8875	1.76	1.74	1.86	1.71	1.67	1.69	1.83
9375	2.34	2.34	2.38	2.25	2.20	2.21	2.26
9875	2.64	2.44	2.54	2.43	2.41	2.38	2.45
10375	2.74	2.86	2.70	2.78	2.58	2.72	2.71
10875	3.25	3.37	3.16	3.34	3.03	2.84	3.04
11375	4.31	3.95	4.11	3.87	3.51	3.42	3.35
11875	4.63	4.93	5.04	4.60	5.02	4.68	4.42

12375	6.18	6.07	6.04	5.75	6.05	5.69	5.28
12875	6.50	6.90	6.10	6.24	8.26	7.36	6.29
13375	8.86	9.17	8.33	7.47	7.34	7.45	7.33
13875	11.1	12.1	11.5	10.3	10.6	10.1	7.72
14375	14.2	14.7	12.7	14.6	13.9	11.8	7.97

Č.d.o. minimální:	0.00
Č.d.o. maximální:	18.15
Č.d.o. střední:	5.83
Rovnoměrnost	0.00

Činitel denní osvětlenosti [%] celkový

1.07 - Pohled k podlaze