

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

khsues103891e

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 25.1.2017

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 7716/2017

VYŘIZUJE: Solcerová Eva MUDr.

TEL.: +420477755121

FAX: +420477755112

E-MAIL: eva.solcerova@khsusti.cz

DATUM: 23.2.2017

**FABION s.r.o.**

**Bozděchova 99/6**

**400 01 Ústí nad Labem**

## **Vyjádření k upraveným výpočtům denního osvětlení – objekt CPTO, Kampus UJEP Ústí nad Labem**

Dne 25.1.2017 byla na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen KHS) doručena žádost o vyjádření k upraveným výpočtům denního a umělého osvětlení v objektu novostavby CPTO v areálu Kampusu UJEP Ústí n.L. Vlastní výpočty pro 1. PP nového objektu byly předloženy na jednání, které se uskutečnilo na KHS dne 2. 2. 2017 za účasti autorů nového výpočtu denního osvětlení a projektanta ing. arch. Vahaly. V předloženém materiálu je doloženo, že při zařízení místností v 1. PP světlým nábytkem s odrazností 0,7 a při odraznosti stěn 0,8 bude na trvalých pracovních místech denní osvětlení vyhovovat požadavkům normy ČSN 730580-1. V řešených místnostech se počítá pouze s 1 trvalým pracovním místem umístěným u okna.

Případné změny v umístění svítidel v jednotlivých místnostech je možné řešit až před kolaudačním řízením, výpočet musí odpovídat skutečně instalované osvětlovací soustavě a musí dokládat splnění požadavků ČSN EN 12464-1.

Nadále pro projekt stavby zůstávají v platnosti podmínky dané v závazném stanovisku č.j. KHSUL 34829/2016 ze dne 3.8.2016 a jejich plnění bude požadováno ke kolaudaci stavby.

MUDr. Eva Solcerová

vedoucí oddělení hygieny práce

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

Otisk úředního razítka

Dokument je opatřen elektronickým podpisem

TELEFON  
477755110, 477755111

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
ČNB ÚL 8327411/0710

IČO  
71009183

FAX  
477755112

ID DATOVÉ SCHRÁNKY  
8p3ai7n

e-mail  
e-podatelna@khsusti.cz

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210  
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610  
ú.p. Teplice, Jiřího Wolkera 1342/4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510  
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310  
ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410