



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Ústí n. L.
Masarykova 342/380
40010 Ústí nad Labem 10



HZSUX005T8HG

FABION s.r.o.
Bozděchova 99/6
400 01 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
23.1.2017

Č.J.
HSUL- 2797-5/ÚL-2016
SPD 61-2017

VYŘIZUJE/KONTAKT
mjr. Mgr. Alena Effenbergerová
tel. 950 431 282, 950 431 011
alena.effenbergerova@ulk.izscr.cz

ÚSTÍ NAD LABEM
10.4.2017

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Kampus UJEP - Centrum přírodovědných a technických oborů

Místo stavby: Kampus UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
(parc.č. 506/14, 519/1 v k.ú. Ústí nad Labem)

Stavebník: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

Druh dokumentace: dokumentace pro provedení stavby - změna stavby před dokončením

Požárně bezpečnostní řešení (dále jen „PBŘ“) - zpracovatel Ing. Aranka Vondráčková (ČKAIT- 0400507), prosinec 2016;

Slaboproudé rozvody - Elektrická požární signalizace, zpracovatel Lukáš Jarath (ČKAIT-0013188), prosinec 2016;

Silnoproudé rozvody - zpracovatel Lukáš Jarath (ČKAIT-0013188), prosinec 2016;

Vzduchotechnika - zpracovatel Ing. Ondřej Košina (ČKAIT-0301282), prosinec 2016;

Stabilní hasicí zařízení (Sklad hořlavých kapalin, Servrovna), zpracovatel Ing. Miloš Maximovič (ČKAIT- 0007509), prosinec 2016.

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Ústí nad Labem (dále jen „HZS“), jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 25.1.2017 a po domluvě doplněnou dne 3.1.2017. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s následujícími podmínkami:

- 1) Po výběru konkrétního dodavatele a v dostatečném předstihu před zahájením montáže konkrétního vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení (plynové detekce, případně při změně dodavatele některého z ostatních vyhrazených PBZ) bude na HZS předložena

výrobní dokumentace tohoto zařízení zpracovaná oprávněným projektantem, který získal oprávnění pro tuto činnost podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a oprávnění k projektování od výrobce konkrétního typu vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení včetně příslušných dokladů [ustanovení § 5 a § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“)]. Předložená dokumentace bude obsahovat podrobné upřesnění režimu požárně bezpečnostního zařízení se zohledněním provozních podmínek investora a konečné koordinace dotčených profesí.

- 2) Projektová dokumentace vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení musí obsahovat dokladovou část prokazující shodu systému jako stavebního výrobku vydanou autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, dále nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011) - ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
- 3) Pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení k bezpečnému provozu z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s § 46 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci, a to zejména:
a/ doklady o montáži, funkčních zkouškách, koordinačních funkčních zkouškách a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení dle ustanovení § 6, § 7, § 9 a § 10 vyhlášky o požární prevenci, včetně dokladů potvrzujících oprávnění osob, popř. firem k montáži;
b/ doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Při realizaci stavby budou dodrženy veškeré požadavky a řešení dle předloženého PBŘ a zároveň tyto musí být převedeny do projektové dokumentace, neboť koordinace projektu není předmětem tohoto stanoviska.

Doporučení

Před uvedením stavby do provozu doporučujeme zpracovat a předložit na HZS dokumentaci zdolávání požáru, kde bude řešena skutečnost, že některé místnosti zůstávají pod napětím i po aktivaci tlačítka CENTRAL STOP (doporučujeme před zpracováním uvedené dokumentace provést konzultaci s velitelem požární stanice Všebořice mjr. Ing. Vladimírem Kopečkem, tel. 950 431 372).

Odůvodnění


Mimo uvedené podmínky posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje jeden výtisk PBR včetně v úvodu specifikované dokumentace ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí



plk. Mgr. František Růžička
rada
ředitel územního odboru Ústí nad Labem
HZS Ústeckého kraje

Přílohy

1 x PD - Architektonicko - stavební část, prof. Ing. Arch Petr Pelčák, prosinec 2016
1 x PD - Zdravotně technická instalace - zpracovatel Ing. Ondřej Košina (ČKAIT-0301282), prosinec 2016.

Rozdělovník

Bez dalších příjemců