



KANALIZAČNÍ ŠACHTA Ø 425 S LITINOVÝM POKLOPEM 40t
A S TELESKOPICKOU ROUROU




DN (mm)	H1 (mm)		H2 (mm)	
	KG	UR	KG	UR
110	400	X	200	X
160	450	X	200	X
200	500	625	200	200
250	665	665	220	220
315	720	720	220	220
400	807	807	220	220
450	X	807	X	220
560	X	960	X	220


ŘEZ A - A



BETONOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN1000
ŘEZ B - B



ŘEZ C - C



POZNÁMKA:

- DNA BETONOVÝCH ŠACHET SE DOPORUČUJÍ BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ SE ZABUDOVANÝM POLYURETANOVÝM POPŘ. PRYZOVÝM TĚSNĚNÍ DLE ZVOLENÉ TYPY A VÝROBCE TRUB.
- MEZI ŠACHTOVÝMI DÍLCI BUDE OSAZENO TĚSNĚNÍ PRO DN 1000
- PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH JE NUTNÉ RESPEKTOVAT ČSN 733050- VÝKOPOVÉ PRÁCE

LEGENDA:

- 1 POKLOP KRUHOVÝ LITINOVÝ TĚŽKÝ
 - 2 VÝROVNÁVACÍ VĚNEC
 - 3 BETONOVÁ SKRUŽ PŘECHODOVÁ (Ø600/1000x625/120SPK)
 - 4 LITINOVÁ STUPAČKA KAPSOVÁ
 - 5 LITINOVÁ STUPAČKA VIDLICOVÁ
 - 6 BETONOVÁ SKRUŽ ROVNÁ SR-M (h=250,500,1000)/1000/120- SP
 - 7 ŠACHTOVÉ DNO TBZ Q 300-750
 - 8 CEMENTOVÝ POTĚR
 - 9 TROUBY PVC-U (KG)
 - 10 PODKLADNÍ BETONOVÉ LOŽE BETON tr. B15 (tl. 0,2m)
 - 11 KAMENIVO TĚŽENÉ,ZHUTNĚNÉ 0 - 10 mm-LOŽE
- H HLOUBKA DNA ŠACHTY
h VÝŠKA ŠACHTY DLE ULOŽENÍ V TERÉNU

KOOPERACE VE SPEC. PROFESI D.2.1 - TRUBNÍ ROZVODY			KTS-CZ, s.r.o. Závodu míru 578/5	KTS-CZ s.r.o. Závodu míru 578/5, 360 17 K. Vary tel./fax: 353 505 025 e-mail: kts-cz@kts-cz.cz
ZODP. INŽENÝR PROJEKTU	VEDOUČÍ PROJEKTU	ZPRACOVAL	360 17 Karlovy Vary tel.: 353 505 025	
Ing. Ondřej Košina	Jaroslav Brož	Jiří Brož	kts-cz@kts-cz.cz	
<p>Pelčák a partner, s.r.o., autor návrhu, projektu. Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený jsou majetkem autora, společnosti Pelčák a partner, s.r.o. Tento výkres nesmí být, výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen, používán a žádným jiným způsobem nerespektujícím ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. nebo dohodu stavebníka a autora poskytnut žádné třetí osobě.</p>				
AUTOR:	VEDOUČÍ PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	PELČÁK A PARTNER ARCHITEKTI Pelčák a partner, s.r.o., Náměstí 28. října 17, Brno 602 00 CZ tel. +420 545 215 138, www.pelcak.cz; info@pelcak.cz
prof. Ing. arch. Petr Pelčák	Ing. arch. David Vahala			
STAVEBNÍK: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pasteurova 1 Ústí nad Labem 400 96 Česká republika		MÍSTO STAVBY: Kampus UJEP Pasteurova 1 400 96 Ústí nad Labem		
NÁZEV ZAKÁZKY: CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO) Id. č. EDS: 133D21W002203				ČÍSLO ZAKÁZKY: 121
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				DATUM: prosinec 2016
OBJEKT: SOUBOR OBJEKTŮ				MĚŘÍTKO: 1:20
ČÁST - PROFESE: D.2.1 - TRUBNÍ ROZVODY				PARÉ:
DOKUMENT - VÝKRES: REVIZNÍ ŠACHTA				ČÍSLO VÝKRESU: D.2.1.b.06 REVIZE: