STŘECHA

8.NP

7.NP

6.NP

5.NP

4.NP

3.NP

2.NP

1.NP

1.PP

LEGENDA ERO:

- REPRODUKTOR 100V
- RACK 19" - ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA
- MIKROFONNÍ PULT

81.01-13 / CHODBY, WC, ZÁZEMÍ
13x 6W = 78W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

82.01-19 / KANCELÁŘE, LABORATOŘE
19x 3W = 57W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

92.18 / SCHODIŠTĚ - HLAVNÍ
1x 6W = 6W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

71.01-13 / CHODBY, WC, ZÁZEMÍ
13x 6W = 78W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

72.01-18 / KANCELÁŘE, LABORATOŘE
18x 3W = 54W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

92.17 / SCHODIŠTĚ - HLAVNÍ
1x 6W = 6W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

61.01-13 / CHODBY, WC, ZÁZEMÍ
13x 6W = 78W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

62.01-16 / KANCELÁŘE, LABORATOŘE
16x 3W = 48W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

92.16 / SCHODIŠTĚ - HLAVNÍ
1x 6W = 6W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

51.01-09 / CHODBY, WC, ZÁZEMÍ
9x 6W = 54W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

52.01-14 / KANCELÁŘE, LABORATOŘE
14x 3W = 42W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

53.01-20 / KANCELÁŘE, LABORATOŘE
20x 3W = 60W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

91.06 / SCHODIŠTĚ - VEDLEJŠÍ
1x 6W = 6W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

54.01-15 / CHODBY, WC, ZÁZEMÍ
15x 6W = 90W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

55.01-23 / KANCELÁŘE, LABORATOŘE
23x 3W = 69W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

92.13-15 / SCHODIŠTĚ - HLAVNÍ
3x 6W = 18W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

41.01-09 / CHODBY, WC, ZÁZEMÍ
9x 6W = 54W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

42.01-11 / KANCELÁŘE, LABORATOŘE
11x 3W = 33W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

43.01-12 / KANCELÁŘE, LABORATOŘE
12x 3W = 36W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

91.05 / SCHODIŠTĚ - VEDLEJŠÍ
1x 6W = 6W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

44.01-15 / CHODBY, WC, ZÁZEMÍ
15x 6W = 90W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

45.01-28 / KANCELÁŘE, LABORATOŘE
28x 3W = 84W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

92.10-12 / SCHODIŠTĚ - HLAVNÍ
3x 6W = 18W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

31.01-09 / CHODBY, WC, ZÁZEMÍ
9x 6W = 54W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

32.01-11 / KANCELÁŘE, LABORATOŘE
11x 3W = 33W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

33.01-13 / KANCELÁŘE, LABORATOŘE
13x 3W = 39W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

91.04 / SCHODIŠTĚ - VEDLEJŠÍ
1x 6W = 6W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

34.01-14 / CHODBY, WC, ZÁZEMÍ
14x 6W = 84W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

35.01-19 / KANCELÁŘE, LABORATOŘE
19x 3W = 57W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

92.07-09 / SCHODIŠTĚ - HLAVNÍ
3x 6W = 18W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

21.01-11 / CHODBY, WC, ZÁZEMÍ
11x 6W = 66W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

22.01-16 / KANCELÁŘE, LABORATOŘE
16x 3W = 48W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

23.01-18 / KANCELÁŘE, LABORATOŘE
18x 3W = 54W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

91.03 / SCHODIŠTĚ - VEDLEJŠÍ
1x 6W = 6W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

24.01-13 / CHODBY, WC, ZÁZEMÍ
13x 6W = 78W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

25.01-19 / KANCELÁŘE, LABORATOŘE
19x 3W = 57W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

92.04-06 / SCHODIŠTĚ - HLAVNÍ
3x 6W = 18W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

11.01-10 / ZASEDACÍ MÍSTNOST A ZÁZEMÍ
10x 3W = 30W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

12.01-14 / KUCHYNĚ
14x 3W = 42W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

13.01-12 / JÍDELNA
12x 3W = 36W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

91.02 / SCHODIŠTĚ - VEDLEJŠÍ
1x 6W = 6W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

14.01-23 / CHODBY, WC, ZÁZEMÍ
23x 3W = 69W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

15.01- 9 / MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOSTI
9x 6W = 54W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

16.01-02 / KANCELÁŘE
2x 3W = 6W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

92.02-03 / SCHODIŠTĚ - HLAVNÍ
2x 6W = 12W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

90.01-04 / VENKOVNÍ PROSTOR
4x 10W = 40W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

15x CSKH-V180 P30-R 2x1,5

1x CSKH-V180 P30-R 2x1,5

17x CSKH-V180 P30-R 2x1,5

1x CSKH-V180 P30-R 2x1,5

1x CSKH-V180 P30-R 2x1,5

42x CSKH-V180 P30-R 2x1,5

hlavní ústředna EPS
m.č. 1.12a

EPS — RS232 — R

mikrofonní pult
recepce m.č. 1.06

SSKFH-V180 P90-R
5x2x0,8

m.č.1.12a

01.01-12 / GARÁŽ
12x 10W = 120W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

02.01-15 / CHODBY, WC, ZÁZEMÍ
15x 3W = 45W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

03.01-12 / KANCELÁŘE
12x 3W = 36W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

04.01-17 / KANCELÁŘE
17x 3W = 51W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

91.01 / SCHODIŠTĚ - VEDLEJŠÍ
1x 6W = 6W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

05.01-18 / CHODBY, WC, ZÁZEMÍ
18x 3W = 54W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

06.01-05 / TECHNICKÉ MÍSTNOSTI
5x 3W = 15W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

07.01-13 / KANCELÁŘE, SKLADY, UČEBNY
13x 3W = 39W
CSKH-V180 P30-R 2x1,5

4x CSKH-V180 P30-R 2x1,5

3x CSKH-V180 P30-R 2x1,5

92.01 / SCHODIŠTĚ - HLAVNÍ
1x 6W = 6W







ZATÍŽENÍ REPRODUKTOROVÝCH LINEK

CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO)

ČÍSLO LINKY	PROSTORY	POČET REPRODUKTORŮ	PŘÍKON (W)
01	GARÁŽ	12	120
02	CHODBY, WC, ZÁZEMÍ	15	45
03	KANCELÁŘE	12	36
04	KANCELÁŘE	17	51
05	CHODBY, WC, ZÁZEMÍ	18	54
06	TECHNICKÉ MÍSTNOSTI	5	15
07	KANCELÁŘE, SKLADY, UČEBNY	13	39
11	ZASEDACÍ MÍSTNOST A ZÁZEMÍ	10	30
12	KUCHYNĚ	14	42
13	JÍDELNA	12	36
14	CHODBY, WC, ZÁZEMÍ	23	69
15	MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOSTI	9	54
16	KANCELÁŘE	2	6
21	CHODBY, WC, ZÁZEMÍ	11	66
22	KANCELÁŘE, LABORATOŘE	16	48
23	KANCELÁŘE, LABORATOŘE	18	54
24	CHODBY, WC, ZÁZEMÍ	13	78
25	KANCELÁŘE, LABORATOŘE	19	57
31	CHODBY, WC, ZÁZEMÍ	9	54
32	KANCELÁŘE, LABORATOŘE	11	33
33	KANCELÁŘE, LABORATOŘE	13	39
34	CHODBY, WC, ZÁZEMÍ	14	84
35	KANCELÁŘE, LABORATOŘE	19	57
41	CHODBY, WC, ZÁZEMÍ	9	54
42	KANCELÁŘE, LABORATOŘE	11	33
43	KANCELÁŘE, LABORATOŘE	12	36
44	CHODBY, WC, ZÁZEMÍ	15	90
45	KANCELÁŘE, LABORATOŘE	28	84
51	CHODBY, WC, ZÁZEMÍ	9	54
52	KANCELÁŘE, LABORATOŘE	14	42
53	KANCELÁŘE, LABORATOŘE	20	60
54	CHODBY, WC, ZÁZEMÍ	15	90
55	KANCELÁŘE, LABORATOŘE	23	69
61	CHODBY, WC, ZÁZEMÍ	13	78
62	KANCELÁŘE, LABORATOŘE	16	48
71	CHODBY, WC, ZÁZEMÍ	13	78
72	KANCELÁŘE, LABORATOŘE	18	54
81	CHODBY, WC, ZÁZEMÍ	13	78
82	KANCELÁŘE, LABORATOŘE	19	57
90	VENKOVNÍ PROSTOR	4	40
91	SCHODIŠTĚ – VEDLEJŠÍ	6	54
92	SCHODIŠTĚ – HLAVNÍ	18	108

±0,000 = 175,800
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

KOOPERACE VE SPEC. PROFESI
D.1.4.7 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

ZODP. INŽENÝR PROJEKTU	VEDOUCÍ PROJEKTU	ZPRACOVAL
Jitka Marková	Jitka Marková	Lukáš Jarath

EI-PROJEKT s.r.o.
Nemanická 440/14,
370 10 České Budějovice
tel.: +420 387 018 150
info@eiprojekt.cz

EI-PROJEKT

Pelčák a partner, s.r.o., autor návrhu, projektu. Tento výkres podává ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený jsou majetkem autora, společnosti Pelčák a partner, s.r.o. Tento výkres nesmí být, vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen, používán a žádným jiným způsobem nerespektujícím ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. nebo dohodu stavebníka a autora poskytnut žádné třetí osobě.

AUTOR:	VEDOUCÍ PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:
prof. Ing. arch. Petr Pelčák	Ing. arch. David Vahala		

PELČÁK A PARTNER
ARCHITEKTI
Pelčák a partner, s.r.o., Náměstí 28. října 17, Brno 602 00 CZ
tel.:+420 545 215 138; www.pelcak.cz; info@pelcak.cz

STAVEBNÍK:
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
Pasteurova 1 Ústí nad Labem 400 96 Česká republika

MÍSTO STAVBY:
Kampus UJEP
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem

NÁZEV ZAKÁZKY:
CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO)
id. č. EDS: 133D21W002203

ČÍSLO ZAKÁZKY:	121
DATUM:	prosinec 2016
MĚŘÍTKO:	-
PARÉ:	

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

OBJEKT:
SOUBOR OBJEKTŮ

ČÁST - PROFESE:
D.1.4.7 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

DOKUMENT - VÝKRES:
BLOKOVÉ SCHÉMA ERO

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.7.b.32

REVIZE: