LEGENDA SVÍTIDEL

- A1 – ZÁPRAVNÉ SVÍTIDLO 3×49W
- A10 – ZÁPRAVNÉ SVÍTIDLO DALI ZMĚŘENÉ
- A101 – ZÁPRAVNÉ SVÍTIDLO 2×49W DALI PŘÍSLUŠNÉ
- A2 – ZÁPRAVNÉ SVÍTIDLO 2×35W
- A3 – KLASIC SVÍTIDLO ZMĚŘENÉ
- A33 – KLASIC SVÍTIDLO PŘÍSLUŠNÉ
- A4 – ZÁPRAVNÉ SVÍTIDLO 1×80W
- B1 – KLASIC SVÍTIDLO LED 1W
- C1 – ZÁPRAVNÉ SVÍTIDLO 80W
- C1A – ZÁPRAVNÉ SVÍTIDLO 54W
- C2A – ZÁPRAVNÉ SVÍTIDLO, ZMĚŘENÁ
- D1 – SVÍTIDLO LED 36W
- D2 – SVÍTIDLO LED 57W
- E1 – PŘÍSAZNÉ LED PANEL 40W
- E2 – PŘÍSAZNÉ LED PANEL 40W
- F1 – DESIGNOVÉ SVÍTIDLO RECIPROKAN
- F3 – DESIGNOVÉ MYSTICKÉ SVÍTIDLO
- F5 – VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO 67W
- F6 – DESIGNOVÉ SVÍTIDLO NAD KANCELÁRSKÉ STOLY V MÍSTNOSTI VEDOUCÍHO SVÍTIDLO MÁ FAGADE HORNÍ HRANY OKEN V 1 NP
- N1 – VESTAVNÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO
- N2 – PŘÍSAZNÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO
- N3 – VESTAVNÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO ALU
- N4 – SAMOTNÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO
- N5 – ČÍSELNÉ NOUZ.SVÍTIDLO ZMĚŘENÉ 3H=3,45m n.p.p.
- N2D – N-SVÍTIDLO (vestavné do podhledu + kit špiku dole)
- N2P – N-SVÍTIDLO (vestavné do podhledu + kit špiku doprava)
- N2.1P – N-SVÍTIDLO (vestavné špiku doprava)
- N2.1L – N-SVÍTIDLO (vestavné špiku doleva)
- N2.2D – N-SVÍTIDLO (vestavné špiku dole)
- N2.2P – N-SVÍTIDLO (dvojpol přisazené + kit špiku doleva)
- N2.2P – N-SVÍTIDLO (dvojpol přisazené + kit špiku doprava)

LEGENDA ZNAČEK

- ZÁLOŽENÝ OKLADAČ
- DVEŘNÍ OKLADAČ
- DVEŘNÍ OKLADAČ PRO 2 PRAVÉ NEBO PODKLEDOVÉ
- DVEŘNÍ OKLADAČ PRO 2 PRAVÉ NEBO PODKLEDOVÉ
- DVEŘNÍ OKLADAČ PRO 4 PRAVÉ NEBO PODKLEDOVÉ
- CENTRÁLNÍ ROZVOD JEDNOTNÁ ROLETA S ŽALUZIÍ
- NAPOJENÍ MOTORU ŽALUZIE
- NAPOJENÍ MOTORU VNITŘNÍ ROLETY
- NAPOJENÍ MOTORU MARKÝZY
- PŘIVOD 230V
- VYPÍNAČ, PŘEPÍNAČ
- VYPÍNAČ, PŘEPÍNAČE IP55
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ SE SIGNALIZACÍ
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ TOUCH DIM PRO STMÍVÁNÍ OSVĚTLENÍ
- POHYBOVÉ ČIDLO 90°
- ČIDLO PŘÍTOMNOSTI
- POHYBOVÉ ČIDLO 360° NA CHODBY
- ROZVADEČ
- ZAKRYTOVÁNÍM PŘÍPRAVNÉ
- ODHRANNÉ POSPOJENÍ

01. TŘÍDA/SNK - 3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-S
DOHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41, EDICE 2:
- OCHRANNÝM SPOJENÍM SE ZDROJE (ASTŘ/USTŘEDNA)
- DOHRANNÉ POSPOJOVÁNÍM
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

- KABELOVÉ ŽLABOVÉ/KOVÉ STRUNY PŘÍČKY V KABELOVÝCH ŽLABECH BUDOU KVŮLI POSPOJOVÁNÍ A PŘÍPOJEKY VODIČŮ CYS o.ž.
V ZAKRYTOVÁNÍM PŘÍPRAVNÉM

- VEŠKERÉ KOVOVÉ PRVKY, OCELOVÉ KONSTRUKCE OKEN A ZÁRUBNÍ NUTNO VODIVĚ NAPOJIT

- KOVOVÝ VEDENÍ PŘÍVODNÉ V KABELOVÝCH ŽLABECH SE ZDVOJENÉ PODLAHY, NEBO POD OMÍTKOU, V ŽELEZOBETONU V CHRÁNIČKÁCH PVC ČERVENÝCH TRUBKÁCH, V PODKLEDECH NA PŘEDSTAVENÝCH OBO-OMP.

- KOVOVÝ V CHOD. KOVOVÝ MIN.50mm POD OMÍTKOU, V PODLAZE V PVC ČERVENÝCH TRUBKÁCH FORM M. STROPĚ V ČERVENÝCH PVC TRUBKÁCH, S KRYTÍM TLOUŠŤKY MIN 15mm BETONU
VOLNÉ VEDENÍ KABELY V CHOC MUSÍ SPLŇOVAT VYHLÁŠKU 23/2008Sb. A VYHLÁŠKU 268/2011 Sb.

- KOVOVÝ V PARKINGU VEDENÍ NA PODHLEDU V KABELOVÝCH ŽLABECH A V PEVNÝCH PVC TRUBKÁCH, ODOLNÝCH V KRYTÍM A NA ZAVĚŠENÝCH TYČÍCH.

- KABELOVÉ K PRAČKÁM, KTERÉ BUDOU UMÍSTĚNY NA STROPECH V MÍSTNOSTECH BEZ PODKLEDŮ BUDE VEDENA VEDOUCÍ KE STROPU KOTVENÁ KOVOVÉ KONZOLE, KABELY BUDOU VEDENY V ÚHLEDNÝCH SVAZCÍCH, BUDOU VEDENY POUZE V ORTOGONÁLNÍCH SMĚRECH.
VOLNÁMÍSTA ROZPRAVA VE MÍSTNOSTECH CHODBOCH 2.-5.NP, KDE BUDOU ROZVODY VEDENY VE ZDVOJENÉ PODLAZE VYŠŠÍHO PATRA A KE KAŽDÉMU SVÍTIDLU BUDE PROVEDEN PRŮMĚT STROPEM DOLŮ.
VEŠKERÁ KABELÁŽ K PRAČKÁM UMÍSTĚNÝCH NA STROPĚ V MÍSTECH, VÝSTUPNÍCH PROSTOROVÝCH A PODLAZOVÝMÁCH V 1.NP BUDE VEDENA VE ZDVOJENÉ PODLAZE VE 2.NP. KE KAŽDÉMU PRAČKU NA STROPĚ BUDE PROVEDEN PRŮMĚT STROPEM DOLŮ.

- SVÍTIDLA V MÍSTNOSTECH S TECHNOLOGIEMI NUTNO OCHRANNÝ AČ PO OSAZENÍ TECHNOLOGIE (VZT, ZT, ZT).

- KABELY PRO PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (PBZ) VEDENY V KABELOVÝCH ŽLABECH S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU PASIV. ZAKRYTÉ TYČÍ A OSTATNÍ EXISTUJÍCÍ MATERIÁL PRO KABELOVÉ ŽLABY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU PASIV. KABELY PRO POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍM ZAŘÍZENÍ (PBZ) VEDENY min.30cm OD OSTATNÍCH ROZVODŮ.

- ZÁSUVKY POD VYPNAČI BUDOU UMÍSTĚNY NA SPOLEČNÉ SVĚTLE OSE SE SPÍNAČEM

- KABELOVÉ ZAŘÍZENÍ ZÁSUVKY PRO VYPOČÍTÁNÍ TECHNIKU BUDOU PROVEDENY V ŠEDÉ BARVĚ V OSTATNÍ "ČERVENÁ ŠEDÁ".

- VÝŠKY OSAZENÍ VYPNAČŮ, PŘEPÍNAČŮ A TLAČÍTKOVÝCH OVLADAČŮ (V OSE VYPNAČE):
VÝŠKY OSAZENÍ PŘEPÍNAČŮ 1,1m, OSA ZMĚŘENÁ 1,1m.
VÝŠKY OSAZENÍ PŘEPÍNAČŮ V SUTERÉNU 1,1m.

- VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVEK (V OSE ZÁSUVKY)
VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVEK V KANCELÁŘÍCH 0,2m NAD PODLAHOU
ZMĚŘENÉ ZÁSUVKY V KUCHYŇKÁCH JE POUZE ORIENTAČNÍ. ZÁSUVKY BUDOU REALIZOVÁNY DLE SKUTEČNÉHO VYMÍSTĚNÍ KUCHYŇSKÉ. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST PD D.2.14.

- VEŠKERÉ INSTALAČNÍ PRVKY NA ŽELEZOBETONOVÝCH STĚNÁCH JSOU PŘÍSAZENÉ.

- TYPY SVÍTIDEL-VELIČENSKÁ SVÍTIDLA:
VÝŠKA ZMĚŘENÉ SVÍTIDLA, DŮVODNÍ HRANU NAD PODL. JE MĚŘENA TAKTO:
- KANCELÁŘE, ZASEDACÍMY A KUCHYŇKY ZMĚŘENA 2,6m NAD PODL. (SPODNÍ HRANA)
- UČEBNY A LABORATOŘE V 1.PP A 6.NP (S.K. 3,0m) ZMĚŘENA 2,7m NAD PODL. (SH)
- UČEBNY A LABORATOŘE V 2.-5.NP (S.K. 3,4m) ZMĚŘENA 2,8m NAD PODL. (SPODNÍ HRANA)
- V KLIMATIC PROSTORECH 1.NP (MIMO PŘÍSTAVBU ZÁZEMÍ) ZMĚŘENA 3,41m NAD PODL. (SH)
- V PŘÍSTAVBĚ ZÁZEMÍ 1.NP ZMĚŘENA 2,6m NAD PODL. (SPODNÍ HRANA)
- V MÍSTNOSTI 1.02 ZMĚŘENA 2,6m NAD PODL. (SPODNÍ HRANA)
- V MÍSTNOSTI 1.05 SVÍTIDLA ZMĚŘENA A ZASTŘENÉ PŘÍSADNÁ K PODHLEDU, VE STUDNÉ VÝŠCE
- V MÍSTNOSTI -1.39 A ČÍSLY BEZ PODHLEDU BUDOU ZMĚŘENA SPODNÍ HRANA VE VÝŠCE 2,5m
- SVÍTIDLA V PROSTORU VOLEJBALOVÉ ÚMAKOVIŠTĚ SOUSEDÍCÍ BUDOU PŘÍSADNÁ.
- HLAVNÍ POSESTA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ – 1.NP ZMĚŘENA 2,6m NAD PODL. (SPODNÍ HRANA)
- HLAVNÍ POSESTA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ – 1.PP A 2.-6.NP. ZMĚŘENA 2,6m NAD PODL. (SH)
- MEZIPOSESTA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ – SVÍTIDLA PŘÍSADNÁ
- V KOSTŘEDNÍCH ČÁSTECH CHODEB A NA KONCÍCH CHODEB BEZ PODHLEDU VE 2.-6.NP ZMĚŘENA 2,2m NAD PODL. (HORNÍ HRANA)

- VÝŠKA OSAZENÍ SVÍTIDEL S PATKOVÝMÍ SPOJKAMI HRANA 2,0m NAD PODLAHOU
- REVIZNÍCH V KOUPELNÁCH DLE ČSN 33 2000-7-701, EDICE 2

UMÍSTĚNÍ OVLADAČŮ A ZÁSUVEK
(PLATÍ POKUD VE VÝKRESE NENÍ UVEDENO JINAK)


1100
1100
1100