PŘIVAŘENÍ SVISLÉHO SVODU K ZÁKLADOVÉ DESCE V MÍSTĚ SVODU HROMOSVODU



ULOŽENÍ UZEMŇOVACÍHO BODU

PODDELNÉHO PROVAŘENÍ VÝZTUŽE



PROVAŘENÍ POMOCÍ PŘÍLOŽKY



DETAIL PROSTUPU DRÁTU K PŘIPOJOVACÍ DESCE



PROVAŘENÍ VNĚJŠÍ VÝZTUŽE PODZEMNÍ ČÁSTI OBJEKTU



NAPOJENÍ PROVAŘOVANÉ VÝZTUŽE Z DESKY DO STĚNY S VÝVODEM Z VÝZTUŽE PRO BLESKOSVOD



NAPOJENÍ PROVAŘOVANÉ VÝZTUŽE V MÍSTĚ DILATACE



DETAIL PROPOJENÍ PŘÍPOJNICE DESTIČKY S VÝZTUŽÍ











LEGENDA:

DRÁT FeZn 8mm PROPOJENÍ MEZI PŘÍPOJOVACÍMI DESTIČKAMI A JÍMAČI, VEDENÝ NA PODPĚRÁCH PRO PLOCHÉ STŘECHY, PROSTUPY DRÁTU PŘES STŘEŠNÍ FÓLII NUTNO UTĚSNIT PROTI VNIKÁNÍ VLHKOSTI.

PŘÍPOJOVACÍ DESTIČKA SE ZÁVITEM PŘIVAŘENÁ K PROVAŘENÉ VÝZTUŽI ŽELEZOBETONOVÉHO SKELETU BUDOVY.

JÍMACÍ TYČ VÝŠKY 2m S BETONOVÝM PODSTAVCEM. PŘÍPOJENA DRÁTEM FeZn 8mm K PŘÍPOJOVACÍ DESTIČCE VE STĚNĚ ATIKY.

JÍMACÍ STOŽÁR VÝŠKY 5m NA TROJNOŽKU STOJANU S BETONOVÝM PODSTAVCI PŘÍPOJEN DRÁTEM FeZn 8mm K PŘÍPOJOVACÍ DESTIČCE VE STĚNĚ ATIKY.

VÝVOD 230V
VÝVOD 400V
ZÁLOHOVANÝ VÝVOD 230V
ZÁLOHOVANÝ VÝVOD 400V
SAMOREGULAČNÍ TOPNÝ KABEL
D1 – EXX 5700 LED 30W
VENKOVNÍ SVÍTIDLO
VYPÍNAČE, PŘEPÍNAČE IP65

±0.000 = 175.800
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

AKCE/OBJEKT/STAVBA: D.1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD		ZHOTOVITEL (a.s.): Novostavba 1.NAVE	EI-PROJEKT spol. s r.o. projektová kancelář, inženýrská činnost, autorský dozor 315 12 Česká Skalice tel.: 491 518 150
ZODP. INŽENÝR PROJEKTU: Jiřka Markov.á	VEDOUCÍ PROJEKTU: Jiřka markov.á	ZPRACOVAL: Michal Kolomazn.ík	STA.TO: Česká Skalice tel.: 491 518 150, info@eiprojekt.cz

Tento projekt je (c), autor. dílem, chráněn. Tento výkres podléhá ochraně dle ustanovení § 12 ODSEK (3), Original tohoto výkresu a jeho kopie nesmí být zpřístupněn jiným osobám bez písemného svolení autorského. PROJEKT PLNÍTEM (a.s.). Tento výkres nesmí být použit k jiným účelům než k jakým byl vyhotoven. Nedodržení podmínek vyhrazených v § 12 ODSEK (3) může mít za následek občanskoprávní a trestní postih.

AUTOR:	VEDOUCÍ PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	PELČÁK + PARTNER ARCHITEKTI
arch. Ing. arch. Petr Pelčák	Ing. arch. Daniel Vaňhala			Pelčák a partneři, s.r.o., Masarykovo nám. 1458/1, 530 02 Pardubice, tel.: +420 466 741 111, info@pelcak.cz
LOKALITA: KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: PARCELNÍ Č.:		MÍSTO STAVBY: Nad Lipkami 4/2 SEP Pardubice 7 400 96 Děčí nad Labem		

NÁZEV STAVBY: CENTRUM PŘÍPRAVY PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO)	ČÍSLO STAVEBNÍ: 116
	DATUM: prosinec 2016
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY	MĚŘÍTKO: 1:100
ČÁST: STAVEBNÍ OBJEKTY: D.1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD	FAZE:
DOKUMENT – VÝKRES: PODORYS STŘECHY	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.6.b.11 / REVIZE: