POHLED NA SBĚRAČ VZT M1:25



POHLED NA SBĚRAČ UT M1:25



POHLED NA ROZDĚLOVAČ VZT M1:25



POHLED NA ROZDĚLOVAČ UT M1:25



ŘEZ 02 M1:50



ŘEZ 03 M1:50



ŘEZ 01 M1:50





LEGENDA ZAŘÍZENÍ–VYTÁPĚNÍ:

KPS	KOMPAKTNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE + AKUMULAČNÍ NÁDRŽ–NEREZ–1000L JMENOVITÝ VÝKON 1900 KW
PS–TV	KOMPAKTNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE–MODUL OHŘEVU TV + AKUMULAČNÍ NÁDRŽ–NEREZ–1000L JMENOVITÝ VÝKON 150 KW
EN–UT	EXPANZNÍ NÁDOBA, OBJEM 1000l, NAPOJENÍ PŘES KULOVÝ KOHOUT DODÁVKA KPS
UV–UT	ÚPRAVNA VODY PRO DOPLŇOVÁNÍ TOP. SOUSTAVY–DODÁVKA KPS PRŮTOČNÉ MNOŽSTVÍ: cca 0,6–2,0 m3/h PROVOZNÍ TLAK VODY: 3–6 bar EL.PŘÍKON TRVALÝ: 5 W, 230V/50Hz
R/S UT	ODDĚLENÝ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ VYTÁPĚNÍ 80/60°C, DÉLKA=2400mm DOV. PROVOZNÍ TLAK 6 bar, TOP.VÝKON max 650 kW MAX. PRŮTOK 30 m3/h, TRUBKOVÝ DN200
R/S VZT	ODDĚLENÝ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ VYTÁPĚNÍ 80/60°C, DÉLKA=1500mm DOV. PROVOZNÍ TLAK 6 bar, TOP.VÝKON max 1200 kW MAX. PRŮTOK 50 m3/h, TRUBKOVÝ DN200
ZV	ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, NEREZOVÝ, S ELE. TOPNÝM TĚLESEM 3x6kW (3x230V) OBJEM 1000l, ROZMĚRY (průměr x průměr s IZ x výška s IZ): 850x1050x2250 mm DODÁVKY KPS

±0.000 = 175,800
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

KOOPERACE VE SPEC. PROFESI		KTS-CZ, s.r.o.	KTS-CZ s.r.o. Závodu míru 578/5, 360 17 K. Vary tel./fax: 353 505 025 e-mail: kts-cz@kts-cz.cz
D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ		Závodu míru 578/5	
ZODP. INŽENÝR PROJEKTU	VEDOUCÍ PROJEKTU	ZPRACOVAL	
Ing. Ondřej Kolina	Ing. Pavel Vdovec	Ing. Pavel Vdovec	
		kts-cz@kts-cz.cz	

Pelčák a partner, s.r.o., autor návrhu, projektu. Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený jsou majetkem autora, společnosti Pelčák a partner, s.r.o. Tento výkres nesmí být, vyjma zřejmého účelu, pro který byl pořízen, používán a žádným jiným způsobem nenapadajícím ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. nebo dohody stavebníka a autora poskytnut třetím třetí osobě.

AUTOR:	VEDOUCÍ PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	PELČÁK a PARTNER ARCHITEKTI
prof. Ing. arch. Petr Pelčák	Ing. arch. David Vahala			Pelčák a partner, s.r.o., Nálevní 28, Ilpra 17, Brno 602 00 CZ tel.: +420 545 215 130, www.pelcak.cz, info@pelcak.cz

STAVEBNÍK: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pasteurova 1, Ústí nad Labem 400 96 Česká republika	MÍSTO STAVBY: Kampus UJEP Pasteurova 1 400 96 Ústí nad Labem		
NÁZEV ZAKÁZKY: CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO) id. č. EDS: 130021Y0002203		ČÍSLO ZAKÁZKY:	121
		DATUM:	prosinec 2016
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		MĚŘÍTKO:	1:50
OBJEKT: SOUBOR OBJEKTŮ		PARÉ:	
ČÁST - PROFESE: D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ			
DOKUMENT - VÝKRES: PŮDORYS TECHNICKÉ MÍSTNOSTI UT		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.2.b.03	REVIZE: