| TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | č. | KOD | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (m2) | STROP |
| DĚKANÁT | | | | | |
| | 1.01 | DEK | 15 MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST S PROJEKCÍ | 120,4 | dřevěné lamely, akust. obklad |
| | 1.02 | DEK | 20 MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST S PROJEKCÍ | 82,9 | SDK podh. sv.3500mm |
| | 1.03 | DEK | 21 MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST S PROJEKCÍ | 120,5 | dřevěné lamely, akust. obklad |
| | 1.04 | DEK | 22 MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST S PROJEKCÍ | 110,0 | dřevěné lamely, akust. obklad |
| | 1.05 | DEK | 24 MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST S PROJEKCÍ | 96,9 | na části pod. SDK podhled |
| | 1.06 | DEK | 28 RECEPCE | 20,5 | pohledový beton |
| | 1.07 | DEK | 32a MENZA - VÝDEJ | 438,6 | dřevěné lamely, SDK |
| | 1.08a | DEK | 32b KUCHYNĚ - CHODBA | 44,8 | pohledový beton |
| | 1.08b | DEK | 32b KUCHYNĚ - SKLAD ADMINISTRATIVY | | pohledový beton |
| | 1.08c | DEK | 32b KUCHYNĚ - MYCÍ LINKA | 57,3 | pohledový beton |
| | 1.08d | DEK | 32b KUCHYNĚ - UKLIZOVÁ MÍSTNOST | | pohledový beton |
| | 1.08e | DEK | 32b KUCHYNĚ - SKLAD | | pohledový beton |
| | | | | | |
| | 1.08g | DEK | 32b KUCHYNĚ - WC | | pohledový beton |
| | 1.08h | DEK | 32b KUCHYNĚ - SKLAD | | pohledový beton |
| | 1.08i | DEK | 32b KUCHYNĚ - DĚNÍ MÍSTNOST | 16,4 | pohledový beton |
| | 1.08j | DEK | 32b KUCHYNĚ - PŘÍPRAVNA STUDENÉ KUCHYNĚ | 16,2 | pohledový beton |
| | 1.08k | DEK | 32b KUCHYNĚ - VARNA | 66,3 | pohledový beton |
| | 1.09 | DEK | 32c ZÁSEDACÍ MÍSTNOST | 90,9 | dřevěné lamely |
| | 1.10 | DEK | 33 ZÁSEDACÍ MÍSTNOST | 84,2 | dřevěný akust. obklad |
| | 1.12a | DEK | ROZVODNA EPS+ERO+UPS+RPO | | pohledový beton |
| | 1.12b | DEK | ROZVODNA SLP + NN | 18,6 | pohledový beton |
| | 1.13a | DEK | ZÁZEMÍ RECEPCE | 10,1 | pohledový beton |
| | 1.13b | DEK | SKLAD | | pohledový beton |
| KATEDRA FYZIKY | | | | | |
| | 1.11 | NSY | 59 SKLAD | 24,4 | protipož. sádrová omítka |
| KOMUNIKACE_ZÁZEMÍ | | | | | |
| | 1.14 | KOM | SCHODIŠTĚ - HLAVNÍ | 57,0 | skoř. omítka, SDK pož. dělicí sv.3365mm |
| | 1.15 | KOM | CHODBA | 250,3 | Dřevěné lamely |
| | 1.16 | KOM | UNIKOVÉ SCHODIŠTĚ | 10,7 | pohledový beton |
| | 1.17 | KOM | CHODBA | | Minerální podhled s.v.2300mm |
| | 1.18 | KOM | WC - MUŽI | 18,3 | SDK podh. hladký s.v.2300mm |
| | 1.19 | KOM | WC - ZTP | | SDK podh. hladký s.v.2300mm |
| | 1.20 | KOM | UKLIZOVÁ MÍSTNOST | | SDK podh. hladký s.v.2300mm |
| | 1.21 | KOM | WC - ŽENY | 21,6 | SDK podh. hladký s.v.2300mm |
| | 1.22 | KOM | SCHODIŠTĚ - VEDLEJŠÍ | 26,5 | SDK podh. hladký s.v.2300mm |
| | 1.23 | KOM | CHODBA | 22,7 | SDK podhled |
| | 1.24 | KOM | WC - MUŽI | 15,0 | SDK podh. hladký s.v.2300mm |
| | 1.25 | KOM | WC - ZTP | | SDK podh. hladký s.v.2300mm |
| | 1.26 | KOM | WC - ŽENY | 17,7 | SDK podh. hladký s.v.2300mm |
| | 1.27 | KOM | UKLIZOVÁ MÍSTNOST | | SDK podh. hladký s.v.2300mm |
| | 1.28 | KOM | SCHODIŠTĚ | 32,9 | |







## LEGENDA – ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

WC TOALETOVÁ MÍSA ZAVĚSNÁ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM
MONTÁŽNÍ PRVEK PRO MONTÁŽ DO LEHKÉ STĚNY S OVLADAČEPŘEDU, RV 1/2", ODPAD DN100, v=330+mm

WCH ZACHODOVÁ MÍSA ZAVĚSNÁ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM PRO TP (dl.=700mm)
MONTÁŽNÍ PRVEK PRO MONTÁŽ DO LEHKÉ STĚNY S OVLADAČEPŘEDU, RV 1/2", ODPAD DN100, v=330+mm
MONTÁŽNÍ PRVEK PRO MONTÁŽ DO LEHKÉ STĚNY PRO DUÁLNÍ SPLACHOVÁNÍ A PŘÍVOD PRO ZTP

U UMYVADLO SAMOSTATNÉ KERAMICKÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ, ZvRv 1/2", l=590 OD.
ČP., UMYVAD. ZU KOCHROMOVÁNÍ + MANŽETA GUM, PEDLÁKCE 32/40, ODPAD DN40/50= 5,50+mm NAD ČP.

UK UMYVADLO V KNIHOVNĚ, SKŘÍTĚ VČ SKŘÍNĚ – OSTATNÍ STEJNÉ VIZ. "U"

UOK3 UMYVADLO OKS, VÁSKYTKOVÉ – OSTATNÍ STEJNÉ VIZ. "U"

UV UMYVADLO – ZVÝŠENÍ STEJNÉ VIZ. "U"

UI UMYVADLO KERAMICKÉ PRO TP SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ S PRODLOUŽENOU PÁČKOU PRO TP, ZvRv 1/2", l=360 OD ČP, UMYVAD. ZU TOOGMATKOVOU+MANŽETA GUM, PEDLÁKCE 40/50, ODPAD DN40= 530mm NAD ČP, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO MONTÁŽ DO LEHKÉ STĚNY

D DŘEZ Z NEREZU SE STOJÁNKOVOU BATERIÍ S ÚLOHNÍM KRÁNKEM, ZvRv1/2", l=190 OD ČP, ODPAD DN50= 530mm NAD ČP,

S SPRCHA S NÁSTĚNOVÝ, TLAČÍTKOU BATERIÍ (l=1400mm), PEVNOU SPRC.HOVOU HLAVICÍ (H=2000mm), SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ KANÁLEK V PODLAZE, SE SÍŤ,
ODPAD DN40 (PŘÍSTOK 30M/min), dl.=750mm, s=75mm)

B BIDET KERAMICKÝ S BIDETOVOU STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ,
ODPAD DN50=120mm NAD ČP, ZvRv 1/2", l=w325mm OD ČP, MONTÁŽN. PRVEK PRO MONTÁŽ DO LEHKÉ STĚNY

P PODSAP KERAMICKÝ S AUTOMATICKÝM SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM,
ODPAD DN32=400mm NAD ČP, ZvRv 1/2", l=460mm OD ČP, MONTÁŽN. PRVEK PRO MONTÁŽ DO LEHKÉ STĚNY

VM VÝLEVKA KERAMICKÁ VOLNÉ STOJÍCÍ S PÁKOVOU NÁSTĚNNOU BATERIÍ (w=100mm),
ODPAD DN100=170mm NAD ČP,

DŠ DRÁŽKOVÝ = PŘÍVOD, KAN. POTRUBÍ UKONČENO ZÁSLEPKOU

PS PRACOVNÍ STŮL = PŘÍVOD, KAN. POTRUBÍ UKONČENO ZÁSLEPKOU

PVSO PODLAHOVÁ VPUST DN50, SE SVISLÝM ODTOKEM,
VTOKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm SE SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU

PVTSO PODLAHOVÁ VPUST DN150, SE SVISLÝM ODTOKEM,
VTOKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm SE SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU

poznámky:
Veškeré potrubí prostupující dělicími konstrukcemi, které odsolňují zvukové šíření budou opatřeny certifikovanými požárními manžetami a uzavřovací odpovídající požární odolnosti ucpávající požární zpěrkou.
Revizní otvory u příček budou uzavřeny dvířky, tam kde jsou umístěny, v požárně dělicí konstrukci, budou z materiálu odpovídající požární odolnost shodnou s požární konstrukcí.
Před realizací je zapotřebí provést konečnou koordinaci s ostatními instalacemi a stavbou.
Výškové kóty v půdorysech jsou vztaženy k ČP. (čelní podlaze)
Podrobné specifikace sanitárního vyvosení viz. příloha T2

## LEGENDA – POTRUBÍ

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Z PP, HROUBLÉ, HT-SYSTÉM

POTRUBÍ SESTOŘ KANALIZACE Z PE, SVAŘOVANÉ NA TUPO, PODTLAKOVÝ SYSTÉM, tloušťka tl.9mm

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V ZEMI Z PVC, HROUBLÉ, KG-SYSTÉM

## LEGENDA – ARMATURY KANALIZACE

PV Podlahová vpust
ZU Zápachová uzávěrka
PTV Přirodutěsnící ventil na kondenzát
LT Lapák tuků
SU Střešní vpust

## LEGENDA ČAR

S1 Splaškové kanalizace
D1 Dešťová kanalizace
T1 Tuková kanalizace
Svislé potrubí stoupající do vyššího podlaží
Svislé potrubí klesající do nižšího podlaží
Svislé potrubí procházející podlažím
Výškový odskok v rámci podlaží

±0,000 = 175.800
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

KOOPERACE VE SPEC. PROFESI: D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
ZODP. NÁZVEV PROJEKTU: VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing. Ondřej Kolína; ZPRACOVAL: Jiří Brož; Petr Kupčík

KTS-CZ, s.r.o.
Závodu míru 578/5
360 17 Karlovy Vary
tel.: 353 505 025
kts-cz@kts-cz.cz

KTS-CZ s.r.o.
Závodu míru 578/5, 360 17 K. Vary
tel.: 353 505 025
e-mail: kts-cz@kts-cz.cz

Peliák a partner, a.s., autor návrhu, projektu. Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený jsou majetkem autora, spoluautorů. Peliák a partner, a.s. Tento výkres nesmí být, ngéna žádného účelu, jen nějží být poříčen, použitím a žádným jiným způsobem nemanipulován zákonem č. 121/2000 Sb. nebo dalšího vlastníka a autora poskytnut žádné třetí osobě.

AUTOR: VEDOUCÍ PROJEKTU: prof. Ing. arch. Petr Pelčák
VYPRACOVAL: Ing. arch. David Vrbata
KONTROLA:

PELČÁK a PARTNER ARCHITEKTI
Peliák a partner, a.s., Revoluční 26, Praha 1 IČ: 26 74 17, IČ:nov 602 00 CZ
tel.:+420 545 215 126, www.pelcak.cz, info@pelcak.cz

STAVEBNÍK: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, Česká republika

MÍSTO STAVBY: Kampus UJEP, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

NÁZEV ZAKÁZKY: CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO)
id. č. EDS: 1300074960200

ČÍSLO ZAKÁZKY: 121
DATUM: prosinec 2016
MĚŘÍTKO: 1:100
PARÉ:

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
OBJEKT: SOUBOR OBJEKTŮ
ČÁST - PROFESE: D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
DOKUMENT - VÝKRES: PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE
ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.1.b.12
REVIZE: