



TABULKA TLOUŠŤKY IZOLACÍ	
TOPNÁ VODA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
DN 150 8 cm	HUTNIKOVÁ KASÍR, PÓLE
DN 125 8 cm	HUTNIKOVÁ KASÍR, PÓLE
DN 100 6 cm	HUTNIKOVÁ KASÍR, PÓLE
DN 80 6 cm	HUTNIKOVÁ KASÍR, PÓLE
DN 65 6 cm	HUTNIKOVÁ KASÍR, PÓLE
DN 50 5 cm	HUTNIKOVÁ KASÍR, PÓLE
DN 40 4 cm	HUTNIKOVÁ KASÍR, PÓLE
DN 32 3 cm	HUTNIKOVÁ KASÍR, PÓLE
DN 25 3 cm	HUTNIKOVÁ KASÍR, PÓLE
DN 20 3 cm	HUTNIKOVÁ KASÍR, PÓLE

DETAIL POTRUBÍ V PODLAZE  
U SLOUPU E/8



DETAIL POTRUBÍ POD STROPEM  
U SLOUPU E/8



LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES-VYTÁPĚNÍ:

### LEGENDA ZNAČENÍ NA VÝKRESE

CHLAZENÍ - PŘÍVOD  
- ZPĚTNÉ VEDENÍ  
VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD  
- ZPĚTNÉ VEDENÍ

LEGENDA POTRUBÍ:

±0,000 =	175,800
Souřadný systém:	JTSK
Výškový systém:	Bol

KOOPERACE VE SPEC. PROFESI	
D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ	
ZODP. INŽENÝR PROJEKTU	VEDO
Ing. Ondřej Košina	

Peňták a partner, s.r.o., autor návrhu, projektu. Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený jsou majetkem autora, společnosti Peňták a partner, s.r.o. Tento výkres nesmí být, výjma zřejmého účelu, pro nájt být polícen, posílán a žádným jiným způsobem nerespektujícím ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. nebo dohodu stavebníka a autora poskytnut žádné třetí osobě.

<div> AUTOR: </div>	<div> VEDOUcí PROJEKTU: </div>	<div> VYPRACOVAL: </div>	<div> KONTROLA: </div>	<div> PELČÁK &amp; PARTNER ARCHITEKTI </div>
<div> prof. Ing. arch. Petr Pelčák </div>	<div> Ing. arch. David Vahala </div>			

STAVEBNÍK: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pasteurova 1 Ústí nad Labem 400 96 Česká republika	MÍSTO STAVBY: Kampus UJEP Pasteurova 1 400 96 Ústí nad Labem	Polciak a partner, s.r.o., Náměstí 26, Hlína 17, Brno 602 tel.: +420 545 215 138, <a href="http://www.polciak.cz">www.polciak.cz</a> , <a href="mailto:info@polciak.cz">info@polciak.cz</a>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁZEV ZAKÁZKY: CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO)

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	MÉRITKO:	<b>1:100</b>
OBJEKT:	PANE:	

KOUBEK OBJEKTU		
ČÁST - PROFESE:		
D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ		
POUKAZOVATEL - ČÍSLO:	Absolutní číslo:	96075

PŮDORYS 1.PP-UT	D.1.4.2.b.01
-----------------	--------------

**KTS-CZ s.r.o.**  
Závodu míru 578/5, 360 17 K. Var.  
tel./fax: 353 505 025  
e-mail: kts-cz@kts-cz.cz

**PELČÁK A PARTNER**  
ARCHITEKTI

ČÍSLO ZAKÁZKY:	121
DATUM:	prosinec 20
MĚŘITKO:	<b>1:100</b>
PAPÍR:	

D.1.4.2.b.01