Okruh :	kolej 1	celý objekt	Datum: 6. červen 2009
Objednatel :	Pedagogická fakulta		platnost nabídky 21. červenec 2009

TYP :	ERS C PC 023			***TYP ZDROJŮ***
Hodin za rok	8 784	hod./ rok		zdroje výbojkové
Cena energie	3,31	Kč/kWh		zdroje zářivkové
Průměrný odběr proudu celkem (A)	131,31	A	spotřeba kw/h	spotřeba Kč/h zdroje žárovkové
Vstupní fázové napětí (V)	237	V	30,498	100,95 Kč úspor.zdroje
Cena regulátoru	401 500,00	Kč		zdroje s elekt.startérem
Průměrná úspora	19%	+/- 5%		

Výstup

			spotřeba kw/h/rok	spotřeba Kč/rok
Úspora kWh/rok	50 900,04	kWh/rok	267 894,96	886 732,33 Kč
Úspora Kč/rok	168 479,14	Kč/rok	35%	
Úspora na údržbě %	26 601,97	Kč/rok		
Zhodnocení				
Celková roční úspora	195 081,11	Kč/rok		
Celková investice	431 500,00	Kč		
Návratnost	**2,21**	**roku**		cos f = 0,98

('modře označené políčka se pouze doplňují)		*(připojovací místo)*	
okruh :	***kolej 1***	***celý objekt***	
objednatel :	***Pedagogická fakulta***		230 A
datum:	***6. červen 2009***		**s PC**
zakladní údaje :		***ERS C PC 023***	**TYP regulatoru**
počet provozních hodin ……			**hod / rok**
cena kWh ……..		***3,31***	**Kč**
max. zatižitelnost v A / 1 fáze ….		***43,77***	**A**
vstupní fázové napětí V ……..		***237***	**V**
cena regulátoru Kč……		***401 500***	**Kč**
procent úspory ……..		***19%***	**+/- 5%**
procent úspory na údržbě……		***3%***	**1%……7%**

Dodavatel :

ERAM spol s.r.o.

Školní 562 411 08 Štětí

ČESKÁ REPUBLIKA

e-mail eramcz@eramcz.eu

mob: 602 252 688

Objednatel :

Pedagogická fakulta

Rozvaděč *celý objekt*

Okruh : *kolej 1*

Cena investice s připojením

431 500,00 Kč

Návratnost regulátoru

roků **2,21**

úspora celkem Kč/rok 195 081,11 Kč

Montážní práce / vlastní připojení regulátoru	**30 000,00 Kč**
úprava v rozvaděči / dle dohody objednatele /	**0,00 Kč**
ostatní náklady	**0,00 Kč**
celkem s DPH	**513 485,00 Kč**