

Zadavatel:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sídlem: Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

IČO: 445 556 01

Veřejná zakázka:

**UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů
v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)**

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle ZZVZ

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IV.

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, jako zástupce výše uvedeného zadavatele v předmětném zadávacím řízení s názvem „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“ poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel dále uvádí přesné znění žádosti.

Písemné vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele.

Žádost č. 4 (obdržena dne 6. 3. 2018):

Dotaz č. 1:

Bude nutné při realizaci zemních prací provádět archeologický průzkum?

Informace zadavatele:

Dle podmínky územního rozhodnutí je nutné uzavřít s Muzeem města Ústí nad Labem, případně s jiným pracovištěm oprávněným k provádění archeolog. výzkumů, smlouvu o archeologické činnosti, jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu. O jeho formě a způsobu rozhodne oslovená organizace. Smlouva musí být uzavřena před zahájením stavebních prací. V současné chvíli se s archeologickým výzkumem nepočítá, neboť stavba bude zakládána v místě základů původního nemocničního objektu. Základy nového CPTO nebudou realizovány do větších hloubek, než byly základy původního objektu.

Dotaz č. 2

Dokument „D11d_KNIHA MÍSTNOSTÍ.pdf“ je nadřazen všem ostatním výkresům a textovým souborům? V tomto dokumentu jsou uvedeny např. počty koncových prvků elektroinstalací a ty se nemusí shodovat s projektem elektra, proto potřebujeme vědět, podle které dokumentace máme provést ocenění.

Informace zadavatele:

Dokument kniha místností je soupisem všech detailů jednotlivých místností. Ocenění je třeba realizovat dle výkazu výměr a specifikací v něm uvedených.

Dotaz č. 3

Podle naší kontroly výkazu výměr elektroinstalací jsme došli k závěru, že výměry kabeláže jsou nadhodnoceny až o 25%!!! Jelikož je cena kritérium, žádáme o revizi výkazu výměr.

Informace zadavatele:

Výměry kabeláže jsou počítány se standardní 10% rezervou na prořezy a je zohledněna složitější trasa u některých rozvodů (např. osvětlení skrz stropy apod.).

Dotaz č. 4

Ve výkaze výměr je položka „Ostatní příslušenství ke svítidlům“. Co se má v této položce ocenit, když součástí výkazu jsou už třeba i položky na šroubky a hmoždinky?

Informace zadavatele:

Jelikož jsou svítidla vykazována obecně, tak je tato položka určena pro další příslušenství, které se může vyskytnout při volbě konkrétního dodavatele osvětlení. Jsou to například záslepky univerzálních svítidel, přídavné kryty, speciální nářadí apod.

V Ústí nad Labem dne 9. 3. 2018



Ing. Leoš Nergl

kvestor

