

Prohlášení vlastníka

Vlivem výstavby navrhovaného objektu **U21 – UJEP Výstavba výukových prostor Fakulty zdravotnických studií** v areálu Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. v objemu dle dokumentace pro územní řízení zpracované firmou Domy s.r.o. dojde dle „Studie oslunění a denního osvětlení“ zpracované Zdeňkem Juklem – Světloprojekt k zastínění stávajících objektů v majetku Krajské zdravotní a.s. a ovlivnění stávajícího denního osvětlení.

K zásadnímu omezení, které vyžaduje předběžné stavebně technické nebo dispoziční opatření dochází v těchto místech:

1. Zastínění 6-ti lůžkových pokojů dětského oddělení D3 pod minimální hodnotu stanovenou ČSN 73 0580-2:2007.

Opatření:

Před výstavbou provést stavební úpravy stávajícího objektu spočívající v úpravě fasádních okenních otvorů lůžkových pokojů 2.50, 2.51, 2.52 v 2.NP a pokojů 3.49, 3.50 a 3.51 v 3.NP (např. pásová okna) tak, aby se docílilo splnění požadavků v co největším počtu dotčených lůžkových pokojů dle ČSN 73 0580-2:2007. Ve zbylých nevyhovujících lůžkových pokojích budou před případnou výstavbou prostory s jiným využitím, splňující požadavky norem. Vliv úpravy okenních otvorů bude doložen aktualizovaným výpočtem denního osvětlení Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje.

2. Zastínění denní místnosti sterilizace operačních sálů dětského oddělení pod minimální požadavky dle Nařízení vlády 361/2007 Sb.

Opatření:

Pro splnění Nařízení vlády 361/2007 Sb. nutno vybudovat minimálně dva okenní otvory o min. rozměru 1800 x 1800 mm, nebo dispozičně přesunout denní místnost do prostoru s vyhovujícím denním osvětlením.

3. U čtyř ambulantních vyšetřoven emergency v budově A dojde po výstavbě budovy FZS ke zmenšení funkčně vymezené části s vyhovujícím denním osvětlením pro umístění trvalého pracoviště. U dvou pracovišť je denní osvětlení nevyhovující.

Seznam nutných opatření v jednotlivých bodech je uveden v příloze č.1 tohoto textu a odpovídá závěrům studie oslunění a denního osvětlení.

Opatření:

U ambulantních vyšetřoven F127, F128, F140 a F141 zajistit rekonstrukci stávajícího osvětlení na sdružené osvětlení vyhovující ČSN 36 0020, pokud by zmenšené plochy s vyhovujícím denním osvětlením nestačily pro zřízení trvalých pracovišť.



U ambulantních vyšetřoven F126 a F142 doplnit chybějící denní osvětlení dobudováním světlovodů tak, aby byly splněny minimální požadavky na vyhovující, nebo sdružené osvětlení dle ČSN 36 0020. Případně zajistit změnu užívání těchto prostor pro jiné účely.

Krajská zdravotní a.s. jako vlastník dotčených objektů prohlašuje, že je seznámena s výsledky studie oslunění a denního osvětlení a souhlasí s provedením opatření dle výše uvedeného před začátkem výstavby objektu U21 – UJEP Výstavba výukových prostor Fakulty zdravotnických studií.

Toto prohlášení vydává Krajská zdravotní a.s. pro účely územního řízení. V dalších stupních projektové dokumentace může dojít s ohledem na upřesňování technického řešení objektu, požadavků investora a požadavků Krajské zdravotní a.s. k redukci objemu navrhované stavby. V takovém případě budou výpočty denního osvětlení aktualizovány a dle výsledků nutná opatření revidována se souhlasem Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne 27.4. 2018

02
KZ
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel