



Dodatečná informace III

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) s názvem

Výstavba poradenského centra UJEP – 2018/0029 (dále jen „veřejná zakázka“)

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002472
Název projektu: U21 – Univerzita bez bariér
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Zadavatel:

Název zadavatele	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo zadavatele	Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. – rektor
IČ zadavatele	44555601
Kontaktní osoba zadavatele	Ing. Lukáš Potměšil oddělení veřejných zakázek tel.: 475 286 391 email: lukas.potmesil@ujep.cz

1.

Zadavatel veřejné zakázky obdržel dne 13. 7. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Znění žádosti o vysvětlení a odpověď na žádost je uvedena následně:

Dotaz dodavatele:

Prosíme o vysvětlení rozdílu množství dveří, zárubní a kování v rozpočtu. Dveře vnitřní celkem 47ks (to nám tedy bohužel nesedí s množstvím ve výpisu PSV konkrétně množství prvku T/9 a součty množství pro prvky T/7.1, T/5.2, T/5.1), zárubně 48ks a kování 46ks.

Odpověď zadavatele na dotaz:

V soupisu prací bylo sjednoceno množství dveří, zárubní a kování – 47ks. Přílohou těchto Dodatečných informací zadavatel zasílá upravený výpis PSV vnitřních dveří.

2.

Dotaz dodavatele:

Vnitřní dveře T/2 jsou ve výpisu prvků označeny jako HPL laminát, v rozpočtu o tom není zmínka. Má se cena v rozpočtu uvažovat pro vysokotlaký laminát?



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Odpověď zadavatele na dotaz:

V soupisu prací jsou dveře označeny jako laminované a bližší specifikace je dle výpisu prvků PSV. Uchazeč bude uvažovat HPL laminát.

3.

Dotaz dodavatele:

Množství samozavíračů v rozpočtu je 12ks, dveří s požární odolností je celkem 17ks. Samozavírače nebudou osazeny u všech protipožárních dveří?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Uchazeč bude kalkulovat samozavírače u všech dveří s požární odolností – v počtu 17 ks. V soupisu prací bylo upraveno množství.

4.

Dotaz dodavatele:

Myslíme si, že chybí montáž madel T/20, v rozpočtu je jen pro 1x 3,8m.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Uchazeč bude kalkulovat montáž pro 6ks madel T/20. V soupisu prací bylo upraveno množství.

5.

Dotaz dodavatele:

Prosíme o ověření množství madel, v rozpočtu 7ks, ve výpisu prvků je poznámka, že se bude osazovat u všech dveří na WC a do koupelny, těch je podle nás 9ks.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Uchazeč bude kalkulovat 9 ks madel. V soupisu prací bylo upraveno množství.

6.

Dotaz dodavatele:

Prosíme o ověření, zda je v rozpočtu montáž pro prvek Z/12, pokud je to položka č. 176, mělo by být navýšeno množství na 6x 4m dle výpisu prvků.

Odpověď zadavatele na dotaz:

V soupisu prací bylo upraveno množství.

7.

Dotaz dodavatele:

Prosíme o vysvětlení, co je prvek Z01 z rozpočtu a kde je prvek umístěn, nepodařilo se nám dohledat.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Pozice Z/01 není obsazená. Prvek Z 01 není v soupisu prací

8.

Dotaz dodavatele:

Je v rozpočtu správně uvedeno množství překladů? Ve výkresu D.1.1.b – 12 je prvek A v množství 5ks. V rozpočtu jsme dohledali pod položkou č.4 jen kusy 3.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Počet prvků „A“ ve výkr. D.1.1.b-12 je 5 ks. V soupisu prací bylo upraveno množství.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



9.

Dotaz dodavatele:

Nejsou položky 156, 157, 159 a 160 uvažovány pro kuchyňskou linku T15 jen pro 1ks?

Odpověď zadavatele na dotaz:

V soupisu prací bylo upraveno množství.

10.

Zadavatel dále na základě předchozích odpovědí na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace přikročil k prodloužení lhůty pro podání nabídky na veřejnou zakázku.

Nová lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku: 27. 7. 2018, 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 1 – soubor „D.1.1.B-19-VÝPIS PRVKŮ PSVr02“ ve formátu pdf (velikost souboru 5,19 MB)

Příloha č. 2 – soubor „Výstavba poradenského centra_Rev. 2“ ve formátu xlsx (velikost 476 kB)

V Ústí nad Labem, dne 17. 7. 2018

.....
Ing. Lukáš Potměšil
Oddělení veřejných zakázek, UJEP
Kontaktní osoba zadavatele ve věci veřejné zakázky



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY