



LEGENDA ZNAČEK – SILNOPROUD:

- XC zásuvka jednonásobná ~230V/16A v jednorámečku
- XC 2x zásuvka jednonásobná ~230V/16A ve dvojrámečku s přep. ochr.
- XC zásuvka jednonásobná ~230V/16A v jednorámečku s přep. ochranou
- XC 2x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve dvojrámečku
- kabelové vedení – kabel CYKY–J 3x2,5 – jeden kabel v trase
- kabelová trasa STC – více kabelů v trase UTP cat.6a
- zásuvka dvojnásobná datová 2xRJ45 cat.6 v jednorámečku
- zásuvka jednonásobná datová 1xRJ45 cat.6 v jednorámečku
- krabicová rozvodka
- ZS podlahová krabice, 3x 230V/16A, 2x RJ45
- zásuvka HDMI
- kabel HDMI

POZNÁMKY:

- NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz, 230/400V TN–C–S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM  
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2  
– ČÍSLA OKRUHŮ BUDOU UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI DLE  
POZIC V ROZVADĚČI

revize: 0

<b>Elektro Bohuněk</b>			ČKAIT 0402248
Bc. Pavel Bohuněk, Neštěmická 27, 400 07 Ústí n.L.			IČO: 02229366
Vypracoval:	Bc. Pavel Bohuněk		DraftSight V1R5
Kontroloval:	Patrik Schoř		Formát: A3
			Stupeň: DPS
Investor:	Univerzita J. E. Purkyně Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem		Datum: 04/2018
Akce:	ADAPTACE PROSTOR PRO PODPORU PODNIKÁNÍ – VŠ KLUB		
Místo:	Objekt FSE, Moskevská ul., Ústí nad Labem		Měřítko: 1:75
Část:	D 1.4 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky		Zak.č.: P18006b
Název:	VŠ KLUB – elektroinstalace		Výkres č.: 2.01