



LEGENDA ZNAČEK – SILNOPROUD:

- XC zásuvka jednonásobná ~230V/16A v jednorámečku
- XC 2x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve dvojrámečku s přep. ochranou
- XC zásuvka jednonásobná ~230V/16A v jednorámečku s přep. ochranou
- XC 2x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve dvojrámečku
- kabelové vedení – kabel CYKY–J 3x2,5 – jeden kabel v trase
- společná kabelová trasa
- zásuvka dvojnásobná datová 2xRJ45 cat.6 v jednorámečku
- zásuvka jednonásobná datová 1xRJ45 cat.6 v jednorámečku
- o krabicová rozvodka
- ZS podlahová krabice, 3x 230V/16A, 2x RJ45
- ZK krabice stolní, 2x 230V/16A, 2x RJ45, HDMI, VGA, AUDIO

POZNÁMKY:

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz, 230/400V TN–C–S
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2
- ČÍSLA OKRUHŮ BUDOU UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI DLE
POZIC V ROZVADĚČI

Elektro Bohuněk			revize: 0
Bc. Pavel Bohuněk, Neštěmická 27, 400 07 Ústí n.L.			ČKAIT 0402248
IČO: 02229366			
Vypracoval:	Bc. Pavel Bohuněk		DraftSight V1R5
Kontroloval:	Patrik Schoř		Formát: A3
			Stupeň: DPS
Investor:	Univerzita J. E. Purkyně Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem		Datum: 02/2018
Akce:	ADAPTACE PROSTOR PRO PODPORU PODNIKÁNÍ FabLab, učebna		
Místo:	Objekt FSE, Moskevská ul., Ústí nad Labem		Měřítko: 1:50
Část:	D 1.4 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky		Zak.č.: P18006c
Název:	Učebna – situační schéma zásuvkových okruhů		Výkres č.: 2.05