SEZNAM ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Pol.	Projekční značení KKS	Popis/název zařízení/spotřebiče /typ pohonu	Dispoziční umístění zařízení/spotřebiče	Napětí [V]	Proud [A]	Frekvence [Hz]	Výkon [kW]	Napájení ze sítě	Napájení ze záložní DGS	Napájení z UPS	Čas zálohování z UPS [min]	Čas zálohování z DGS [min]	Soudobost	Fr.Měnič	Místní ovládání	Č. rev.	Poznámka
																0	
1		Vzduchový kompresor 1	0.15	400,00	8,00	50,00	4,00	ano	ne	ne	-	-	trvale (vč. kombinace více možností)	ne	ano *)	A0	
2		Vzduchový kompresor 2	0.15	400,00	10,00	50,00	5,50	ano	ne	ne	-	-	trvale (vč. kombinace více možností)	ano *)	ano *)	A0	Součástí zařízení je frekvenční měnič. Polovodičové pojistky nebo charakteristika Ar (rychlá). Velikost ochran 16A. HPM elektromotor.

***) Součást dodávky zařízení.**