BLOKOVÉ CHÉMA SÍTĚ

+4 NP

AHU

U4..

m.č. 4.02

Rozvaděč RA 41

A451 | A452 | A453 | A454

A401

ETh

TC4..

°C

TV4..

+3 NP

m.č. 3.50

Rozvaděč RA 31

A351 | A352 | A353 | A354 | A355

A301 | A302 | A303 | A304

A309

AC

TV3..

QC3..

%

CO2

TC3..

U3..

°C +W

°C +W

t

°C

KV

TV3..

+2 NP

m.č. 2.38

Rozvaděč RA 21

A251 | A252 | A253

A201 | A202 | A203

A209

AC

TV2..

QC2..

%

CO2

MK

MK

XM

XM

MP-BUS

TC2..

U2..

°C +W

°C +W

°C

KV

TV2..

+1 NP

m.č. 2.09

PC

AC

TV2..

MK

XM

MP-BUS

m.č. 1.37

Rozvaděč RA 11

A151 | A152 | A153 | A154

A101 | A102

A109

TC1..

U1..

°C +W

°C +W

°C

KV

TV1..

-1 PP

Rozvaděč RA 01

m.č. 0.11

A002

VZT

ETh

A051 | A052 | A053 | A054

PS 7060 VZT a Klimatizace

Komunikační protokol dle výrobce

A001 | A003 | A004

MaR

A006

PS 7010 MaR a ASŘTP

Komunikační protokol dle výrobce

Do nadřazeného systému

optika

Bilanční měření

voda, elektro ,teplo

ETh

Komunikační protokol dle výrobce

m.č. 0.13

Výměníková stanice

Rozvaděč RA02

A007 | A008