



TABULKA MÍSTNOSTÍ		Pozn.
2.23	KANCELÁŘ	
2.24	ZASEDACÍ MÍSTNOST	
2.25	TESTOVACÍ MÍSTNOST	
2.26	PŘÍJEM - ČEKÁRNA	

LEGENDA ZNAČEK:

- a,b Zásuvka datová dvojnásobná ve společném rámečku se silno (zásuvka napojená na STC z datového rozvaděče)
- Zásuvka datová dvojnásobná ve stolním zásuvkovém bloku se silno (zásuvka bez číslování napojená na switch nebo podlahovou krabici)
- RS Rozvaděč pro napájení okruhů (silnoprúd)
- DT Rozvaděč strukturované kabeláže (datový)
- Kabelové vedení ve společné trase (více kabelů v trase)

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:  
AUTOMAT. ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM  
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

<b>elteko</b> - Patrik SCHOR, Na Výšině 596, Ústí n. L.		IČ: 70584834
Vypracoval:	Patrik SCHOR	AutoCAD LT2010
Tech.kontrola:	Patrik SCHOR	Formát: Výkres A3
Schválil:	Bc. Pavel BOHUNĚK	Stupeň: DPS
Investor:	UJEP Ústí nad Labem, Pasteurova 1, Ústí n. L.	Datum: 4/2019
Akce:	BIOFEEDBACK FSE	Měřítko: 1:50
	D.1.4.d. Zařízení silnoprůdové elektrotechniky	Zak.č.: 19005
	D.1.4.e. Zařízení slaboprůdové elektrotechniky	Obj.č.: -
Název:	Slaboprůdové rozvody - Situační schéma 2	Výkres č.: E-11