

**Zadavatel:**

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  
se sídlem: Pasteurova 1, Ústí nad Labem, PSČ: 400 96  
IČO: 44555601

Název veřejné zakázky:

**„UJEP – RESTAV – Fakulta zdravotnických studií“**

**zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)**

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VI.**

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, jako zástupce výše uvedeného zadavatele ve veřejné zakázce „**UJEP – RESTAV – Fakulta zdravotnických studií**“ poskytuje dle ustanovení § 98 a § 99 zákona níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 (obdržena dne 28.01.2020):**

**Dotaz č. 1**

Prosíme o upřesnění, na jaká okna se vztahují Interiérové zatemňovací rolety (OV-7a a OV-7b) a o detail kotvení rolet.

Rolety pozice 7b – jedná se o 6 a skoro 7m šíře – jak budou dělené?

Není možné vyrobit tuto šíři v jednom kuse.

**Informace zadavatele:**

Zadavatel uvádí, že umístění rolet je patrné z výkresové dokumentace, viz výkresy půdorysů viz.v.č.110.10-202a a 110.10-203. Zadavatel dále uvádí, že rolety OV7a budou osazeny před dělícími prosklenými stěnami v m.č.2.05 a 3.01. Členění a způsob osazení je specifikován ve výpisu prvku – viz v.č. 110.10-609, detail kotvení rolet v nadpraží – viz v.č. 110.10-504.

Rolety OV7b budou osazeny před okny, 6-ti a 7-mi metrové rolety mohou být rozděleny na dvě menší vel. cca 3,40+2,60 m, a vel. cca 3,40+3,575 m.

**Dotaz č. 2**

Interiérové žaluzie – jsou uvedeny na dělená okna – prosíme o rozměry jednotlivých zasklívacích ploch vždy v rámci jednoho okna.

**Informace zadavatele:**

Zadavatel v příloze č. 1 tohoto Vysvětlení poskytuje kóty k členění okenní výplně - prvek č. O1, O2 a O18. tj. upravený výpis – Tabulka oken výkr. č. 110.10-605.

**Dotaz č. 3**

Jaké je barevné provedení plastových oken? Je z venku barva a uvnitř bude bílé nebo bude oboustranně barevné?

**Informace zadavatele:**

Zadavatel uvádí, že barevnost plastových rámců v interiéru je bílá, v exteriéru světle šedá RAL 9006.

**Dotaz č. 4**

Ve VV je požadavek ne heterogenní PVC, ale tabulka podlah uvádí homogenní PVC 2 mm v dekoru linolea. Jaká verze je platná?


**Informace zadavatele:**

Zadavatel uvádí, že platná je tabulka podlah. Zadavatel v příloze č. 2 tohoto Vysvětlení poskytuje výkaz výměr opravený o textovou úpravu specifikace PVC \_ 110.10\_p.č. 634, 637.

**Přílohy:**

- 1 – Kóty k členění okenní výplně
- 2 – Upravený Soupis prací – Výkaz výměr

V Ústí nad Labem dne 31. 1. 2020



---

**Ing. Leoš Nergl**  
kvestor