Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M²	POVRCHY			POZNÁMKA
			PODLAHA	STĚNY	STROP	
5.01	SCHODIŠTĚ	15,85	P2.4/P5.1	SO1.SN2	SO1.SN2	boky a spodní líc prefa SN2
5.02	KNIŽNÍ VÝTAHY	-	-	SN1	-	
5.03	VÝTAH	-	-	SN1	-	
5.04	VÝTAH	-	-	SN1	-	
5.05	CHODBA	24,76	P1.1	SS1.SO3.SM2	SDK.SM2	S.V.2500mm
5.06	KANCELÁŘ	13,98	P4.1	SO3.SM2	SO3.SM2	S.V.2800mm
5.07	KANCELÁŘ	13,98	P4.1	SO3.SM2	SO3.SM2	S.V.2800mm
5.08	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	17,31	P1.1	SO3.SM2.SK3	SO3.SM2	S.V.2800mm SK3 ZA LINKOU A UMYVADLEM
5.09	ŠATNA	4,73	P1.1	SO3.SM2	SO3.SM2	S.V.2800mm
5.10	WC	1,44	P1.1	SK3	SDK.SM2	S.V.2400mm SK3 k podhledu podhled SDK hladký
5.11	PŘEDSÍŇ	1,92	P1.1	SK3	SDK.SM2	S.V.2400mm SK3 k podhledu podhled SDK hladký
5.12	PŘEDSÍŇ	1,92	P1.1	SK3	SDK.SM2	S.V.2400mm SK3 k podhledu podhled SDK hladký
5.13	WC	1,46	P1.1	SK3	SDK.SM2	S.V.2400mm SK3 k podhledu podhled SDK hladký
5.14	ÚKLID	7,98	P2.3	SK3	SDK.SM2	S.V.2400mm SK3 k podhledu podhled SDK hladký
5.15	CHODBA	13,79	P1.1	SS1.SO3.SM2	SDK.SM2	S.V.2400mm podhled SDK hladký
5.16	WC ♿	3,22	P2.3	SK3	SDK.SM2	S.V.2400mm SK3 k podhledu podhled SDK hladký
5.17	WC ♿	3,22	P2.3	SK3	SDK.SM2	S.V.2400mm SK3 k podhledu podhled SDK hladký
5.18	WC MUŽI	11,78	P2.3	SK3	SDK.SM2	S.V.2400mm SK3 k podhledu podhled SDK hladký
5.19	WC ŽENY	13,11	P2.3	SK3	SDK.SM2	S.V.2400mm SK3 k podhledu podhled SDK hladký
5.20	SCHODIŠTĚ	13,53	P2.4/P5.1	SN1	SN1	
5.21	KNIHOVNA - VOLNÝ VÝBĚR	1365,40	P1.2	SO4.SS1.SN1(PREFA)	SP1	PLOCHA VČETNĚ STUDOVEN A ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ
5.22	TERASA	24,20	P6.2	-	-	

NÁVRH UMÍSTĚNÍ ANEMOSTATU V PODHLEDU Z TAHOKOVU



DETAIL A – 1:25



POZN:

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ANEMOSTATU V RASTRU PODHLEDU Z TAHOKOVU ZOHLEDNIT DLE SKUTEČNÉHO ROZVRŽENÍ JEDNOTLIVÝCH PANELU A V SOULADU S DET.A

PLENUM BOXY MUSÍ BÝT VNĚ ZAIZOLOVÁNY PROTI ROSENÍ – PĚNOVÝ POLYETHYLEN S KRYCÍ AL. FOLIÍ – TL. 15 MM

(PU) POŽÁRNÍ UCPÁVKA



±0,000=180,490 Bpv

Rev. č.	Poznámka	Datum	Podpis	Kontrola

Vypracoval: ZDENĚK HÁBA	Hlavní projektant: ZDENĚK HÁBA	Kontrola:
Kraj: ÚSTECKÝ		
Obec: ÚSTÍ NAD LABEM		
Investor: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem		
Akce: CHLAZENÍ VK UJEP, ÚSTÍ NAD LABEM – SO 02 DOCHLAZENÍ PROSTORU KNIHOVNY - VOLNÝ VÝBĚR		
Část projektu: D.1.4.2 CHLAZENÍ		
Stupeň projektu: PRO PROVEDENÍ STAVBY		
Název výkresu: PUDORYS 5.NP		

NCI.CZ ENGINEERING

Vzduchotechnika * Vytápění * Klimatizace

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
IČ:286 83 218 * DIČ:CZ286 83 218
GORKÉHO 1613 * 436 01 Litvínov
Zaps. OR-KS Ústí n. L. * odd.C * vložka č. 26738
Tel. + Fax: 476 701 206 *
e-mail:nci@nci.cz * http://www.nci.cz

Měřítko:	Datum:
1:50	11.11.2019
Formát: ISO A2P	Zakázkové číslo: 19-054-150 NCI
Číslo výkresu:	D.1.4.2.03