do objektu MFC
v trubce HDPE40
FO SM 24vl. LAN
FO SM 12vl. EPS s FI

1x HDPE
6x MT7/5,5

doplnit kabelový žlab
FO SM 24vl. LAN
FO SM 12vl. EPS s FI

doplnit kabelový žlab
FO SM 24vl. LAN
FO SM 12vl. EPS s FI

žlab 400x100 pod stropem

žlab 400x100 pod stropem

stáv. kabelový žlab
FO SM 24vl. LAN
FO SM 12vl. EPS s FI

stáv. kabelový žlab
FO SM 24vl. LAN
FO SM 12vl. EPS s FI

Prostup do 1.12a v 1.NP
FO SM 12vl. EPS s funkční integritou
2x kabel 2x2x0,8 s funkční integritou - linka
2x kabel 2x2x0,5 s funkční integritou - MMI-BUS

Prostup do 1.12b v 1.NP
1x FO SM 24vl. LAN z LAN MDF1

Kabelová trasa s funkční integritou
1x kabel 2x2x0,8 s funkční integritou - linka
1x kabel 2x2x0,5 s funkční integritou - MMI-BUS

stáv. kabelový žlab
1x FO SM 24vl. LAN z MFC
1x FO SM 24vl. LAN z LAN MDF1

trubka 110 v podlaze
1x FO SM 24vl. LAN z MFC
1x FO SM 24vl. LAN z LAN MDF1
1x kabel 2x2x0,8 s funkční integritou - linka
1x kabel 2x2x0,5 s funkční integritou - MMI-BUS

trubka 110 v podlaze
1x kabel 2x2x0,8 s funkční integritou - linka
1x kabel 2x2x0,5 s funkční integritou - MMI-BUS

trubka 110 v podlaze
1x kabel 2x2x0,8 s funkční integritou - linka
1x kabel 2x2x0,5 s funkční integritou - MMI-BUS

trubka 110 v podlaze
1x FO SM 24vl. LAN z MFC
1x FO SM 24vl. LAN z LAN MDF1
1x kabel 2x2x0,8 s funkční integritou - linka
1x kabel 2x2x0,5 s funkční integritou - MMI-BUS

Drát. kabelový žlab 150/60
1x FO SM 24vl. LAN z MFC
1x FO SM 24vl. LAN z LAN MDF1

v LAN PCO zakončeno kabely na panelech SC
FO kabel SM 24vl. z MFC LAN č.12
FO kabel SM 24vl. z LAN MDF1

Kabely EPS budou uloženy v trase s funkční integritou

Miner podhl. s.v.2300mm

SDK příčka s.v. 2300mm

SDK příčka s.v. 2300mm podhled s.v. 2300mm

SDK s.v.2300mm

SDK s.v.2300mm

SDK s.v.2300mm

2 x 866 x 320

7 x 497 x 960

7 x 500 x 960

21 x 497 x 320

12 x 146 x 340

12 x 146 x 340

-1.23
-1.20
-1.21
-1.60
N 1.08 - VI
-1.58
N 1.17-IV
-1.40b
6%
-1.40
N 1.09 - IV
-1.37
N 1.12 - IV
-1.65
N 1.18 - VI
-1.34
N 1.13 - VI
-1.61
N 1.07 - IV
0,7%
-1.36
N 1.14 - VII
-1.19
-1.31a
N 1.11 - IV
-1.35
-1.31b
N 1.11 - IV
-1.32
-1.33
-1.18
-1.22
N 1.10 - VII
0,7%
-1.57
-1.38
N 1.02/N9 - IV
-1.17
-1.46
-1.45
-1.44
-1.43
-1.42
-1.45
-1.43
-1.42
-1.39
N 1.05/N2 - IV
-1.16a
-1.16b
TAB
I/O
LAN PCO

LEGENDA:

- Kabelové trasy pro SLP
- Datové optické rozvody FO SM 9/125
- Rozvody EPS
- LAN — Datový rozvaděč RACK 19”
- TAB — Ovládací a signalizační tablo EPS
- I/O — Vstupně/výstupní modul EPS KOPPLER
- Tlačítkový hlásič EPS pro poplach CHLOR

Projektant : Jiří Vejškrab	Kreslil : Jiří Vejškrab	Schválil :	Jiří Vejškrab V Zahrádkách 743/25 400 01 Ústí nad Labem Tel: 478 048 055, 603 741 775 E-Mail: j.vejskrab@jv-projekt.cz
Investor : UJEP, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem			
Akce : Přemístění velínu PCO z objektu MFC do novostavby objektu CPTO			Datum: 11/2020 — Zakázka č. : 27/2020 Formát: 6 x A4 — Měřítko: 1 : 100 Č.výkresu: SLP–11
Název výkresu: CPTO Půdorys 1.PP			Stupeň projektové dokumentace: Projekt pro provedení stavby