



Oznámení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
Pasteurova 1, Ústí nad Labem, IČ: 445 55 601

Název zakázky: **Záložní zdroj (UPS) k fytotronu - 2022/0137**

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Na základě provedeného posouzení nabídky rozhodují o výběru nejvhodnější nabídky takto:

Nejvhodnější nabídkou je nabídka účastníka:

Dodavatel	IČ	Sídlo	Celkový počet bodů
UPS Technology, spol. s r. o.	41605373	Za školou 648/3 617 00 Brno	95

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Komise provedla hodnocení analogicky k § 119 odst. 1 ZZVZ. podle pravidel pro hodnocení nabídek uvedených v zadávací dokumentaci:

Nabídková cena v Kč bez DPH: 70 %

Číslo nabídky	Dodavatel	Nabídková cena v Kč bez DPH	Počet bodů	Vážený počet bodů
1	ELFIS spol. s r.o.	519 299,-	84,42	59,10
2	ALTRON, a.s.	517 406,-	84,73	59,31
3	PRONIX s.r.o.	745 100,-	58,84	41,19
4	UPS Technology, spol. s r. o.	438 400,-	100	70

Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí: 5 %

Číslo nabídky	Dodavatel	Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany ŽP	Počet bodů	Vážený počet bodů
1	ELFIS spol. s r.o.	ne	0	0
2	ALTRON, a.s.	ano	100	5
3	PRONIX s.r.o.	ne	0	0
4	UPS Technology, spol. s r. o.	ne	0	0



UPS disponuje výkonovým odpojovačem modulu od výstupní paralelní sběrnice – s viditelnou signalizací odpojení a zároveň odpojovačem separované baterie každého modulu – s viditelnou signalizací odpojení: 8 %

Číslo nabídky	Dodavatel	UPS disponuje výkonovým odpojovačem	Počet bodů	Vážený počet bodů
1	ELFIS spol. s r.o.	ano	100	8
2	ALTRON, a.s.	ne	0	0
3	PRONIX s.r.o.	ano	100	8
4	UPS Technology, spol. s r. o.	ano	100	8

Účinnost UPS minimálně 95 %: 10 %

Číslo nabídky	Dodavatel	Účinnost UPS minimálně 95 %	Počet bodů	Vážený počet bodů
1	ELFIS spol. s r.o.	ano	100	10
2	ALTRON, a.s.	ano	100	10
3	PRONIX s.r.o.	ano	100	10
4	UPS Technology, spol. s r. o.	ano	100	10

Hlučnost UPS při 100% zátěži <50 dB(A)/3 m: 7 %

Číslo nabídky	Dodavatel	Hlučnost UPS při 100% zátěži <50 dB(A) / 3 m	Počet bodů	Vážený počet bodů
1	ELFIS spol. s r.o.	ano	100	7
2	ALTRON, a.s.	ne	0	0
3	PRONIX s.r.o.	ano	100	7
4	UPS Technology, spol. s r. o.	ano	100	7



Celkový počet bodů:

Číslo nabídky	Název účastníka	Celkový počet bodů	Pořadí nabídek
1	ELFIS spol. s r.o.	84,10	2
2	ALTRON, a.s.	74,31	3
3	PRONIX s.r.o.	66,19	4
4	UPS Technology, spol. s r. o.	95	1

Komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s účastníkem **UPS Technology, spol. s r. o., IČ: 41605373, se sídlem Za školou 648/3, 617 00 Brno.**

V Ústí nad Labem dne - 3. -01- 2023

.....
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. – rektor

