

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

V Ústí nad Labem dne 9.12.2021

Č. j. odesílatele:
Č. j.: KHSUL 103504/2021
Sp. značka: S-KHSUL 93427/2021
Vyřizuje: Solcerová Eva MUDr.
Telefon: 477755121
E-mail: eva.solcerova@khsusti.cz
Počet listů/příloh: 2/1

Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1
400 01 Ústí nad Labem
V zastoupení:
Correct BC s.r.o.
Elišky Krásnohorské 1339/15
400 01 Ústí nad Labem

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce výukových prostor FUD v kampusu UJEP“ - ke stavebnímu řízení

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „KHS“) dne 18.11.2021, zaevidované pod č. j. KHSUL 93427/2021 o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu **Rekonstrukce výukových prostor FUD v kampusu UJEP** ke stavebnímu řízení, předložené společnosti Correct BC s.r.o. na základě plné moci ze dne 26.3.2018 od investora Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. (dále jen žadatel) posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předloženou projektovou dokumentaci stavby **Rekonstrukce výukových prostor FUD v kampusu UJEP** (dále jen „PD“).

Po zhodnocení souladu předložené PD dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví s požadavky stanovenými v zákoně 258/2000 Sb. A prováděcího předpisu Nařízení vlády č. 272/2011 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v znění pozdějších předpisů (dále jen NV 272/2011 Sb.) a s požadavky stanovenými v zákoně č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a souladu s příslušnými prováděcími předpisy (Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů /dále jen NV 361/2007 Sb./, ČSN EN 12464-1, ČSN 730580-1 a ČSN 734108) vydává KHS dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., toto

závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací na stavbu **Rekonstrukce výukových prostor FUD v kampusu UJEP** orgán ochrany veřejného zdraví

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Ke kolaudaci musí být předložen výpočet umělého osvětlení na všech pracovištích, na kterých bude osvětlovací soustava vyměňována. Výpočet musí splňovat všechny požadavky ČSN EN 12464-1 (Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů – Část1: - Vnitřní pracovní prostory) a ČSN 730580-1.
2. Ke kolaudaci musí být předložen protokol z měření umělého osvětlení splňující požadavky ČSN 36 0011-1 a 3 (Měření osvětlení vnitřních prostorů, Část 1: Základní ustanovení, Část 3: Měření umělého osvětlení), který bude prokazovat splnění požadavků ČSN EN 12464-1 uvedených ve světelně technickém projektu za provozních podmínek v celém prostoru místností. Do výsledků musí být započítána také nejistota měření.

O d ů v o d n ě n í :

V souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů KHS k věci uvádí: Předložená PD byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel z požadavků zákona č. 258/2000 Sb., ze zákona č. 309/2006 Sb., z NV 361/2007 Sb. a příslušných norem.

Předložená projektová dokumentace řeší sanaci vlhkosti obvodového zdiva a vlhkosti v 1. PP a 2.PP v objektu Fakulty umění a designu v kampusu UJEP v Ústí n.L. Dále bude provedena výměna elektroinstalace, výmalba chodeb a schodišťových prostorů celého objektu a vybudování informačních systémů celého objektu. Stávající objekt FUD je podsklepený se 2 podzemními podlažími, 1.PP je pod celým půdorysem, 2.PP je pouze pod částí objektu. V 1.PP jsou dílny a sklady pro výuku včetně sanitárních zařízení, ve 2.PP jsou strojovny vzduchotechniky, sklady, dílna údržby, směšovací stanice, šatna se sanitárním zařízením pro pracovníky údržby a technický kanál. 2.PP není využíváno pro výuku studentů a ani do budoucna se s tím nepočítá.

V rámci prací bude provedena revize dešťové kanalizace a případně její výměna, splašková kanalizace a vodovod zůstanou stávající. V dotčených prostorách dojde k výměně elektroinstalace. Ve 2.PP je nová světelná instalace navržena v místnostech 00.07 – 00.09 – sklady a 00.10 – dílna údržby. Výpočet umělého osvětlení pro pracoviště dílny údržby nebyl předložen – viz podmínky 1 a 2. Ve 2.PP bude stávající VZT zařízení nahrazeno teplovzdušným větráním s nuceným přívodem a odvodem vzduchu a se zpětným získáváním tepla. V místnostech 00.07-00.09 sklady je navržena parapetní větrací jednotka typu Duplex-3500 Multi-Eco a v místnosti 00.10 – dílna údržby kompaktní větrací jednotka Duplex-3500 Multi-Eco.s výkonem 3486 m³/h na přívodu i odvodu vzduchu.

Podmínky stanoviska jsou dány v souladu s požadavky NV 361/2007 SB. a ČSN EN 12464-1.

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci stavby **Rekonstrukce výukových prostor FUD v kampusu UJEP** doručená dne 15.11.2021
- Plná moc ze dne 26.3.2018
- PD pro stavební řízení **Rekonstrukce výukových prostor FUD v kampusu UJEP.**, datum 09.2021, zpracovatel Correct BC s.r.o.

Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
oddělení hygieny práce
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem

MUDr. Eva Solcárová
vedoucí oddělení hygieny práce
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem

Příloha: 1x PD

Rozdělovník: 1x žadatel

1x KHS - spis

