
















Č. MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	VÝMĚRA M <sup>2</sup>
401	schodiště I	39,6
402	schodiště II	39,6
403	chodba	175,3
404	respirium	34,6
406	wc ženy	13,2
407	wc muži	13,2
408	wc muži	13,2
409	wc ženy	13,2
410	úklid	1,5
411	hyg. místnost	3,5
412	hyg. místnost	3,5
416	kuchinka	6,2
417	kancelář	20,7
418	kancelář	17,0
419	kancelář	16,4
420	kancelář	15,3
421	chodba	5,25
422	kancelář	27,3
423	kancelář	16,8
424	kancelář	16,8
426	spisovna	11,6
427	úklid	1,5
429	kancelář	28,8
430	kancelář	5,4
431	kancelář	11,9
432	kancelář	27,8
433	bezbariérové wc	5,9
434	kancelář	19,9
435	kancelář	16,5
436	kancelář	17,0
440	zasedací míst.	43,1
441	kancelář	15,5
442	kancelář	5,7
443	studovna	23,6
444	kancelář	15,3
445	kancelář	15,5
446	kancelář	15,3
447	kancelář	15,5
448	kancelář	15,5
449	učebna	93,8
463	chodba	2,7
464	učebna	73,0
465	kancelář	10,5
466	učebna	82,5
467	kancelář	15,7
468	kancelář	17,0
469	kancelář	13,9
470	kuchynka	5,9
471	servisovna	11,6

LEGENDA PO			
 REI 45DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE	 LDP	Systém ovládání CHÚC + EVA výtahu
 EI 45DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚN		SÍŘENA PRO VYHLÁŠENÍ POPLACHU
 N1.1-III	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU – SPB		NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
 CHÚC P1/N7-III	OZNAČENÍ ÚNIKOVÉ CESTY	 IŠ / VŠ	OZNAČENÍ INSTALAČNÍ A VÝTAHOVÉ ŠACHTY
	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU	 → P	SMĚR ÚNIKU, PANIKOVÁ KLIKA
 D19	HYDRANT D19, 30m HADICE		SMĚR ÚNIKU – TABULKA
 M	PŘÍDRŽNÝ MAGNET – UZAVŘE NA LDP		PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ – 34A,183B

## LEGENDA PO UZÁVĚŘU

- ① EI 30DP3,C3,S200,K
- ② EI 30DP1,C
- ③ EW 30DP3,C3
- ④ EI 30DP3,C3,K
- ⑤ EW 45DP3,C3

Investor:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem	 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Místo stavby:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem k.n. Kliše(775053), p.č. 1278/2, 1284/1, 1284/2, 1284/6, 1286/2		
Zodp. projektant:	Ing. Jiří Ledinský	Stupeň PD:	DSP
Vypracoval:	Ing. JIŘÍ LEDINSKÝ	Datum:	01/2022
Část:	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	Zakázka číslo:	4348
Akce:	Rekonstrukce budovy kateder a UJEP - Rekonstrukce auly a výstavního koridoru	Revize:	00
		Paré:	Formát:
		Měřítko:	A3x3
Obsah:	1.ETAPA - REKONSTRUKCE BUDOVY KATEDER PŮDORYS 4.NP KATEDRY_NÁVRH	Číslo výkresu	1:100
		D.1.3.4	