



NA NOVĚ UMÍSTĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 1800X2100 MM, BUDEN OSAZEN
MAGNET PROTI ZAVŘENÍ



DIGITRONIC CZ s. r. o.
Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové
www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz

Datum: 05/202

Paré:	Formát:
-------	---------

Měřítko: 1:10

Číslo výkresu

D.1.4.H.-2

POŽÁRNÍ DVEŘNÍ KONZOLE S DVĚMA INTEGROVANÝMI ELEKTROMAGNETY
SDRUŽENÝ ROZVOD

VEDENÍ K SÍŘENÁM, SBĚRNICE A NAPÁJECÍ KABELY SLOUŽÍCÍ PRO PROVOZ OVLÁDANÝCH POŽÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ (VÝJMA POŽÁRNÍ DVEŘNÍ KONZOLE–MAGNETU) BUDOU V CELÉ TRASE SPOJITÉ OD ÚSTŘEDNÝ AŽ K OVLÁDANÉMU ZAŘÍZENÍ ULOŽENY BUĎ DO TRUBEK POD OMIŤKOU, NEBO NA POVRCHU. V PŘÍPADĚ INSTALACE NA POVRCHU MUSÍ BÝT POUŽITÝ KABELY DE VYHL. 268/2011 Sb. s třídou funkčnosti P, PH30–R o s třídou reakce na oheň B2ca s1 d1.

OSTATNÍ ČÁSTI ROZVODU, KTERÉ NESLOUŽÍ PRO NAPOJENÍ OVLÁDANÝCH ZAŘÍZENÍ (SÍŘENY A POD.) MOHOU BÝT ULOŽENY JAK NA POVRCHU, TAK POD OMÍTKOU S KABELY BEZ FUNKČNÍ INTEGRITY.

SAMOUZAMYSLACÍ ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMĚK
PRO POŽÁRNĚ ODOLNÉ DVEŘE A DVEŘE NA CHŮC

VEDENÍ EKV

— — —

VEDENÍ PZTS (SDRUŽENÝ ROZVOD)

V BUDOVĚ KATEDRY JE UMÍSTĚNO 6 STÁVAJÍCÍCH KAMER, Z TOHO 3 SLEDUJÍ STUDENTSKÁ PC NA CHODBĚ, 1 SLEDUJE VCHOD, DALŠÍ 2 KAMERY JSOU UMÍSTĚNÝ VE 4. A 6. PATŘE. TYTO KAMERY ZUŠTOŇANO ZACHOVÁNY VČETNĚ KABELŮ. PO DOBU REKONSTRUKCE JE NUTNÉ ZAJISTIT JEJICH DEMONTÁŽ A OCHRANU STÁV. KABELÁŽE. VIDEOREKORDER JE UMÍSTĚNÝ VE VRÁTNICI BUDOVY A.