

Zadavatel:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
se sídlem Pasteurova 1, Ústí nad Labem, PSČ: 400 96
IČO: 44555601

Veřejná zakázka:
**„UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru -
2023/0063“**

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 2. 8. 2023

Žádost č. 1 ze dne 28. 7. 2023:

Dotaz č. 1

V TZ je v popisu výtahů uveden požadavek na použití plochých pásů místo ocelových lan. Trvá zadavatel na použití nosných pásů nebo může uchazeč nabídnout výtah s použitím ocelových lan?

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu sděluje, že trvá na použití nosných plochých pásů. Z důvodů uvedených v TZ, tj. vyšší životnost oproti klasickým ocelovým lanům, ověřená technologie bez potřeby mazání s nepřetržitým monitorováním stavu pásů.

Žádost č. 2 ze dne 28. 7. 2023:

Dotaz č. 1

Nový evakuační výtah je v TZ popsán, že výtahová šachta má čistý vnitřní rozměr 2795 * 4480 mm. V popisu na výkresech půdorysů jednotlivých pater je uveden čistý vnitřní rozměr výtahové šachty 2300 * 2800 mm.

Který čistý vnitřní rozměr výtahové šachty zadavatel požaduje a který je platný? Opraví zadavatel případně předloženou PD s uvedením jím skutečně požadovaného rozměru?

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu sděluje, že rozměr šachty evakuačního výtahu je 2800x4480 mm. V popisu výkresové dokumentace byla uvedena nesprávná hodnota rozměru šachty.

Dotaz č. 2

Pro provozní výtah je v TZ stanoven rozměr kabiny 1100 * 1250 mm. V popisu uvedeném na jednotlivých výkresech podlaží je uveden rozměr kabiny 1250 * 1200 mm.

Který čistý vnitřní rozměr výtahové šachty zadavatel požaduje a který je platný? Opraví zadavatel případně předloženou PD s uvedením jím skutečně požadovaného rozměru?

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu sděluje, že rozměr kabiny provozní výtahu je 1100x1250 mm dle TZ. V popisu výkresové dokumentace byla uvedena nesprávná hodnota rozměru kabiny.

Zadavatel v souvislosti s odpovědí na dotazy č. 1 a 2 žádosti č. 2 ze dne 28. 7. 2023 provedl úpravy viz příloha č. 1 tohoto vysvětlení – PŮDORYSY R1.

Zadavatel s ohledem na podaná vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny.

Lhůta pro podání nabídek je tak nově stanovena na 18. 8. 2023 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 1 tohoto vysvětlení – PŮDORYSY R1

V Praze dle data elektronického podpisu

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
(podepsáno elektronicky)