

Zadavatel:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
se sídlem Pasteurova 1, Ústí nad Labem, PSČ: 400 96
IČO: 44555601

Veřejná zakázka:
**„UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru -
2023/0063“**

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 7. 8. 2023

Žádost ze dne 2. 8. 2023:

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr v pol. č. 100 je specifikována „Automatická tlaková stanice s frekvenčním měničem dopravní výška 92 m průtok Q 10 m³/h“ v počtu 2ks.

V technické zprávě ani projektové dokumentaci není informace o vstupním tlaku studené vody do objektu, na který má být ATS napojena.

Žádáme o doplnění informací o vstupním tlaku studené vody do objektu či minimálním požadovaném tlaku pro ATS.

Informace zadavatele:

Vstupní tlak do objektu je min. 300 kPa.

Dotaz č. 2

Z půdorysu i axonometrie není na rozvodu požární vody patrné, zda budou před tlakovou stanicí osazeno posilovací či záložní čerpadlo.

Prosíme o doplnění informace, zda bude ATS bez čerpadel nebo bude požadavek na posilovací čerpadlo, popř. rezervní čerpadlo.

Informace zadavatele:

Součástí ATS je z principu zařízení, které zvyšuje přetlak vody, tj. čerpadlo.

Součástí každé ATS bude čerpadlo, záložní čerpadlo není požadováno.

Vysvětlení zadávací dokumentace z vlastního podnětu zadavatele:

Zadavatel uvádí, že dříve uveřejněná vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k částem zadávací dokumentace, na jejichž vypracování se dle čl. 1.3 zadávací dokumentace podílely osoby odlišné od zadavatele, byly zpracovány v součinnosti s osobami odlišnými od zadavatele uvedenými v čl. 1.3 zadávací dokumentace u příslušné části zadávací dokumentace. Tyto osoby se podílely i na tomto vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací dokumentace a budou se podílet i na budoucích vysvětleních, změnách nebo doplněních zadávací dokumentace vztahujících se k částem zadávací dokumentace, u nichž jsou osoby odlišné od zadavatele identifikovány v čl. 1.3 zadávací dokumentace.

V Praze dle data elektronického podpisu

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

(podepsáno elektronicky)