

Zadavatel:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
se sídlem Pasteurova 1, Ústí nad Labem, PSČ: 400 96
IČO: 44555601

Veřejná zakázka:
„UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru - 2023/0063“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 ze dne 15. 8. 2023

Žádost ze dne 10. 8. 2023:

Dotaz č. 1

V zadávacím výkazu výměr UJEP_PF_ZD_P02 katedry, v listu D.1.1.2.(1) Rekonstrukce kateder se nachází položka:

189	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t	2.756
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule		
	W		2,755782		2.756
	W		Součet		2.756

Může zadavatel vysvětlit výpočet množství této položky? Z uvedeného vychází, že plech P5 by byl v množství cca 70 m2. Po prostudování projektové dokumentace není uchazeči zřejmé, kde by takové množství bylo použito?

Informace zadavatele:

Skutečné množství ve výkazu výměr UJEP_PF_ZD_P02 katedry, v listu D.1.1.2.(1) Rekonstrukce kateder položka č. 189 je – 0,010 t. Zadavatel opravil příslušný údaj ve výkazu výměr.

Žádost ze dne 10. 8. 2023:**Dotaz č. 1**

Ve VV část AULA, je položka č.144 pro dveře D.06, s požární odolností EI (EW) 30 D3, ale dle PD dveře D.06 nemají být požárně odolné, žádáme o opravu VV.

Informace zadavatele:

Dveře D.06 jsou bez požární odolnosti. Zadavatel opravil příslušný údaj ve výkazu výměr.

Dotaz č. 2

Trafostanice – v PD je zmíněno dočasné napojení mobilního generátoru pro překlenutí doby pro připojení nového generátoru, ale ve VV jsou uvedeny 2 mobilní generátory, druhý pro síť UJEP PF, zde není uveden požadovaný výkon generátoru. Dále jsou zde uvedeny m.j. kpl s výměrou 10 a 1, jak máme tyto výměry chápat?

Informace zadavatele:

Generátor slouží pouze jako záloha datové sítě.

Dotaz č. 3

Při prohlídce jsme byli upozorněni na stávající generátor, který slouží pro UJEP a nesmí být v žádném případě odpojen, nedubluje se jeho použití s těmi zmíněnými ve VV?

Informace zadavatele:

Použití tohoto generátoru se s generátory uvedenými ve výkazu výměr nedubluje.

Dotaz č. 4

V PD je výkres „D.1.1. det.dwg-05 DETAIL PODHLEDŮ“ kde je kotována podhledová deska 19 mm, ale v popise je uvedeno 13 mm, žádáme o informaci která tl. Je ta správná. Dále pak jsou v PD požadovány akustické panely tl.13 mm, které ale podle dodavatele nesplňují požadované akustické vlastnosti, žádáme o upřesnění tl. akustických panelů, případně uvedení referenčního výrobku, který při této tl. splňuje požadované parametry.

Informace zadavatele:

Detail 05 je špatně zakótována tloušťka podhledu, platí tl. 13 mm v popisu. V popisu je chybně uvedena zvuková pohltivost. Správný údaj je 0,55.

Dotaz č. 5

Dotaz k harmonogramu, dle zadání má být etapa 2, tedy Aula realizována v termínu květen–září 2024, je tedy myšleno od 1.5. do 30.9.2024? S tím, že nebude-li možné práce na 2. etapě Díla v uvedeném období realizovat, musí Zhotovitel po dobu realizace 2. etapy Díla zajistit přístupnost auly. Žádáme o bližší info, které části objektu auly mají být zpřístupněny a za jakých podmínek.

Informace zadavatele:

Zadavatel požaduje zpřístupnění celého objektu kromě suterénu.

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace provedl opravy (viz výše) v Příloze č. 2 zadávací dokumentace – Soupis prací – Výkaz výměr, kterou uveřejňuje jako přílohu tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel současně v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28. 8. 2023 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 1 tohoto vysvětlení – Opravená Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Soupis prací – Výkaz výměr

V Praze dle data elektronického podpisu

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
(podepsáno elektronicky)