

Zadavatel:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
se sídlem Pasteurova 1, Ústí nad Labem, PSČ: 400 96
IČO: 44555601

Veřejná zakázka:
„UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru - 2023/0063“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 ze dne 21. 8. 2023

Žádost ze dne 18. 8. 2023:

Dotaz č. 1

V zadávacím rozpočtu „UJEP_PF_ZD_P02“ je na listu „D.1.1.2. – Rekonstrukce AULA“ položka:

105	K	762341000R	D+M zarážek TI z příkličky tl.21mm, hrany zatřené vodoodpudivým nátěrem, kotveno 2x objímka z FeZn pásoviny tl.6mm	kpl	1,000
	PP		D+M zarážek TI z příkličky tl.21mm, hrany zatřené vodoodpudivým nátěrem, kotveno 2x objímka z FeZn pásoviny tl.6mm		
	VV		zarážky TI		
	VV		1		1,000
	VV		Součet		1,000

V Technické zprávě se píše, že tyto mechanické zarážky mají být zakotveny skrze záklop přes stávající L profily pomocí „objímky“ (pásovina) s osovou vzdáleností zarážek 0,6m s odkazem na výkres „D.1.1. det.dwg-02 DETAIL MECHANICKÉ ZARÁŽKY IZOL. STŘECHY S2“. Na tomto výkresu v Poznámce je uvedeno, že podpora je á 1,2-1,6m (dle vzdálenosti L profilů

vazníkového krovu). Podle výkresu „D.1.1 AULA_DPS.dwg-11 AULA_PŮDORYS STŘECHY_NÁVRH“ mají části střechy, kde je potřeba těchto zarážek, tvary trojúhelníků. Z výkresu „D.1.1 AULA_DPS.dwg-12 AULA_ŘEZ A-A_NÁVRH“ v kontextu s výkresem „D.1.1. det.dwg-02 DETAIL MECHANICKÉ ZARÁŽKY IZOL. STŘECHY S2“ je jasně patrný způsob použití. Co ale z žádného výkresu není zřejmé je to, jak v těchto trojúhelníkových částech střechy probíhají stávající L profily, tedy jestli prochází přes vazníky rovnoběžně s jedním okrajem nebo se vzdálenost mezi nimi mění (zužuje) směrem ke špicím těchto trojúhelníků, a kde kratší kusy končí (jakou mají délku). Z tohoto důvodu nelze jednoznačně stanovit počet kusů těchto zarážek, a tedy přesně ocenit, což může vést k tomu, že každý soutěžící může dojít k jinému počtu kusů, a tedy nebude vycházet z přesně stejného zadání.

Stanoví zadavatel alespoň přibližný počet kusů těchto zarážek, aby všichni soutěžící měli u této položky při jejím ocenění stejné zadávací podmínky, přičemž se opíráme o ust. § 36 odst. 3 ZZVZ o odpovědnosti zadavatele za správnost a úplnost zadávacích podmínek, kdy požadavky na předmět plnění a technické podmínky musí být v zadávací dokumentaci uvedeny takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby byla zadávací dokumentace úplná a správná, a zároveň aby byla jasná, srozumitelná, určitá a dostatečně podrobná tak, aby umožnila uchazečům podat vzájemně porovnatelné nabídky?

Informace zadavatele:

Zarážek je cca 220 ks. Zadavatel doplnil příslušný údaj do výkazu výměr.

Dotaz č. 2

V zadávací dokumentaci pro „2.ETAPA - REKONSTRUKCE AULY“ je výkres „D.1.1 AULA_DPS.dwg-20 VÝPIS PRVKŮ“, kde u dveří s označením „D.06“ je v popisu uveden koordinátor zavření. V zadávacím rozpočtu „UJEP_PF_ZD_P02“ na listu „D.1.1.2. – Rekonstrukce AULA“ se ale žádná položka pro tento koordinátor nenachází, ačkoliv se tam nachází jednotlivé položky pro veškeré kování a doplňky.

Doplní zadavatel do rozpočtu položku(y) pro dodávku a montáž těchto koordinátorů zavření?

Informace zadavatele:

Zadavatel doplnil požadované do výkazu výměr.

Dotaz č. 3

V zadávací dokumentaci pro „2.ETAPA - REKONSTRUKCE AULY“ je výkres „D.1.1 AULA_DPS.dwg-20 VÝPIS PRVKŮ“, kde u dveří s označením „D.08“ je v popisu uvedeno, že součástí jejich dodávky a montáže má být i samozavírač. V zadávacím rozpočtu „UJEP_PF_ZD_P02“ na listu „D.1.1.2. – Rekonstrukce AULA“ v položkách č. 145 a 146 ale tyto samozavírače započteny nejsou.

Doplň zadavatel do výkazu výměr položek č. 145 a 146 samozavírače pro požární dveře D.08?

Informace zadavatele:

Zadavatel doplnil požadované do výkazu výměr.

Dotaz č. 4

V zadávacím rozpočtu „UJEP_PF_ZD_P02“ na listu „D.1.4.H – Elektronické ko...“ jsou následující položky:

35	K	220990041	požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem a dvěma integrovanými elektromagnety na zajištění dveří v otevřené poloze pro dvoukřídlé dveře. Určena pro požárně odolné a kouřotěsné dvoukřídlé dveře do šířky 1400mm (jedno křídlo) a váhy 120kg. E	ks	1,000
	PP		požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem a dvěma integrovanými elektromagnety na zajištění dveří v otevřené poloze pro dvoukřídlé dveře. Určena pro požárně odolné a kouřotěsné dvoukřídlé dveře do šířky 1400mm (jedno křídlo) a váhy 120kg. Elektromechanické blokování zavření obou křídel dveří s proudovou spotřebou 2 x 60 mA / 24 V DC. dvoukřídlé dveře jsou v klidovém stavu otevřeny. Úhel otevření s aretací v rozsahu 70° -130° Osvědčení o shodě s normou EN 1155 a EN 1158.		
36	K	220990042	dveřní zavírač s vačkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem	ks	2,000
	PP		dveřní zavírač s vačkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem		
37	K	220990043	kluzné ramínko	ks	2,000
	PP		kluzné ramínko		
38	K	220990044	montážní plech	ks	2,000
	PP		montážní plech		
39	K	220990045	koncový doraz	ks	2,000
	PP		koncový doraz		
40	K	220990046	aretační prvek	ks	2,000
	PP		aretační prvek		
41	K	220990047	zadlabávací zámek , provedení s požární odolností	ks	1,000
	PP		zadlabávací zámek , provedení s požární odolností		
42	K	220990048	protiplech k zámku	ks	1,000
	PP		protiplech k zámku		
43	K	220990049	kování klika/klika	ks	1,000
	PP		kování klika/klika		
44	K	220990050	automatická zástrč	ks	2,000
	PP		automatická zástrč		
45	K	220990051	bezpečnostní cylindrická vložka	ks	1,000
	PP		bezpečnostní cylindrická vložka		

Předpokládáme správně, že toto vesměs speciální kování patří ke dveřím s označením O.06, a proto pro tyto dveře není kování součástí příslušných položek na listu „D.1.1.2. – Rekonstrukce AULA“?

Informace zadavatele:

Ano, kování patří ke dveřím O.06.

Dotaz č. 5

V zadávací dokumentaci pro „2.ETAPA - REKONSTRUKCE AULY“ je výkres „D.1.1 AULA_DPS.dwg-20 VÝPIS PRVKŮ“, kde jsou na str. 2 mezi hliníkovými otvorovými výplněmi pod označením „O.06“ uvedeny vnitřní dveře ze stejného materiálu MDF s odlehčenou výplní DTD jako zbylé vnitřní dveřní výplně s označením D.01 až D.08.

Je nějaký závažný důvod, proč jsou tyto jediné vnitřní dřevěné dveře uvedeny mezi hliníkovými výplněmi otvorů, a ne mezi vnitřními dřevěnými výplněmi?

Informace zadavatele:

Závažný důvod k tomuto umístění není. Dveře O.06 oddělují prostor mezi jednotlivými objekty, proto jsou umístěny u obvodových výplní oddělující vnitřní prostory od venkovních prostor.

Dotaz č. 6

V zadávací dokumentaci pro „1.ETAPA - REKONSTRUKCE BUDOVY KATEDRY“ je výkres „D.1.1.40 VÝPIS PRVKŮ KATEDRY“, kde je výpis výplní dveřních otvorů (Dřevěné dveře D.01 až D.19). Některé z těchto jednokřídlých dveří požadovaných jako protipožárních (D.01, D.02, D.14) není v popisu uveden samozavírač, a tak není započítán ani do položek č. 151 a 152 v zadávacím rozpočtu „UJEP_PF_ZD_P02 katedry“ na listu „D.1.1.2. (1) – Rekonstruk...“.

Opravdu nejsou u těchto dveří samozavírače požadovány?

Informace zadavatele:

Samozavírač je požadován – viz popis dveří ve výpisu prvků C3= samozavírač. Ve výkazu výměr chybí. Zadavatel doplnil příslušné údaje do výkazu výměr.

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace provedl úpravy (viz výše) v Příloze č. 2 zadávací dokumentace – Soupis prací – Výkaz výměr, kterou uveřejňuje jako přílohu tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel současně v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29. 8. 2023 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 1 tohoto vysvětlení – Opravená Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Soupis prací – Výkaz výměr

V Praze dle data elektronického podpisu

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
(podepsáno elektronicky)