

Předmět: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace  
Název VR: SW pro energetický management

Vážený zadavateli,  
na základě prostudování zadávací dokumentace a její přílohy č. 1 – Povinné vlastnosti systému si Vás tímto, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dovoluujeme požádat o poskytnutí vysvětlení níže uvedených bodů zadávacích podmínek:

1) Bod 14 – automatické ukládání a zobrazování dat z veřejných zdrojů

V bodě 14 Přílohy č. 1 je uvedeno, že řešení bude automaticky ukládat a zobrazovat klimatická data a data o cenách energií z veřejných zdrojů.

Žádáme o upřesnění:

- jaké konkrétní typy dat mají být v rámci tohoto požadavku importovány (např. meteorologická data, tržní ceny energií apod.),

Z meteorologických dat požadujeme automaticky importovat alespoň: maximální denní teplotu, minimální denní teplotu, průměrnou denní teplotu, délku slunečního svitu, globální záření, úhrn srážek; vše pro lokalitu Ústí nad Labem s možností případného rozšíření o další lokality v budoucnu.

Z energetických dat požadujeme cenu dlouhodobých kontraktů elektřiny a zemního plynu na burze PXE, cenu elektřiny v rámci denního trhu OTE, složení energetického mixu – původ elektřiny.

- zda je k dispozici nebo je požadováno využití konkrétního API či jiného rozhraní pro automatizovaný přenos těchto dat,

V současnosti tato data nesbíráme, tedy nedisponujeme vlastním API přístupem. Volbu technického řešení přenosu dat ponecháváme na Dodavateli.

- jaký je očekávaný detail a rozsah tohoto požadavku (frekvence aktualizace, zdroj dat, forma zobrazení).

Frekvence aktualizace postačuje jedenkrát denně, data je tedy potřeba zobrazovat v relevantní denní agregaci na den zpětně (např. denní suma globálního záření v Wh/m<sup>2</sup>, denní úhrny srážek, denní závěrkové ceny z burzy atd.). Data by měla pocházet od renomovaných veřejných zdrojů, tj. Český hydrometeorologický ústav, Power Exchange Central Europe a. s., OTE a.s., ENTSO-E. Forma zobrazení není specifikována, jelikož jsou respektovány odlišné UI jednotlivých softwarových produktů na trhu. Intuitivnost a jasnost zobrazení dat však bude předmětem hodnocení v rámci hodnocení nabídek.

2) Analýza spotřeb vs. rozúčtování spotřeb

V zadávací dokumentaci a v Příloze č. 1 jsou uvedeny požadavky na analýzu spotřeb energií. Nezaznamenali jsme však explicitní požadavek na rozúčtování spotřeb na koncového uživatele, klienta či organizační jednotku.

Prosíme o potvrzení, zda:

- požadavek na rozúčtování spotřeb na koncové subjekty není součástí této veřejné zakázky,
- případně zda je tento požadavek implicitně zahrnut v některé z definovaných funkcionalit.

Tato funkcionalita není požadována a není ani implicitně zahrnuta mezi požadovanými vlastnostmi.

3) Integrace na třetí strany

Zadávací dokumentace zmiňuje možnost integrace na systémy třetích stran.

Žádáme o bližší specifikaci

- jaký je rozsah a charakter požadovaných integrací na třetí strany,

Integrovaná budou průběhová data z provozovaných systémů Scada PROMOTIC zadavatele: <https://www.promotic.eu/cz/index.htm>. Integrace do třetích stran nebude realizována.

- zda jsou stanoveny konkrétní podmínky nebo technické požadavky pro tyto integrace,

Volbu technického řešení přenosu dat ponecháváme na Dodavateli.

- zda je na integrace se systémy třetích stran vyčleněn samostatný finanční rozpočet, Samostatný rozpočet není vyčleněn. Integrace ze systému Promotic je součástí dodávky Dodavatele.
  - zda se v rámci těchto integrací předpokládá také možnost analytického zpracování takto získaných dat.
- Ano, to je hlavní účel jejich integrace.