



FABION s.r.o.  
Bozděchova 99/6  
400 01 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
2016-04-26

NAŠE ZNAČKA  
160531/Gr

VYŘIZUJE / TELEFON  
Jiří Gruber / 475 256 615

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
UnL / 31.5.2016

VĚC: „KAMPUS UJEP Ústí nad Labem“ Pasteurova ul. – Centrum přírodovědných a technických oborů (CPTO)

ČEZ Teplárenská, a.s. (TAS) Oddělení Ústí nad Labem souhlasí s vydáním stavebního povolení pro stavbu CPTO pro investora Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, na základě projektové dokumentace, kterou vypracoval v dubnu 2016 prof. Ing. arch. Petr Pelčák. K vyjádření jsme dostali Dokumentaci pro vydání stavebního povolení, část A, B, C, D. Týká se nás zejména přípojka parovodu a výměníková stanice.

Rozmezí dodávek mezi ČEZ Teplárenskou a investorem bude na začátku nové parní přípojky v ulici Pasteurova poblíž ul. Thomayerovy (Š01), kde TAS před zahájením stavby připraví nový uzavírací ventil DN125. Na výkrese D.2.2.b.02 je chyba v označení spádu, správně je to 3 promile. Chybí řez společného kanálu mezi šachtami Š01 a Š02.

Pro měření dodávek tepla je navržena nepřímá metoda, měřící soupravu osadí TAS, je potřeba připravit rovný úsek pro průtokoměr před vstupem do kondenzátní nádrže a v el. rozvaděči vyhradit místo pro plombovatelný jistič pro napájení Inmatu. Měřící úsek bude odplyněn a bude mít možnost odkalení. Odplynovací a odkalovací válec budou součástí dodávky TAS, před separátor osadíme měření tlaku a teploty, na vratném potrubí kondenzátu umístíme kontrolní vodoměr. Pro součinnost v otázce měření se obračejte na správce měření Ing. Ondřeje Lose (724 434 253, [ondrej.los@cez.cz](mailto:ondrej.los@cez.cz)). Teplota vratného kondenzátu by neměla překročit 40°C. Doporučujeme srovnat teploty kondenzátu z odvodnění přípojky a z výměníků, než budou smíšeny.

V Ústí nad Labem, dne 31.5.2016

Ing. Jiří Gruber  
vedoucí oddělení Ústí nad Labem



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU



ČEZ Teplárenská, a.s.  
Bezručova 2212/30  
Ústí nad Labem 460 01  
IČ: 273 09 941  
(22)

ČEZ Teplárenská, a.s.

Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany | tel.: 311 118 682, fax: 311 118 688  
[www.cezteplarenska.cz](http://www.cezteplarenska.cz) | IČ: 27309941, DIČ: CZ27309941  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17910  
Doručovací adresa: Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV

SKUPINA ČEZ