



Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Váš dopis zn.:

ze dne: 28.4.2016

Naše značka: O16610071257//OTPČUL/Su

Vyřizuje: Ing. Martina Suchá

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 3.5.2016

Fabioin s.r.o.

Bozděchova 99/6

400 01 Ústí nad Labem

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	KAMPUS UJEP Ústí nad Labem, Pasteurova ul. – Centrum přírodovědných a technických oborů
Účel vyjádření:	<u>Projektová dokumentace k DSP</u>
Zájmové území:	Okres: Ústí n.L.
	Obec: Ústí n.L.
	Část obce, ulice, č.p.: Pasteurova, Londýnská, Klíšská
	Katastrální území, parcelní číslo: Klíše,
Žadatel:	FABION s.r.o.
Adresa, tel., e-mail	Bozděchova 6, Ústí n.L., tel. 475 213 102
Investor:	UJEP
Projektant:	Pelčák a Partner, Brno
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nenachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma.

Předložená projektová dokumentace řeší novostavbu CPTO, základní komunikační a technickou infrastrukturu, včetně kapacity parkovacích ploch a garáží umístěných v objektu a na terénu a úprav ploch veřejné zeleně.

Členění stavby :

Příprava území

Budovy a pozemní objekty

Trubní rozvody

Kabelové rozvody

Doprava – komunikace a zpevněné plochy

Terénní a sadové úpravy

Provozní soubory

IO 01a – vodovodní přípojka – řeší napojení objektu na stávající areálový rozvod vody PE DN/OD 160, materiál PE 100 DN/OD 110 SDR 17 o celkové délce 14,5 m.

IO 01b – přípojka závlahy a chlazení – pro budování zkrápění systému chlazení a pro potřeby závlahy dešťovou vodou, přípojka bude zavedena do strojovny chladicí vody, v zásobní nádrži IO 03c bude instalován na potrubí sací koš, v případě sucha bude zásobní nádrž zásobována z domovní přípojky pitné vody, materiál 2 x PE 100 DN/OD 40 SDR 17 délky 2 x 14,5 m

IO 02a – areálová splašková kanalizace – splaškové odpadní vody budou odváděny třemi kanalizačními přípojkami a přípojkou z lapáku tuku DN 150 do nové areálové kanalizace DN 250-300, areálové rozvody jsou zaústěny do stávající jednotné kanalizační stoky BE 700/1050 v ulici Klíšská, materiál stoky „S1“ PVC KG DN/ID 300 délky 84,0 m, DN/ID 250 délky 61,5 m, DN/ID 150 délky 20,0 m, na stoce budou osazeny 4 ks revizních šachet DN 100, 2 ks spadiště

IO 02b – přeložka splaškové kanalizace – stávající splašková kanalizace bude přepojena na novou přeložku splaškové kanalizace se zaústěním do areálové kanalizace – IO 02a, materiál PVC KG DN/ID 300 délky 90,0 m, 4 ks revizních šachet DN 1000, 1ks spadiště

IO 02c – lapák tuků NS 7 – splaškové vody s obsahem tuků z kuchyně v 1.N.P. budou vyčištěny v odlučovači tuků osazeném pod úroveň terénu před objektem, za lapákem bude osazena kontrolní šachta na odběr vzorků o vnějším průměru 400 mm, odtok z šachty v materiálu PVC KG 150, přípojka zaústěna do navrhované RŠ IO 02a,

IO 03a – areálová dešťová kanalizace – řeší odvedení dešťových vod dvěma dešťovými přípojkami DN 150 do nové areálové dešťové kanalizace DN 250-300, přes filtrační šachtu do zásobní nádrže závlahové a chladicí vody a dále do retenční nádrže, regulované vypouštění přes vírový ventil, materiál PVC KG DN 300 délky 33,0 m, PVC KG DN 250 délky 46,5 m a 4,8 m, PVC KG DN 150 délky 8,0 m, revizní šachty DN 1000 – 3 ks, 1 ks filtrační šachta, 1 ks revizní šachta s vírovým ventilem,

IO 03b – retenční nádrž – čtyři betonové šachty DN 2500 navzájem propojené, vstupní poklopy únosnost A15

IO 03c- nádrže závlahové vody – šest betonových šachet DN 2500 navzájem propojené, vstupní poklopy únosnost A15

S přeloženou projektovou dokumentací souhlasíme.

Ing. Martina Suchá

referent technickoprovozní činnosti

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

162