

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí a zemědělství

FABION s.r.o.
Bozděchova 99/6
400 01 Ústí nad Labem

Datum: 21.7.2016
JID: 115350/2016/KUUK
Číslo jednací: 2489/ZPZ/2016
Vyřizuje/linka: Ing. Vlasta Štěpánová/475657217
E-mail: stepanova.vlasta@kr-ustecky.cz/

Vážení,

dne 12.7. 2016 jsme obdrželi vaši žádost o stanovisko a souhlas s vydáním stavebního povolení na stavbu „KAMPUS UJEP Ústí nad Labem“ Pasterova ul. – Centrum přírodovědných a technických oborů (dále jen stavba).

K vaší žádosti vám sdělujeme, že krajský úřad není v tomto stavebním řízení dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií a není oprávněn ke stavbě vydat souhlas.

Na základě § 49 odst. 4 písm. c) zákona o prevenci závažných havárií má krajský úřad při územním plánování zajistit, aby byly mimo jiné udržovány vzájemné odstupy mezi objekty zařazenými dle zákona a budovami či oblastmi navštěvovanými veřejností, což výše uvedená stavba je.

Z tohoto důvodu si krajský úřad vyžádal od UJEP, jako budoucího investora areálu, v rámci procesu EIA předložení analýzy a hodnocení rizik, která má být zaměřena na odhad následků na osobách mimo areál Spolku pro případ závažné havárie spojené s únikem chloru. Analýza byla zpracována firmou INTECON spol. s r.o. v červnu 2009.

Na základě výsledku této analýzy byly do územního rozhodnutí zahrnuty podmínky, které musí být splněny při realizaci stavby. Tyto podmínky jsou do projektové dokumentace zahrnuty a týkají se hlavně přetlakového větrání garáží a shromažďovacího prostoru, který je v budově vyčleněn pro případ závažné havárie, a evakuačního rozhlasu.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Na vědomí:
Magistrát města Ústí nad Labem, stavební úřad