



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Ústí n. L.
Masarykova 342/380
40010 Ústí nad Labem 10



HZSUX004ZR25

FABION s. r. o.
Bozděchova 99/6
400 01 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

26.04.2016

Č.J.

HSUL- 2797-2/ÚL-2016
SPD 571/2016

VYŘIZUJE/KONTAKT

por. Vladimír Černý, DiS.
tel. 950 431 282, 950 431 011
vladimir.cerny@ulk.izscr.cz

ÚSTÍ NAD LABEM

18.05.2016

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Kampus UJEP - Centrum přírodovědných a technických oborů
Místo stavby: parc. č. 506/14, 506/53, 506/54, 506/56, 506/57, 506/58, 519/1, 519/1, 519/6, 521, 522 v k. ú. Ústí nad Labem
Stavebník: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem
Druh dokumentace: Požárně bezpečnostní řešení (projektová dokumentace pro stavební povolení), Slaboproudé rozvody - Elektrická požární signalizace, Silnoproudé rozvody (projektová dokumentace pro stavební povolení)
Zpracovatel PBR Ing. Aranka Vondráčková, číslo ČKAIT 0400507, PBR ze dne duben 2016, Slaboproudé rozvody - Elektrická požární signalizace, Silnoproudé rozvody – Ing. Jitka Marková, číslo ČKAIT 0101377, duben 2016

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Ústí n. L., jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 27. 4. 2016 a k této dokumentaci vydává v souladu s § 31 odst. 1 písm. b) zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

Podmínky


1. Stavebník alespoň 30 dní před zahájením montáže předloží na HZS k odsouhlasení podrobnější projektovou dokumentaci v rozsahu: požárně bezpečnostní řešení, elektrická požární signalizace, nouzový zvukový systém, samočinné odvětrací zařízení, samočinné hasicí zařízení, vzduchotechnické zařízení (požární klapky).
2. K projektovým dokumentacím vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (elektrická požární signalizace, nouzový zvukový systém, samočinné odvětrací zařízení, samočinné hasicí zařízení, požární klapky) doložit oprávnění projektantů podle § 5 odst. 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. a písemná prohlášení projektantů podle § 10 odst. 2 téže vyhlášky.

Poučení

Podle ustanovení § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., si jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponecháváme trvale ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba si vyžádat nové stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



plk. Mgr. Pavel Faltys
rada
ředitel územního odboru Ústí nad Labem
HZS Ústeckého kraje

v.z. mjr. Ing. Vladimír Kopecký

Přílohy

Projektová dokumentace – 1 svazek

Rozdělovník

Bez dalších příjemců