



LEGENDA ZNAČENÍ NA VÝKRESE

- ↑ OZNAČENÍ PRO PŘÍVÁDĚNÝ VZDUCH
- ↑ OZNAČENÍ PRO ODVÁDĚNÝ VZDUCH
- ↑ OZNAČENÍ PRO PŘEFUK VZDUCHU
- ↑ OZNAČENÍ PRO SÁNÍ VZDUCHU
- ↑ OZNAČENÍ PRO VÝFUK VZDUCHU

LEGENDA:

- IJ INDUKČNÍ JEDNOTKA
- IJ-P PŘÍPRAVA PRO INDUKČNÍ JEDNOTKU
- FCU FCU JEDNOTKA
- VENTILÁTOR
- VFL REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU
- RN REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU
- TVJ ČTYŘHRANNÝ REGULÁTOR VARIABILNÍHO PRŮTOKU
- TVJL ČTYŘHRANNÝ REGULÁTOR VARIABILNÍHO PRŮTOKU - LABORATOR
- TVR KRUHOVÝ REGULÁTOR VARIABILNÍHO PRŮTOKU
- TVRL KRUHOVÝ REGULÁTOR VARIABILNÍHO PRŮTOKU - LABORATOR
- POŽÁRNÍ KLAPKA
- ANEMOSTAT PRO PŘÍVOD VZDUCHU
- TALÍŘOVÝ VENTIL PRO ODVOD/PŘÍVOD VZDUCHU
- EV TALÍŘOVÝ VENTIL ELEKTRICKÝ
- PV TALÍŘOVÝ VENTIL POŽÁRNÍ
- DISTRIBUČNÍ ELEMENT PRO PŘÍVOD VZDUCHU
- DISTRIBUČNÍ ELEMENT PRO ODVOD VZDUCHU
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU - PŘÍVOD
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU - ODVOD

TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ
POTRUBÍ PŘED REALIZACÍ DOMĚŘIT NA STAVBĚ
POTRUBÍ ZAVĚŠOVAT PO 3 m

+0,000 =
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

175,800

JTSK

BpV

KOOPERACE VE SPEC. PROFESI D.1.4.4 - VZDUCHOTECHNIKA			KTS-CZ, s.r.o. Závodu míru 578/5	KTS-CZ s.r.o. Závodu míru 578/5, 360 17 K. Vary tel./fax: 353 505 025 e-mail: kts-cz@kts-cz.cz
ZODP. INŽENÝR PROJEKTU	VEDOUČÍ PROJEKTU	ZPRACOVAL	360 17 Karlovy Vary tel.: 353 505 025	
Ing. Ondřej Kolina	Ing. Ondřej Kolina	Dana Hyšková	kts-cz@kts-cz.cz	

Pešák a partner, s.r.o., autor návrhu, projekt. Tento výkres pečlivě ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Ochránějí práva výkresu a náhodnějším způsobem na něm zobrazený jev majetkem autora. Pešák a partner, s.r.o. Tento výkres nesmí být, výjima zřetelného účelu, pro nějž byl pořízen, používán a žádným způsobem nerespektován (smlouva uzavřena dle zákona č. 121/2000 Sb. nebo smlouva uzavřená a autora poskytnut záruka třetí osobou).

AUTOR:		VEDOUČÍ PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	PELČÁK & PARTNER ARCHITEKTI Pešák a partner, s.r.o., Náměstí 28. října 17, Brno 602 00 CZ tel.: +420 545 215 138, www.pesak.cz, info@pesak.cz	
prof. Ing. arch. Petr Pešák		Ing. arch. David Vahala				
STAVEBNÍK: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pasturova 1, 400 96 Ústí nad Labem Česká republika			MÍSTO STAVBY: Kampus ÚJEP Pasturova 1 400 96 Ústí nad Labem			
NÁZEV ZAKÁZKY:					ČÍSLO ZAKÁZKY:	121
CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (OPTO) id. č. EDS: 133021W002203					DATUM:	Prosinec 2016
STUPĚŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					MĚŘÍTKO:	1:200
OBJEKT: SOUBOR OBJEKTŮ					PARÉ:	
ČÁST - PROFESIE: D.1.4.4 - VZDUCHOTECHNIKA						
DOKUMENT - VÝKRES:					ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
STŘECHA					D.1.4.4.b.10	