

LEGENDA – ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

WC	ZÁVĚSNÁ MÍSA ZAVĚŠENA S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM MONTÁŽNÍ PRVEK PRO MONTÁŽ DO LEHKÉ STĚNY S OVLÁD.ZEPŘEDU, PV 1/2", ODPAD DN100, v=230mm
WCI	ZÁVĚSNÁ MÍSA ZAVĚŠENA S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM PRO TP (d=170mm) MONTÁŽNÍ PRVEK PRO MONTÁŽ DO LEHKÉ STĚNY S OVLÁD.ZEPŘEDU, PV 1/2", ODPAD DN100, v=230mm
U	MONTÁŽNÍ PRVEK PRO MONTÁŽ DO LEHKÉ STĚNY PRO ŽÚ; MASLA (OKLOPNÉ A PEVNÉ) PRO ZTP UMÝVADLO SAMOSTATNÝ (ZÁVĚSNÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERÍ, 2xPV 1/2", v.510 OD ČP, UMÝVAD. ZU POD.MYDOVNÍKA+MANŽETA G.W. REDUKCE 32/40 (32/50), ODPAD DN40(50)- 530mm NAD ČP
UK	UMÝVADLO V KUCHYŇCE, SHRNUTÉ VE SVRŠNCE = OSTATNÍ STE.NÉ VEL. "U"
UDK3	UMÝVADLO DKS, MÁRYTKOVÉ = OSTATNÍ S'LINÉ VEL. "U"
UM	UMÝVÁKO = OSTATNÍ STELNÉ VEL. "U"
UI	UMÝVADLO KERAMICKÉ PRO TP SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERÍ S PRODLOUŽENOU PÁČKOU PRO TP, 2xPV 1/2, V=560 OD ČP, UMÝVAD. ZU POD.MYDOVNÍKA+MANŽETA G.W. REDUKCE 40/50, ODPAD DN40= 530mm NAD ČP, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO MONTÁŽ DO LEHKÉ STĚNY
D	DŘEZ Z NEREZU SE STOJÁNKOVOU BATERÍ S ŽLÁBEM BAŇATKEM, 2xPV1/2", v=890 OD ČP ODPAD DN50= 530mm NAD ČP.
S	SPRCHNA S NASTĚNNOU JÁKOVOU BATERÍ (H=1400mm), PEVNOU SPRCHOVOU HLAVICÍ (H=2000mm), SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ KANÁLEK V PODLAHE SE ZU, ODPAD DN40 (PRŮTOK 30L/min, dl=750mm, v=75mm)
B	BIDET KERAMICKÝ S BIDETOVOU STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ, ODPAD DN50=120mm NAD ČP, 2xPV 1/2", V=335mm OD ČP, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO MONTÁŽ DO LEHKÉ STĚNY
P	PISOIR KERAMICKÝ S AUTOMATICKÝM SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM, ODPAD DN50=400mm NAD ČP, 1xPV 1/2", V=600mm OD ČP, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO MONTÁŽ DO LEHKÉ STĚNY
H	HYDRANTOVÝ SYSTÉM D25 S HADICÍ 30m A DOSTŘIKEM 10m, Qmin=0,3l/s, NA ZEĎ A CO NAVY, 710/710/230
NP	NAPOJOVÝ AUTOMAT, 1xPV 1/2" S POJISTNOU ARMATUROU, V=300mm OD ČP
DIG	DIGESTOR – PŘÍVOD UKONČEN 100mm N.P. KK DN15
PS	PRACOVNÍ S'ZL. = PŘÍVOD UKONČEN 100mm N.P. KK DN15

pozn: veškeré potrubí prostupující požárními konstrukcemi, které oddělují požární úseky budou opatřeny certifikovanými požárními manžetami a ucpávkami odpovídající požární odolnosti dotčených požárních úseků.

Revizní otvory v příčkách budou uzavřeny dvířky. Tam kde jsou umístěny v požární stěně konstrukci, budou z materiálu splňující požární odolnost shodnou s požární konstrukcí.

Před realizací je zapotřebí provést konečnou koordinaci s ostatními instalacemi a stavbou.

výškové kóty v půdorysech jsou ustaveny k ČP (čistá podlaha)

Podrobné specifikace sanitárního vybavení viz. příslušná TZ

LEGENDA – POTRUBÍ

POTRUBÍ PITNÉ VODY Z MATERIÁLU PE-Xa SPOJOVANÉ LISOVANÍM FITINKAMI, izolace tl.9mm

POTRUBÍ TEPLÉ VODY Z MATERIÁLU PE-Xa SPOJOVANÉ LISOVANÍM FITINKAMI, izolace tl.9mm

POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY POZINKOVANÁ OCEL ŠROUBOVANÁ, izolace tl.9mm

LEGENDA – ARMATURY VODOVOD

VV	Výtokový ventil
VO	Vodoměr
KK	Kulový kohout
KKU	Kulový kohout s vypouštěním
TL	Tlak
ZK	Zpětná klapka
OHV	Ohřívač vody
VVV	Vyvažovací armatura
PV	Pojistný ventil
CHU	Chemická úprava vody
FU	Fyzikální úprava vody
SOFT	Změkčovač vody
DEMI	Příprava demineralizované vody

LEGENDA ČAR

V1	Pitná voda
HI	Požární voda
Su	Suchovod
	Teplá voda
	Cirkulační voda
	Dešťová voda
	Svislé potrubí stoupající do vyššího podlaží
	Svislé potrubí klesající do nižšího podlaží
	Svislé potrubí procházející podlažím
	Výškový odskok v rámci podlaží

±0,000 = 175,800
Bouřlivý systém: ZTSK
Výškový systém: Bpv

KOOPERACE VE SPEC. PROFESÍ D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			KTS-CZ s.r.o. Zakoupy mira 578/5
ZODP. INŽENÝR PROJEKTU	VEDOUCÍ PROJEKTU	ZPRACOVAL	360 17 Karlovy Vary
Ing. Ondřej Kučera	Jiří Brož	Petr Kupčík	tel.: 353 505 025
			kts-cz@kts-cz.cz

KTS-CZ s.r.o.
Zakoupy mira 578/5, 360 17 K. Vary
tel./fax: 353 505 025
e-mail: kts-cz@kts-cz.cz

Petčák a partner, s.r.o., autor návrhu projektu. Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený jsou majetkem autora, spoluvlastník Petčák a partner, s.r.o. Tento výkres nesmí být, zejména předáván třetím osobám, pro kým byl vyhotoven, používán a kopírován bez souhlasu výše uvedených oprávněných subjektů v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. Veškeré tištěné rozměrníky a autora poskytuje Dalibor Petčák osobně.

AUTOR:	VEDOUCÍ PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:
prof. Ing. arch. Petr Petčák	Ing. arch. Dávid Vaňatka		

PELČÁK a PARTNER
ARCHITEKTI
Petčák a partner s.r.o., Nerudová 29, Praha 1-7, Brno 602 00 CZ
tel.:+420 545 215 138, www.petcak.cz, info@petcak.cz

STAVEBNÍK: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pasteurova 1 Pasteurova 1 - část Hoal Labem 400 96 Česká republika	MÍSTO STAVBY: Kampus UJEP Pasteurova 1 400 96 Ústí nad Labem		
NÁZEV ZAKÁZKY: CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO) ev. č. EDS: 1300270W00203		ČÍSLO ZAKÁZKY:	121
		DATUM	prosinec 2016
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		MĚŘÍTKO:	1:100
SOUBOR OBJEKTŮ		PARÉ:	
ČÁST - PROFESE: D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
DOKUMENT - VÝKRES: **PŮDORYS STŘECHA - VODOVOD**		ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.4.1.b.21**	REVIZE: